

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2020年07月20日

項目 單位	氯化氫 ppm	一氧化碳 ppm	氮氧化物 ppm	二氧化硫 ppm	水含量 %	氧氣 %	不透光率 %	流量 Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	6.43	14.25	80.46	10.58	14.77	11.26	0.40	103683.23
1	5.06	3.72	86.21	11.12	17.72	11.20	0.40	104517.64
2	8.33	4.61	77.76	11.27	15.32	11.19	0.42	103378.98
3	10.65	2.53	83.19	11.16	14.05	11.40	0.46	102452.22
4	9.04	3.65	87.05	11.43	13.07	12.09	0.49	92230.63
5	4.91	2.65	85.59	10.80	13.16	11.58	0.48	98915.50
6	3.89	10.08	80.60	10.66	13.22	11.44	0.48	102491.38
7	6.29	3.14	80.38	10.55	14.06	11.38	0.52	102380.13
8	8.41	2.01	79.57	10.58	14.44	11.14	0.48	103293.52
9	14.20	4.08	79.66	10.89	14.16	11.05	0.50	104997.39
10	13.32	3.60	81.04	10.86	14.03	11.23	0.49	105362.78
11	10.33	2.76	83.03	10.70	13.41	11.43	0.47	103399.69
12	7.68	2.92	80.59	10.37	14.31	11.36	0.50	102591.33
13	6.74	3.01	81.70	10.50	14.42	11.36	0.52	98789.11
14	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
15	停機	停機	無效	停機	停機	停機	停機	停機
16	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
17	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
18	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
20	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
21	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
23	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
監測時數	14	14	15	14	14	14	14	14
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	14	14	14	14	14	14	14	14
平均 值	8.23	4.50	81.92	10.82	14.30	11.37	0.47	102034.54
最大 值	14.20	14.25	87.05	11.43	17.72	12.09	0.55	105362.78
發生時間	9	0	4	4	1	4		10
最 小 值	3.89	2.01	77.76	10.37	13.07	11.05	0.38	92230.63
發生時間	6	8	2	12	4	9		4
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.02 %	-0.04 %		0.02	0.00	0.00 %
全幅偏移	0.46 %	0.01 %	0.05 %	-0.16 %		-0.03	0.02	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	93.33 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2020年07月20日

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2020年07月20日