P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年01月29日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.95	14.08	87.33	8.76	16.34	11.18	1.32	98325.92
1	1.91	1.43	112.78	8.71	17.63	10.92	1.29	108318.55
2	1.70	2.43	124.04	9.70	15.66	12.30	1.31	92815.44
3	1.59	6.58	107.53	9.02	16.14	11.31	1.26	107301.33
4	1.92	1.84	103.02	9.27	14.63	12.10	1.26	99951.66
5	2.25	1.34	88.61	8.76	14.97	11.59	1.27	104172.18
6	1.73	2.45	108.33	10.33	13.27	12.93	1.29	87202.27
7	1.68	2.54	102.14	10.03	12.88	12.74	1.27	89340.66
8	1.40	4.64	119.50	10.23	13.55	12.91	1.32	86789.91
9	1.35	1.03	107.46	8.57	15.81	11.28	1.25	107073.27
10	1.72	0.96	97.76	8.74	15.26	11.37	1.22	107498.18
11	2.04	1.91	80.80	8.98	13.34	11.81	1.23	101683.71
12	3.36	23.38	85.02	9.38	12.10	12.10	1.25	96488.70
13	3.65	6.80	94.20	9.56	12.76	12.30	1.24	94223.41
14	2.22	1.03	109.12	9.12	14.41	11.95	1.22	99432.43
15	2.19	1.63	104.21	9.37	13.52	12.15	1.24	96844.58
16	2.70	1.45	93.08	8.75	14.73	11.56	1.24	103830.93
17	2.22	1.34	94.93	8.95	14.35	11.76	1.25	102891.06
18	5.21	27.51	82.59	9.25	12.32	12.02	1.24	99753.10
19	2.15	1.78	95.08	9.24	15.44	11.90	1.22	101319.76
20	2.13	1.59	95.27	9.10	14.87	11.88	1.24	101113.16
21	2.28	1.23	88.18	8.62	15.61	11.23	1.23	107470.53
22	3.36	1.26	84.73	8.67	14.49	11.43	1.22	105534.70
23	5.41	2.35	85.16	8.73	14.24	11.53	1.80	104499.68
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	2.46	4.69	97.95	9.16	14.51	11.84	1.28	100161.46
最 大 值	5.41	27.51	124.04	10.33	17.63	12.93	2.81	108318.55
發生時間	23	18	2	6	1	6		1
最 小 值	1.35	0.96	80.80	8.57	12.10	10.92	1.18	86789.91
發生時間	9	10	11	9	12	1		8
零點偏移	-0.04 %	0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.03	0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.08 %	-0.11 %	0.08 %		0.12	0.02	0.32 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年01月29日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	3.61	0.42	93.26	5.52	14.52	12.85	0.78	67521.08
1	3.09	0.07	103.24	5.66	17.66	12.79	0.80	65588.92
2	2.88	0.32	108.63	5.59	12.95	12.97	0.78	67851.86
3	3.07	1.07	93.95	5.53	12.68	12.98	0.78	68124.31
4	3.08	1.51	96.38	5.83	12.08	13.31	0.78	65545.71
5	3.03	0.52	100.29	5.63	12.50	13.11	0.77	67017.91
6	3.01	0.51	93.66	5.57	12.86	13.00	0.76	67430.69
7	2.98	1.04	92.66	5.68	12.12	13.23	0.80	65658.10
8	2.80	11.54	110.64	5.76	12.33	13.31	0.85	65730.49
9	2.69	2.30	72.98	4.74	14.55	11.59	0.82	77795.14
10	2.86	15.68	65.68	4.91	12.97	11.99	0.81	76229.75
11	3.20	2.90	67.15	5.13	11.56	12.30	0.81	74524.64
12	3.15	1.18	75.24	5.05	12.49	12.32	0.82	73443.37
13	3.08	1.82	85.60	5.12	12.44	12.46	0.82	72621.06
14	2.91	0.41	80.49	4.96	13.68	12.04	0.82	75311.05
15	2.82	7.07	71.47	4.87	13.84	11.79	0.82	76679.80
16	2.94	11.02	82.43	5.12	13.08	12.35	0.83	73029.92
17	2.80	0.67	75.01	5.12	13.21	12.24	0.81	73933.39
18	2.92	22.94	80.38	4.88	14.79	11.94	0.82	74817.45
19	2.52	28.02	81.19	5.00	19.00	11.67	0.82	73625.54
20	2.66	1.40	71.14	5.06	13.35	12.10	0.82	74558.67
21	2.99	0.52	70.05	4.90	13.82	11.87	0.81	76210.35
22	2.89	0.62	70.04	4.98	13.22	12.05	0.83	75350.73
23	2.98	0.48	74.28	4.91	13.29	12.04	0.83	75411.43
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	2.96	4.75	83.99	5.23	13.54	12.43	0.81	71833.81
最 大 值	3.61	28.02	110.64	5.83	19.00	13.31	0.94	77795.14
發生時間	0	19	8	4	19	4		9
最 小 值	2.52	0.07	65.68	4.74	11.56	11.59	0.75	65545.71
發生時間	19	1	10	9	11	9		4
零點偏移	-0.01 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.04 %		-0.13	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.00 %	-0.01 %	0.04 %	-0.01 %		0.12	-0.02	-0.07 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年01月29日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	3.19	1.36	69.59	9.03	12.30	12.28	2.07	92082.87
1	3.03	1.12	81.91	9.23	13.94	12.50	2.05	88422.67
2	2.89	0.38	93.83	9.33	13.23	12.33	2.07	90570.41
3	3.08	0.33	96.02	9.54	13.17	12.50	2.08	88706.33
4	2.96	0.89	77.71	9.03	12.92	12.17	2.08	92709.46
5	2.97	0.37	89.84	8.81	13.88	12.04	2.09	93266.12
6	2.88	20.31	75.44	8.08	13.83	11.31	2.08	100844.66
7	3.15	2.13	83.07	9.09	12.34	12.29	2.07	92041.15
8	3.11	1.75	107.70	10.54	11.80	13.52	2.08	82506.67
9	2.82	0.56	89.07	9.46	12.45	12.83	2.08	89175.98
10	2.69	11.87	70.62	8.30	13.58	11.97	2.06	96007.89
11	2.86	37.20	56.31	8.08	11.70	11.63	2.05	99169.18
12	3.15	9.45	61.86	8.16	11.74	11.82	2.02	97964.42
13	3.59	7.58	64.04	8.26	10.78	11.97	2.00	97429.09
14	4.36	12.58	64.50	8.25	11.32	11.98	2.01	97650.16
15	3.47	1.96	80.81	9.05	11.87	12.49	2.01	92386.49
16	3.28	4.91	62.03	8.11	12.55	11.73	2.01	99824.80
17	3.18	13.70	59.32	7.86	12.63	11.40	2.01	103014.46
18	3.15	14.48	63.58	7.83	13.37	11.54	2.02	100965.72
19	2.91	10.70	59.65	7.68	14.30	11.58	2.04	100235.38
20	2.90	1.62	87.43	8.32	14.01	12.01	2.07	96189.41
21	2.82	1.73	87.40	8.44	13.26	11.89	2.09	96953.59
22	2.90	2.74	75.56	8.91	12.13	12.46	2.08	92046.86
23	2.96	1.16	81.91	9.03	12.85	12.48	2.08	89740.41
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	3.10	6.70	76.63	8.68	12.75	12.11	2.05	94579.34
最 大 值	4.36	37.20	107.70	10.54	14.30	13.52	2.10	103014.46
發生時間	14	11	8	8	19	8		17
最 小 值	2.69	0.33	56.31	7.68	10.78	11.31	1.99	82506.67
發生時間	10	3	11	19	13	6		8
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.03 %	-0.00 %		-0.06	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.18 %	0.03 %	-0.03 %	-0.10 %		-0.26	-0.00	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %