P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2022年03月11日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	14.79	28.64	48.16	0.89	17.59	11.57	1.43	68998.02
1	15.55	6.99	58.06	0.80	18.07	11.36	1.46	70128.82
2	14.91	3.91	52.15	1.30	16.10	11.53	1.48	70312.73
3	15.61	25.66	46.18	1.39	16.34	11.65	1.48	69471.05
4	15.21	10.94	49.70	1.33	16.22	11.89	1.46	67889.55
5	17.10	9.22	52.45	1.24	16.22	11.88	1.45	68026.37
6	13.35	13.08	52.83	1.30	15.72	11.88	1.42	68980.25
7	14.83	17.60	48.22	1.49	15.70	11.74	1.41	68728.93
8	16.04	4.87	54.79	1.25	16.23	11.77	1.43	68483.27
9	15.07	2.57	61.73	0.99	16.98	11.25	1.46	70794.79
10	15.93	4.56	46.43	0.93	17.23	11.39	1.44	69837.79
11	14.42	5.43	52.45	0.97	17.12	11.80	1.46	66760.97
12	16.06	3.10	63.12	0.70	18.18	11.17	1.46	71275.04
13	15.93	4.02	45.86	0.98	17.26	11.06	1.49	72010.68
14	15.63	9.13	43.90	0.96	17.21	11.32	1.48	70321.08
15	16.35	18.48	50.67	1.02	17.43	11.39	1.49	69678.23
16	15.66	10.95	53.24	1.41	16.40	11.49	1.47	69007.05
17	15.72	4.32	51.11	1.36	16.39	11.29	1.47	70340.18
18	15.78	4.07	51.96	1.15	17.02	11.31	1.44	70335.37
19	15.78	5.75	53.17	1.28	17.28	11.31	1.45	70605.82
20	16.34	7.40	61.93	1.00	17.71	11.35	1.48	70823.98
21	15.17	25.54	50.34	1.19	17.38	11.45	1.46	68354.19
22	15.13	28.93	45.73	1.90	15.87	11.54	1.46	67978.84
23	15.14	5.55	48.35	1.43	16.58	11.54	1.45	69529.41
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	15.48	10.86	51.77	1.18	16.84	11.50	1.46	69528.02
最 大 值	17.10	28.93	63.12	1.90	18.18	11.89	1.50	72010.68
發生時間	5	22	12	22	12	4		13
最 小 值	13.35	2.57	43.90	0.70	15.70	11.06	1.41	66760.97
發生時間	6	9	14	12	7	13		11
零點偏移	-0.01 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.05	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.22 %	-0.00 %	0.02 %	-0.03 %		-0.04	-0.00	0.31 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2022年03月11日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	15.67	7.45	55.34	0.21	18.02	10.28	1.52	64169.34
1	13.31	4.16	57.50	0.17	18.87	10.75	1.54	60450.86
2	14.41	33.27	58.54	0.20	17.97	10.25	1.54	63652.20
3	14.22	21.87	71.82	0.17	17.84	10.64	1.53	61941.86
4	15.15	2.16	63.75	0.11	17.86	11.02	1.51	60004.92
5	14.87	10.58	49.01	0.34	16.90	10.53	1.50	63483.57
6	14.64	25.28	59.30	4.34	15.94	11.03	1.49	60721.49
7	16.26	5.88	58.96	0.49	16.15	11.14	1.47	59625.55
8	14.69	5.15	58.92	0.35	16.42	10.93	1.47	61268.82
9	15.68	3.27	59.87	0.35	16.82	10.68	1.48	62026.70
10	14.37	6.24	57.57	0.36	16.35	10.93	1.49	61042.94
11	15.78	2.95	64.19	0.15	17.81	10.79	1.45	60858.75
12	14.76	1.56	66.01	0.09	18.63	10.11	1.49	64276.82
13	15.43	7.80	51.13	0.40	16.29	10.76	1.47	61335.44
14	15.35	8.97	56.83	0.11	17.85	10.44	1.46	62154.21
15	15.28	14.40	61.22	0.79	14.61	11.10	1.49	59274.25
16	15.24	2.93	65.35	0.39	15.83	11.10	1.50	59756.93
17	14.38	3.56	62.30	0.28	16.14	11.13	1.50	59433.29
18	15.51	2.90	59.77	0.48	15.90	11.08	1.46	60618.59
19	15.96	3.18	65.43	0.54	15.73	11.16	1.44	59574.79
20	14.34	22.72	65.13	0.30	17.10	10.90	1.48	60361.58
21	15.46	5.79	59.22	0.82	15.12	11.05	1.49	60261.04
22	15.10	3.08	64.94	0.48	16.29	11.10	1.49	59930.63
23	14.60	2.56	62.84	0.40	16.63	10.76	1.48	60813.01
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	15.02	8.65	60.62	0.51	16.79	10.82	1.49	61126.57
最 大 值	16.26	33.27	71.82	4.34	18.87	11.16	1.56	64276.82
發生時間	7	2	3	6	1	19		12
最 小 值	13.31	1.56	49.01	0.09	14.61	10.11	1.43	59274.25
發生時間	1	12	5	12	15	12		15
零點偏移	0.00 %	-0.00 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.04	-0.00	-0.02 %
全幅偏移	0.28 %	0.01 %	-0.08 %	0.05 %		-0.04	-0.03	0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2022年03月11日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	14.83	5.90	42.90	1.98	16.79	10.09	1.53	73754.33
1	14.69	4.03	52.45	2.29	18.10	10.03	1.51	76303.68
2	16.07	14.70	45.31	2.33	15.60	10.38	1.52	75178.49
3	14.01	6.11	53.80	2.66	15.36	10.74	1.54	71922.76
4	15.09	3.18	52.93	2.40	16.22	10.38	1.54	74277.34
5	14.89	3.63	48.83	2.25	16.72	10.19	1.54	74038.34
6	14.42	6.62	49.34	2.52	14.90	10.28	1.53	73870.22
7	12.97	5.66	49.33	2.46	15.98	10.35	1.55	73212.06
8	11.51	10.04	45.64	2.06	17.86	9.51	1.53	75428.20
9	14.90	31.18	41.73	2.21	15.88	9.91	1.53	74162.50
10	14.83	6.64	41.61	2.34	15.54	10.27	1.54	73350.78
11	15.01	2.69	51.48	2.40	17.45	9.87	1.54	76445.85
12	15.10	5.57	45.92	2.22	16.26	10.09	1.54	74727.38
13	15.08	3.41	51.23	2.10	17.24	10.34	1.53	72864.51
14	14.82	9.28	42.04	2.04	17.12	9.96	1.53	74402.36
15	15.84	33.76	44.95	2.97	14.34	10.56	1.51	68506.22
16	14.92	7.83	48.61	3.01	14.52	10.36	1.53	72165.53
17	14.60	6.26	47.31	2.57	14.97	10.49	1.53	72107.26
18	15.16	7.42	49.77	2.44	15.37	10.52	1.50	72557.76
19	14.38	3.66	53.72	2.43	16.12	10.66	1.51	71201.45
20	14.82	3.52	55.59	2.27	16.93	10.41	1.51	73769.61
21	15.88	11.70	49.54	2.77	15.37	10.31	1.49	73465.58
22	14.45	14.61	49.69	3.07	14.90	10.38	1.49	70864.73
23	15.42	8.40	50.02	2.97	14.94	10.60	1.49	71508.15
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.74	8.99	48.49	2.45	16.02	10.28	1.52	73336.88
最 大 值	16.07	33.76	55.59	3.07	18.10	10.74	1.61	76445.85
發生時間	2	15	20	22	1	3		11
最 小 值	11.51	2.69	41.61	1.98	14.34	9.51	1.49	68506.22
發生時間	8	11	10	0	15	8		15
零點偏移	0.00 %	-0.00 %	-0.00 %	-0.00 %		-0.01	-0.00	0.00 %
全幅偏移	-0.03 %	0.18 %	0.04 %	0.11 %		-0.00	0.02	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %