

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年05月01日

[illegible]

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年05月01日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年05月01日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	14.58	3.49	54.94	2.52	17.89	9.35	1.41	78946.68
1	13.82	3.59	56.97	2.50	18.15	10.04	1.42	77434.47
2	14.44	7.38	47.48	2.79	17.29	9.43	1.42	79008.55
3	14.28	4.39	51.83	2.31	18.02	9.90	1.43	77511.47
4	13.42	2.95	52.54	2.33	18.88	9.68	1.43	80012.28
5	14.36	5.06	48.95	2.43	17.79	9.85	1.43	78229.23
6	14.25	14.82	50.44	2.41	16.74	10.01	1.42	76948.70
7	14.23	3.32	56.67	2.19	17.57	10.30	1.40	77870.95
8	14.25	3.53	51.21	2.18	18.21	9.84	1.38	75945.22
9	13.55	21.86	45.71	2.31	16.41	9.98	1.38	67452.23
10	14.70	6.34	40.07	2.67	16.78	9.56	1.38	69590.72
11	14.25	9.66	38.76	2.66	16.79	9.46	1.38	69228.83
12	14.30	20.98	36.46	2.67	18.12	9.34	1.40	71153.25
13	14.22	8.76	39.59	2.38	16.88	9.85	1.38	67929.27
14	14.42	11.10	39.35	2.64	18.70	9.11	1.38	72676.68
15	14.28	5.69	54.30	2.69	18.09	9.19	1.38	72651.17
16	14.45	11.50	48.26	2.90	17.18	9.31	1.38	75826.52
17	14.53	10.32	42.52	2.41	17.11	9.62	1.38	73730.97
18	14.44	18.82	39.46	2.88	16.37	9.65	1.38	69496.81
19	14.56	3.26	44.06	3.05	17.77	9.08	1.38	76005.48
20	14.88	5.45	41.56	2.86	17.00	9.25	1.40	78192.43
21	14.84	5.87	41.88	2.47	15.59	9.91	1.41	76764.38
22	14.52	4.35	49.48	2.70	16.66	9.63	1.40	80377.57
23	14.54	6.89	60.51	3.23	16.55	9.68	1.38	79067.35
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.34	8.31	47.21	2.59	17.36	9.63	1.40	75085.47
最 大 值	14.88	21.86	60.51	3.23	18.88	10.30	1.43	80377.57
發生時間	20	9	23	23	4	7		22
最 小 值	13.42	2.95	36.46	2.18	15.59	9.08	1.37	67452.23
發生時間	4	4	12	8	21	19		9
零點偏移(率)	0.00 %	-0.02 %	-0.15 %	-0.02 %		0.00	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	-2.48 %	-0.11 %	-0.30 %	0.61 %		0.12	0.00	0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								