P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年07月11日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	5.05	3.10	83.63	9.81	15.96	11.11	0.41	104046.22
1	4.27	5.79	81.77	10.41	18.24	11.31	0.38	103781.04
2	3.77	10.34	79.64	10.56	16.73	11.42	0.37	102040.77
3	5.68	3.90	82.87	10.28	15.51	11.35	0.38	101892.49
4	4.05	4.88	79.36	10.20	15.35	11.49	0.41	99353.95
5	4.20	2.94	86.31	10.17	15.23	11.50	0.43	99842.39
6	3.64	32.14	78.16	10.46	15.70	11.10	0.48	102984.63
7	4.97	11.90	79.96	10.25	15.05	11.29	0.46	103281.12
8	4.20	2.97	82.40	9.93	14.89	11.35	0.48	103366.72
9	6.28	4.61	84.55	10.00	15.73	11.13	0.51	105395.47
10	4.85	6.78	88.82	9.93	15.39	11.26	0.49	104648.90
11	5.01	42.20	79.51	11.63	14.40	11.39	0.48	102258.50
12	7.12	40.05	78.07	10.40	14.03	11.28	0.51	99109.84
13	9.38	5.57	79.36	10.17	14.02	11.18	0.53	98505.25
14	6.94	27.87	76.70	10.78	13.78	11.48	0.53	98695.81
15	7.38	18.63	85.03	10.76	13.44	11.79	0.51	97945.39
16	7.64	32.98	77.93	10.66	14.12	11.33	0.49	97723.07
17	18.58	38.23	71.51	11.42	14.24	10.86	0.52	94418.73
18	10.94	24.41	76.96	10.60	14.10	11.19	0.54	96048.16
19	10.63	7.12	84.41	10.35	14.87	11.34	0.51	100323.82
20	8.48	5.02	83.21	10.40	14.39	11.64	0.47	103365.00
21	11.97	6.41	82.50	10.62	14.62	11.53	0.48	101373.33
22	5.51	21.95	82.21	10.34	15.36	11.23	0.47	101596.71
23	4.92	4.06	83.56	10.04	14.91	11.42	0.43	102647.81
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.89	15.16	81.18	10.42	15.00	11.33	0.47	101026.88
最 大 值	18.58	42.20	88.82	11.63	18.24	11.79	0.62	105395.47
發生時間	17	11	10	11	1	15		9
最 小 值	3.64	2.94	71.51	9.81	13.44	10.86	0.34	94418.73
發生時間	6	5	17	0	15	17		17
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.02 %	-0.00 %		0.04	0.00	0.00 %
全幅偏移	0.20 %	0.01 %	-0.03 %	0.01 %		0.00	0.02	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年07月11日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	7.59	14.89	58.08	3.32	14.48	14.31	0.36	54661.28
1	7.30	11.06	51.82	3.25	16.59	14.21	0.39	54349.66
2	6.79	10.21	62.70	3.29	16.42	14.26	0.38	53920.38
3	6.66	32.54	64.32	3.37	14.73	14.27	0.37	55081.90
4	6.76	18.40	75.58	3.25	14.66	14.21	0.38	55425.91
5	7.20	32.85	75.86	3.57	14.17	14.67	0.37	52201.46
6	7.09	13.80	70.11	3.52	14.39	14.59	0.36	53035.50
7	6.00	9.11	67.14	4.08	14.48	14.05	0.40	57647.15
8	2.86	12.27	83.48	4.98	14.02	12.05	0.45	75586.93
9	2.87	21.64	77.30	4.75	13.74	11.61	0.42	83816.04
10	3.38	21.53	83.29	5.02	14.11	11.76	0.43	77511.38
11	3.40	6.09	72.00	4.64	14.52	11.55	0.46	78457.87
12	4.19	13.74	73.51	4.84	12.82	11.84	0.45	77584.28
13	5.22	31.93	79.22	4.92	13.23	11.79	0.44	77621.34
14	5.54	21.09	74.70	5.16	12.94	11.93	0.45	76386.12
15	7.05	26.86	79.70	5.17	12.38	11.88	0.45	77641.60
16	8.19	16.36	85.71	5.29	12.68	11.94	0.45	75451.01
17	4.95	7.54	69.16	4.68	14.50	11.50	0.45	75065.31
18	3.80	5.27	68.70	4.71	14.24	11.70	0.41	77136.09
19	3.63	45.11	80.59	6.63	13.78	11.61	0.42	77067.90
20	5.11	18.53	73.07	4.84	13.66	11.81	0.42	75835.67
21	4.38	17.14	80.70	4.58	14.62	11.50	0.43	78368.46
22	3.87	9.13	77.52	4.61	14.29	11.59	0.44	75995.30
23	3.67	2.19	72.73	4.48	15.67	11.36	0.44	76794.69
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	5.31	17.47	73.21	4.46	14.21	12.58	0.42	69693.47
最 大 值	8.19	45.11	85.71	6.63	16.59	14.67	0.51	83816.04
發生時間	16	19	16	19	1	5		9
最 小 值	2.86	2.19	51.82	3.25	12.38	11.36	0.32	52201.46
發生時間	8	23	1	1	15	23		5
零點偏移	-0.07 %	0.00 %	-0.01 %	0.00 %		-0.01	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.23 %	-0.21 %	0.00 %	0.03 %		-0.12	-0.00	1.87 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年07月11日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	5.53	4.60	72.90	7.03	20.68	8.42	2.25	83384.10
1	5.96	20.04	71.62	6.87	21.27	8.41	2.33	85474.21
2	6.35	4.04	78.64	7.20	19.75	8.94	2.13	83554.37
3	7.55	4.30	83.38	7.18	19.85	8.71	2.31	92016.80
4	8.43	2.62	86.60	7.33	19.93	9.01	2.44	89648.86
5	8.59	11.11	79.42	7.32	17.74	9.24	2.37	86180.73
6	7.27	45.92	73.04	7.16	17.99	8.98	2.18	80086.59
7	6.29	28.23	69.56	9.37	21.43	8.02	1.36	81235.30
8	6.98	3.81	81.49	7.39	18.61	9.10	1.40	84870.73
9	8.50	17.27	77.41	7.18	20.07	8.65	1.43	87223.11
10	8.97	37.85	71.95	7.14	18.25	8.87	1.44	85979.06
11	9.44	27.41	82.57	7.30	18.87	8.93	1.43	86757.47
12	8.73	26.10	65.81	6.80	17.83	8.69	1.40	80278.26
13	8.34	23.12	70.78	6.95	19.22	8.49	1.39	85634.71
14	9.07	32.33	76.90	7.12	17.57	9.03	1.39	81795.54
15	9.26	50.57	66.18	8.24	17.60	8.99	1.38	80950.39
16	8.79	25.51	68.25	7.03	17.99	8.89	1.40	82127.27
17	9.12	44.98	67.75	6.99	17.55	9.01	1.41	81609.83
18	8.86	63.48	67.88	7.99	18.75	8.49	1.38	81173.63
19	7.35	26.31	75.38	8.33	19.51	8.58	1.38	85217.81
20	8.58	46.71	63.66	8.56	19.04	8.18	1.99	83021.89
21	9.43	48.38	61.00	7.69	18.46	8.18	1.36	80142.13
22	9.07	6.67	66.66	7.30	19.27	8.22	1.38	81350.54
23	5.91	30.64	73.55	6.98	21.04	8.22	1.36	83687.15
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.02	26.33	73.02	7.44	19.09	8.68	1.68	83891.69
最 大 值	9.44	63.48	86.60	9.37	21.43	9.24	2.64	92016.80
發生時間	11	18	4	7	7	5		3
最 小 值	5.53	2.62	61.00	6.80	17.55	8.02	1.34	80086.59
發生時間	0	4	21	12	17	7		6
零點偏移	-0.10 %	0.00 %	-0.02 %	-0.01 %		0.01	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.03 %	-0.10 %	-0.01 %		0.03	-0.02	0.12 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %