

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2021年12月18日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	15.87	5.18	91.55	2.15	15.01	12.23	1.31	65019.95
1	12.86	3.18	103.91	1.25	17.70	11.77	1.33	66139.06
2	18.28	5.01	97.68	2.33	17.18	11.13	1.31	71860.42
3	15.91	2.66	106.69	2.33	17.25	11.23	1.31	70326.15
4	17.24	3.20	95.34	2.94	16.71	11.15	1.32	71218.99
5	17.83	5.34	85.98	3.02	16.44	11.34	1.33	70094.36
6	20.02	6.57	82.24	1.85	17.51	11.24	1.33	69347.46
7	17.30	7.13	66.65	1.89	16.72	11.21	1.33	70270.99
8	16.65	4.36	81.61	1.98	16.36	11.42	1.33	69440.62
9	18.01	4.16	78.04	1.81	17.25	11.08	1.34	71304.03
10	18.81	5.46	71.94	1.89	17.23	11.10	1.34	70858.00
11	19.32	13.97	65.91	2.58	15.61	11.43	1.36	69979.03
12	17.03	14.97	69.63	2.64	14.94	11.62	1.37	69114.19
13	21.23	61.17	65.96	4.16	13.15	11.71	1.38	68417.14
14	16.76	62.15	64.26	3.77	12.12	12.03	1.39	67001.68
15	21.50	無效	67.84	4.05	12.55	12.09	1.39	66556.76
16	15.32	36.12	69.01	3.21	13.16	11.86	1.36	67953.40
17	17.07	6.49	65.34	1.93	15.20	11.28	1.33	70435.97
18	14.95	4.68	100.60	1.54	15.62	11.96	1.33	65613.06
19	15.41	6.60	91.65	2.01	14.95	12.13	1.33	64717.82
20	16.42	5.31	91.35	1.83	15.04	12.25	1.34	64050.38
21	13.59	4.90	87.38	1.34	15.66	11.65	1.37	67925.93
22	13.68	11.19	105.44	2.19	13.63	13.16	1.40	58028.86
23	13.63	11.46	89.64	1.34	15.27	12.37	1.40	62706.26
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	23	24	24	24	24	24	24
平均值	16.86	12.66	83.15	2.33	15.51	11.69	1.35	67849.19
最大值	21.50	62.15	106.69	4.16	17.70	13.16	1.44	71860.42
發生時間	15	14	3	13	1	22		2
最小值	12.86	2.66	64.26	1.25	12.12	11.08	1.30	58028.86
發生時間	1	3	14	1	14	9		22
零點偏移	-0.00 %	-0.01%	-0.00 %	-0.02 %		-0.03	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.13 %	0.05%	0.01 %	0.08 %		0.09	-0.03	0.32 %
有效比率	100.00 %	95.83%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2021年12月18日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2021年12月18日

[illegible]