P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年09月23日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	3.79	2.03	61.55	4.36	15.47	11.64	0.99	92071.86
1	3.43	2.50	56.77	4.27	16.47	11.60	0.99	93201.20
2	2.71	13.33	58.91	4.75	14.34	11.80	1.00	91105.51
3	3.87	3.71	59.91	4.95	14.05	11.66	0.99	92232.01
4	6.78	7.64	55.03	4.89	14.43	11.41	0.98	94630.17
5	10.18	3.69	50.38	6.84	14.36	11.29	0.99	94798.24
6	3.90	1.86	58.83	4.67	14.89	11.43	0.99	93221.79
7	3.68	4.59	51.10	4.48	15.14	11.32	1.01	93586.83
8	7.01	8.80	53.29	5.06	14.04	11.67	1.06	89963.29
9	14.21	16.34	55.95	5.49	14.38	11.32	1.07	94296.63
10	18.95	19.17	55.80	6.32	14.69	11.37	1.03	93809.96
11	17.62	6.47	47.68	5.54	14.38	11.29	1.08	93034.78
12	17.36	10.57	48.74	5.26	14.35	11.18	1.07	93995.14
13	8.77	5.04	55.45	4.75	14.53	11.14	1.05	94385.67
14	19.12	4.63	47.73	6.23	14.38	11.34	1.06	90619.03
15	16.04	3.69	48.81	5.42	14.33	11.17	1.05	92633.08
16	13.13	8.01	50.60	5.08	13.48	11.29	1.05	91308.21
17	14.77	8.27	50.40	5.49	12.97	11.54	1.06	89090.33
18	6.77	3.21	57.81	4.49	14.71	11.30	1.07	91779.39
19	11.47	11.27	50.90	5.15	13.62	11.32	1.04	91909.05
20	14.63	13.79	53.39	5.35	13.62	11.52	1.06	89987.81
21	15.59	24.04	49.23	5.73	13.25	11.51	1.08	90685.21
22	15.32	38.36	49.32	5.78	12.89	11.68	1.07	90591.59
23	16.30	6.60	50.06	5.55	13.82	11.57	1.07	90638.31
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	11.06	9.48	53.24	5.25	14.27	11.43	1.04	92232.30
最 大 值	19.12	38.36	61.55	6.84	16.47	11.80	1.14	94798.24
發生時間	14	22	0	5	1	2		5
最 小 值	2.71	1.86	47.68	4.27	12.89	11.14	0.96	89090.33
發生時間	2	6	11	1	22	13		17
零點偏移	-0.01 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.03	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.00 %	0.11 %	0.10 %		0.00	-0.00	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年09月23日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	0.86	1.35	67.88	4.37	13.56	11.78	1.14	79447.60
1	0.89	1.20	73.15	4.39	14.48	11.85	1.14	78917.51
2	0.76	2.39	71.70	4.45	14.64	11.71	1.12	79421.15
3	1.18	21.43	71.28	4.93	12.43	11.91	1.12	79931.51
4	1.33	1.74	76.93	4.67	13.05	12.02	1.11	77439.36
5	0.97	0.87	74.37	4.37	15.05	11.54	1.10	81306.07
6	0.94	0.89	68.78	4.45	13.90	11.83	1.09	80067.21
7	0.97	4.26	72.76	4.60	13.49	12.05	1.12	77361.99
8	1.42	12.06	66.28	4.70	13.12	11.71	1.12	81764.64
9	2.03	3.66	70.22	4.80	13.06	11.77	1.10	78620.97
10	2.62	9.69	72.35	4.97	13.36	11.65	1.11	78429.47
11	3.43	1.73	73.62	4.92	13.74	11.53	1.05	81772.15
12	6.76	7.80	61.66	5.40	12.99	11.54	0.97	83117.24
13	3.99	9.63	70.57	4.80	13.34	11.79	1.00	79537.58
14	2.00	15.80	64.20	4.43	13.57	11.50	1.06	80595.88
15	5.23	15.01	62.98	5.24	13.10	11.35	1.10	79324.59
16	17.48	8.99	91.15	6.93	12.72	11.87	1.04	80513.44
17	11.60	10.01	71.44	5.32	12.79	11.68	1.11	79449.57
18	6.92	9.57	67.42	4.81	13.32	11.56	1.11	81290.43
19	8.88	12.84	62.94	5.12	13.80	11.55	1.10	81235.76
20	11.96	36.75	69.99	5.74	12.93	11.79	1.07	79572.93
21	6.02	15.64	57.54	4.84	13.00	11.55	1.08	78428.23
22	3.71	2.00	65.43	4.41	13.53	11.54	1.09	82003.94
23	5.42	2.41	81.04	4.83	12.30	11.83	1.02	81789.92
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	4.47	8.65	70.24	4.90	13.39	11.70	1.09	80055.80
最 大 值	17.48	36.75	91.15	6.93	15.05	12.05	1.18	83117.24
發生時間	16	20	16	16	5	7		12
最 小 值	0.76	0.87	57.54	4.37	12.30	11.35	0.92	77361.99
發生時間	2	5	21	0	23	15		7
零點偏移	-0.07 %	-0.00 %	-0.01 %	-0.05 %		-0.02	-0.00	-0.20 %
全幅偏移	0.55 %	-0.02 %	0.03 %	0.01 %		0.12	-0.00	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年09月23日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	15.66	3.66	98.83	6.94	18.02	9.76	1.18	101626.35
1	20.03	4.10	85.56	7.05	18.02	9.68	1.17	102715.96
2	24.19	27.19	85.56	10.52	15.94	9.93	1.17	98448.15
3	22.43	20.34	77.79	8.93	15.43	9.78	1.16	95524.51
4	27.98	5.06	80.97	7.83	16.59	9.60	1.15	100300.16
5	29.54	6.44	79.71	7.46	16.49	9.69	1.15	96969.35
6	26.14	2.94	86.97	7.20	18.18	9.53	1.16	101471.16
7	20.05	5.51	80.71	6.79	17.22	9.46	1.19	105723.22
8	29.55	9.44	85.48	7.04	18.30	9.17	1.19	105692.00
9	26.06	8.59	87.72	7.10	16.68	9.78	1.20	99776.97
10	41.41	14.40	89.98	7.69	16.53	9.81	1.22	101052.01
11	40.86	7.03	81.02	7.36	16.57	9.55	1.22	102649.00
12	37.33	39.58	89.84	8.47	18.42	9.58	1.22	104254.31
13	7.32	3.06	89.85	6.49	20.60	9.23	1.23	103279.56
14	12.22	4.38	82.68	7.12	20.03	9.22	1.20	104337.02
15	29.74	11.86	78.59	7.61	17.71	9.29	1.19	104054.29
16	48.81	15.49	74.08	7.64	16.17	9.20	1.19	102344.60
17	44.35	17.54	80.45	7.59	14.56	10.01	1.19	97041.80
18	56.80	30.17	86.18	7.83	16.35	9.81	1.19	98474.68
19	45.50	14.26	81.00	7.74	17.29	9.66	1.19	94221.99
20	29.76	4.88	77.82	7.21	18.00	9.57	1.17	94633.72
21	31.85	9.01	73.22	7.57	17.45	9.36	1.19	97326.48
22	28.17	18.52	84.34	8.09	17.00	9.44	1.19	93940.09
23	28.21	16.98	74.55	8.70	16.85	9.34	1.19	89487.48
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	30.17	12.52	83.04	7.67	17.27	9.56	1.19	99806.04
最 大 值	56.80	39.58	98.83	10.52	20.60	10.01	1.23	105723.22
發生時間	18	12	0	2	13	17		7
最 小 值	7.32	2.94	73.22	6.49	14.56	9.17	1.15	89487.48
發生時間	13	6	21	13	17	8		23
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.00 %	-0.00 %		-0.03	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.03 %	-0.06 %	0.02 %	-0.15 %		0.35	-0.00	-0.07 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %