P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年05月25日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.98	2.63	82.91	2.92	14.24	14.38	1.31	68952.94
1	2.65	4.84	65.58	2.51	14.61	13.84	1.34	74518.24
2	2.58	3.91	69.60	2.60	14.35	13.91	1.34	73911.89
3	2.48	30.98	49.38	2.06	14.73	12.86	1.33	83776.26
4	2.90	31.54	51.19	2.20	14.74	13.23	1.32	79306.64
5	2.98	4.42	55.11	2.47	14.12	13.41	1.32	77365.15
6	2.89	18.94	53.84	2.23	14.88	13.38	1.35	77524.75
7	5.63	41.16	51.57	3.38	13.14	13.51	1.32	76776.03
8	8.33	73.69	51.06	3.79	12.87	13.63	1.33	76094.98
9	20.64	37.76	49.10	3.59	13.76	13.46	1.50	76382.13
10	28.34	37.37	48.93	4.51	13.59	13.44	1.68	75923.63
11	22.80	28.82	56.07	4.86	12.41	13.82	1.99	71228.41
12	16.46	35.47	59.36	4.78	11.84	14.01	1.65	70992.45
13	10.01	66.90	60.30	5.13	10.96	14.12	1.56	71402.52
14	9.18	58.19	64.44	5.58	10.70	14.44	1.50	69751.32
15	12.06	62.50	61.79	9.02	11.59	14.22	1.46	71376.26
16	9.17	15.16	66.12	4.99	11.52	14.45	1.49	69355.93
17	5.55	6.08	58.89	3.75	12.65	13.87	1.43	74333.61
18	4.29	3.98	60.99	2.82	13.95	13.78	1.42	75632.73
19	3.96	5.70	64.31	3.25	13.21	13.94	1.38	74339.79
20	3.57	23.38	57.40	2.24	14.60	13.30	1.33	79115.29
21	3.60	5.72	58.71	2.96	13.63	13.85	1.33	74632.47
22	3.70	3.68	80.74	3.08	13.84	14.32	1.33	69800.75
23	3.62	4.29	81.17	3.55	13.28	14.57	1.31	67888.10
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	7.93	25.30	60.77	3.68	13.30	13.82	1.43	74182.59
最 大 值	28.34	73.69	82.91	9.02	14.88	14.57	2.23	83776.26
發生時間	10	8	0	15	6	23		3
最 小 值	2.48	2.63	48.93	2.06	10.70	12.86	1.24	67888.10
發生時間	3	0	10	3	14	3		23
零點偏移	-0.04 %	0.00 %	-0.00 %	-0.05 %		-0.05	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.01 %	-0.08 %	-0.12 %		-0.05	-0.00	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年05月25日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	4.19	13.53	130.01	0.64	15.76	13.07	1.44	54527.44
1	3.46	1.35	94.09	0.11	18.35	10.92	1.34	66138.92
2	6.48	1.67	98.41	0.36	17.78	11.20	1.34	64442.51
3	6.00	1.77	89.50	0.39	17.27	11.18	1.34	64732.35
4	5.54	3.74	93.31	0.61	16.43	11.55	1.36	62460.00
5	5.20	4.51	105.05	0.54	16.21	11.88	1.36	60555.95
6	4.64	1.22	96.61	0.15	18.43	10.87	1.36	65699.12
7	7.02	2.34	78.80	0.68	17.21	10.67	1.39	66685.21
8	10.94	1.82	87.82	0.66	18.10	10.91	1.41	66154.09
9	17.79	3.40	89.96	1.12	17.12	11.36	1.40	64728.24
10	47.32	17.01	85.88	6.05	15.52	11.44	1.39	64383.51
11	12.06	85.77	91.03	5.57	13.64	12.18	1.35	60191.25
12	9.41	10.34	91.07	2.78	14.21	11.93	1.40	61837.78
13	12.66	27.69	91.22	1.94	13.85	12.23	1.41	60327.40
14	11.10	44.02	92.32	1.91	13.47	12.35	1.41	57892.19
15	23.74	40.90	93.82	2.73	13.65	12.17	1.40	59387.46
16	8.22	40.64	91.62	1.66	13.95	12.35	1.40	56202.10
17	6.60	13.73	104.34	1.10	14.99	12.42	1.39	55674.95
18	6.28	8.90	100.08	0.80	15.95	12.25	1.35	57871.11
19	5.76	4.47	80.83	0.57	16.48	11.20	1.39	64682.73
20	9.66	9.61	80.75	0.96	16.11	11.41	1.40	63756.04
21	8.33	4.14	83.02	0.66	16.55	11.56	1.40	62186.19
22	10.70	4.74	85.38	0.58	16.87	11.40	1.40	62917.92
23	8.93	3.29	88.41	0.41	17.38	11.34	1.40	63369.92
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	10.50	14.61	92.64	1.37	16.05	11.66	1.38	61950.18
最 大 值	47.32	85.77	130.01	6.05	18.43	13.07	1.52	66685.21
發生時間	10	11	0	10	6	0		7
最 小 值	3.46	1.22	78.80	0.11	13.47	10.67	1.33	54527.44
發生時間	1	6	7	1	14	7		0
零點偏移	-0.02 %	0.00 %	-0.02 %	-0.00 %		-0.04	-0.00	-0.20 %
全幅偏移	0.00 %	-0.05 %	0.04 %	-0.05 %		0.07	-0.00	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年05月25日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	8.69	11.87	69.71	3.14	15.66	12.43	1.36	68375.95
1	8.16	4.37	63.37	2.84	17.68	11.60	1.37	75374.53
2	7.48	4.10	55.72	2.72	17.58	10.86	1.38	80566.75
3	7.80	8.20	53.25	2.57	17.64	10.39	1.38	84360.96
4	7.10	4.56	55.21	2.59	17.58	10.41	1.37	84999.09
5	8.62	3.00	53.50	2.76	18.47	10.21	1.39	83803.64
6	8.23	7.30	50.33	2.70	17.48	10.16	1.40	83111.08
7	7.97	16.19	42.84	2.73	16.06	10.30	1.38	81285.18
8	12.41	7.18	57.23	2.71	17.30	11.71	1.40	70904.18
9	45.10	17.41	56.75	3.85	17.13	11.33	1.40	77696.81
10	52.70	14.15	49.63	7.13	17.43	10.41	1.41	83922.48
11	32.03	13.82	52.27	6.82	15.85	11.27	1.41	78421.76
12	8.21	7.01	50.99	3.06	16.58	11.03	1.43	76484.42
13	14.43	5.42	54.75	3.05	15.18	11.34	1.42	72462.39
14	18.02	21.31	49.47	5.22	14.56	11.40	1.44	71395.48
15	15.88	32.41	46.29	3.74	14.62	11.05	1.43	73848.39
16	13.97	10.55	50.20	3.13	16.54	10.56	1.40	79160.17
17	14.05	4.28	53.58	2.76	17.06	10.55	1.39	78830.27
18	8.75	2.02	62.90	2.36	17.48	11.01	1.39	75589.74
19	7.42	3.01	56.66	2.29	17.77	10.88	1.39	78306.41
20	12.12	2.62	54.94	2.65	17.39	10.72	1.40	81113.74
21	8.53	3.56	59.46	2.41	17.47	11.14	1.40	77167.79
22	7.04	2.95	57.45	2.19	17.31	10.86	1.42	78370.48
23	4.22	5.50	68.72	2.29	17.74	11.38	1.43	77630.69
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.12	8.87	55.22	3.24	16.90	10.96	1.40	78049.27
最 大 值	52.70	32.41	69.71	7.13	18.47	12.43	1.45	84999.09
發生時間	10	15	0	10	5	0		4
最 小 值	4.22	2.02	42.84	2.19	14.56	10.16	1.35	68375.95
發生時間	23	18	7	22	14	6		0
零點偏移	-0.08 %	0.00 %	-0.00 %	-0.01 %		-0.02	-0.00	-0.07 %
全幅偏移	0.00 %	-0.04 %	0.01 %	0.07 %		0.16	-0.00	-0.01 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %