P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年01月17日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	14.42	1.39	95.43	10.19	13.75	11.60	1.39	104271.05
1	9.92	1.74	93.36	10.08	14.25	11.76	1.40	103255.31
2	4.14	1.12	106.12	10.05	14.98	11.96	1.34	101328.89
3	11.50	1.33	110.52	10.46	13.03	11.96	1.35	104475.42
4	12.41	4.80	107.51	10.84	12.20	12.32	1.35	98153.37
5	12.75	4.97	106.96	10.51	13.26	11.97	1.38	101213.78
6	5.92	1.51	112.24	10.08	13.87	11.93	1.34	102693.23
7	8.69	1.38	107.13	10.29	13.51	11.83	1.32	104713.05
8	12.29	2.09	98.58	10.22	13.49	11.65	1.33	104985.42
9	7.77	1.53	110.46	9.78	14.29	11.57	1.32	105462.45
10	17.31	2.09	95.30	10.72	13.31	11.81	1.32	103872.27
11	9.57	1.97	89.85	10.38	12.77	11.65	1.35	101874.50
12	13.94	2.76	94.62	10.81	12.17	11.72	1.35	98531.50
13	15.01	2.50	92.17	10.63	11.38	11.73	1.36	97858.81
14	13.00	2.12	96.23	10.61	12.72	11.73	1.34	97978.57
15	8.80	1.90	111.17	10.05	13.35	11.74	1.32	102691.40
16	7.84	1.97	103.27	9.77	13.56	11.71	1.30	105138.19
17	8.81	2.05	94.09	10.10	12.38	11.98	1.32	101731.23
18	11.51	2.34	96.60	10.12	12.76	11.98	1.29	101905.88
19	3.94	1.12	103.05	9.70	15.26	11.75	1.29	104900.65
20	8.79	1.67	96.54	10.33	12.98	11.93	1.31	102934.27
21	16.01	2.00	96.88	11.05	12.31	12.03	1.30	102378.06
22	12.50	2.49	97.06	10.89	12.26	12.22	1.31	99889.30
23	10.76	1.63	98.43	10.30	13.07	11.98	1.29	102607.98
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	10.73	2.10	100.57	10.33	13.20	11.85	1.33	102285.19
最 大 值	17.31	4.97	112.24	11.05	15.26	12.32	1.42	105462.45
發生時間	10	5	6	21	19	4		9
最 小 值	3.94	1.12	89.85	9.70	11.38	11.57	1.26	97858.81
發生時間	19	2	11	19	13	9		13
零點偏移	-0.01 %	-0.01 %	-0.07 %	-0.00 %		-0.04	0.00	0.00 %
全幅偏移	0.28 %	-0.09 %	0.06 %	0.09 %		0.12	0.02	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年01月17日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	6.53	1.93	81.20	5.43	12.34	12.03	0.99	75448.58
1	4.21	2.09	79.26	5.18	15.80	11.98	0.98	73414.23
2	3.20	1.15	83.77	5.55	15.58	12.37	0.98	70255.49
3	7.80	2.43	94.41	6.07	11.57	12.44	0.99	72822.79
4	11.00	0.52	89.72	6.37	11.40	12.22	1.04	72928.43
5	6.04	0.40	92.34	5.57	12.21	12.31	1.04	71255.32
6	5.46	0.80	99.34	5.57	13.01	12.07	1.05	72150.89
7	3.95	1.79	84.27	5.02	13.41	11.87	0.99	74431.71
8	4.32	0.18	118.56	5.21	13.96	11.71	0.94	76672.60
9	6.10	0.30	105.15	5.53	13.61	11.74	0.95	77339.47
10	9.63	0.97	96.32	6.09	12.87	11.81	0.96	75894.36
11	13.62	11.55	85.40	6.43	11.92	11.89	0.96	75852.90
12	7.28	14.08	84.77	5.73	11.19	12.17	0.96	73747.61
13	8.51	10.04	91.66	5.94	11.99	12.07	0.96	73920.11
14	17.23	20.31	85.83	7.18	10.95	12.32	0.99	71038.49
15	9.67	13.16	100.37	5.84	12.71	12.38	0.99	69782.85
16	6.93	2.93	87.40	5.51	12.54	11.97	0.95	75250.11
17	7.12	10.47	99.60	5.39	12.24	12.07	1.00	73961.25
18	7.14	3.24	94.65	5.39	12.64	12.02	0.99	73577.88
19	3.98	1.82	85.54	5.35	16.51	12.17	0.93	71992.44
20	4.53	0.92	84.24	5.68	14.14	11.96	0.95	74581.58
21	7.84	1.67	90.77	6.05	12.06	12.44	0.95	71523.60
22	7.36	1.89	88.41	5.89	11.84	12.54	0.92	72791.69
23	9.17	1.57	82.74	5.99	11.87	12.27	0.92	74991.74
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	7.44	4.43	91.07	5.75	12.85	12.12	0.97	73567.76
最 大 值	17.23	20.31	118.56	7.18	16.51	12.54	1.07	77339.47
發生時間	14	14	8	14	19	22		9
最 小 值	3.20	0.18	79.26	5.02	10.95	11.71	0.90	69782.85
發生時間	2	8	1	7	14	8		15
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.03 %	-0.06 %		-0.31	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.23 %	0.26 %	-0.03 %	-0.14 %		0.12	-0.04	-0.07 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年01月17日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	3.94	3.16	94.15	9.73	11.27	12.05	2.26	92752.24
1	3.57	15.46	80.10	9.07	13.96	11.64	2.28	96223.89
2	3.22	3.66	86.62	9.31	14.22	11.86	2.31	95401.96
3	4.44	2.47	86.59	9.66	11.66	11.91	2.28	97046.81
4	5.49	1.98	96.77	10.14	10.90	12.38	2.27	92815.81
5	4.43	3.48	98.44	10.01	11.43	12.27	2.27	91806.23
6	3.65	2.11	129.90	11.26	11.08	13.17	2.26	84061.47
7	3.18	1.24	120.29	10.47	12.15	12.49	2.28	90546.11
8	2.89	1.39	116.06	9.41	13.09	11.83	2.25	97884.50
9	3.03	1.79	104.21	9.42	12.95	11.89	2.22	96757.19
10	2.93	0.82	95.20	9.33	12.78	11.87	2.23	95960.31
11	3.77	1.34	106.27	9.75	12.30	12.08	2.23	93198.89
12	4.07	4.36	74.91	9.13	12.02	11.76	2.22	97754.70
13	5.00	4.24	77.91	9.16	11.56	11.77	2.22	98152.17
14	4.54	2.77	79.56	9.41	11.12	12.09	2.19	95611.09
15	3.93	2.83	80.09	9.10	12.52	11.63	2.17	101002.23
16	5.78	4.54	83.43	9.26	11.77	11.61	2.16	100041.33
17	4.66	3.57	77.32	9.14	11.16	11.84	2.16	98387.84
18	4.88	3.14	77.94	9.23	10.36	12.10	2.15	96636.58
19	4.25	6.64	83.04	9.27	12.99	11.90	2.16	98737.09
20	3.36	5.45	81.41	9.16	13.14	11.97	2.19	95428.01
21	4.08	6.06	91.72	9.60	10.78	12.23	2.21	94228.02
22	3.75	7.99	90.55	9.90	10.87	12.55	2.19	90720.42
23	3.50	10.24	100.29	10.24	10.82	12.80	2.21	89166.39
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	4.01	4.20	92.20	9.59	11.95	12.07	2.22	95013.39
最 大 值	5.78	15.46	129.90	11.26	14.22	13.17	2.31	101002.23
發生時間	16	1	6	6	2	6		15
最 小 值	2.89	0.82	74.91	9.07	10.36	11.61	2.14	84061.47
發生時間	8	10	12	1	18	16		6
零點偏移	0.00 %	-0.00 %	-0.00 %	-0.01 %		-0.05	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.09 %	-0.12 %	-0.10 %		-0.46	-0.00	0.12 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %