

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年09月20日

項目 單位	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	11.71	2.95	50.34	0.16	19.31	10.60	1.38	88339.06
1	11.79	3.37	50.39	0.18	19.53	11.05	1.38	84110.80
2	12.14	2.51	52.63	0.15	20.12	10.48	1.38	88923.86
3	12.48	1.51	51.12	0.15	18.34	10.85	1.38	88090.27
4	11.04	3.44	51.70	0.16	16.93	11.46	1.38	83759.21
5	12.23	2.42	49.69	0.15	16.95	11.12	1.36	86285.01
6	13.37	12.32	52.15	0.13	16.77	11.01	1.35	88075.46
7	11.48	7.52	54.03	0.22	16.27	11.63	1.36	81677.85
8	12.69	2.52	47.23	0.15	17.48	10.87	1.38	87740.33
9	10.86	0.99	57.03	0.19	17.32	11.58	1.38	82517.19
10	13.55	2.17	54.18	0.14	17.12	11.07	1.38	85671.72
11	11.11	3.08	49.08	0.15	17.01	11.16	1.38	85794.63
12	11.01	3.15	56.21	0.14	15.76	12.02	1.38	79808.54
13	12.33	3.18	52.39	0.14	15.88	11.44	1.38	84215.96
14	11.40	4.84	49.60	0.20	16.49	11.39	1.37	83441.80
15	12.33	5.12	48.20	0.13	16.46	11.03	1.37	83874.23
16	12.82	3.99	47.85	0.10	14.92	11.69	1.38	83406.99
17	11.29	2.01	58.61	0.15	16.00	11.65	1.38	83531.89
18	11.59	3.70	61.22	0.13	15.46	11.90	1.37	81367.43
19	12.97	6.69	59.44	0.16	16.56	11.59	1.35	82605.76
20	11.08	9.05	55.67	0.15	15.05	12.04	1.33	80363.64
21	11.44	3.40	53.35	0.15	15.84	11.60	1.33	83523.30
22	11.28	10.00	48.17	0.12	15.02	11.77	1.34	82222.29
23	12.48	2.52	61.42	0.16	15.53	12.28	1.36	77765.57
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	11.94	4.27	52.99	0.15	16.75	11.39	1.37	84046.37
最 大 值	13.55	12.32	61.42	0.22	20.12	12.28	1.39	88923.86
發生時間	10	6	23	7	2	23		2
最 小 值	10.86	0.99	47.23	0.10	14.92	10.48	1.33	77765.57
發生時間	9	9	8	16	16	2		23
零點偏移(率)	-0.02 %	-0.02 %	-0.09 %	-0.24 %		0.00	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.90 %	-0.29 %	0.03 %	0.38 %		-0.01	-0.03	0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年09月20日

項目 單位	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
小時\限標	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
0	12.29	3.87	46.14	0.47	17.27	10.69	1.28	74252.83
1	11.22	3.59	46.20	0.34	17.54	10.84	1.26	73560.00
2	12.07	2.86	49.64	0.46	18.19	10.92	1.27	74782.75
3	11.54	5.68	50.47	0.69	16.73	11.23	1.28	71806.13
4	12.05	2.61	51.11	0.69	16.93	11.07	1.28	73696.71
5	12.90	2.67	44.39	0.66	16.69	10.78	1.29	76530.67
6	11.37	4.52	46.78	1.20	15.07	11.15	1.29	73354.51
7	13.48	8.88	41.71	0.39	15.74	10.85	1.28	73447.03
8	11.50	3.70	48.21	0.23	16.11	11.01	1.27	76439.92
9	12.69	2.88	50.47	0.05	16.63	10.66	1.27	79899.23
10	10.62	15.98	44.00	0.34	14.97	10.99	1.27	74926.17
11	12.70	3.42	50.43	0.15	16.66	10.67	1.28	77557.00
12	12.69	1.04	55.77	0.34	16.94	10.34	1.27	77439.95
13	11.28	2.35	52.49	0.58	14.89	11.34	1.27	72614.90
14	10.83	1.94	57.23	0.11	16.24	11.34	1.26	71019.51
15	12.65	3.69	56.90	0.35	15.75	10.68	1.25	77121.52
16	11.19	4.63	50.38	1.07	13.53	11.78	1.25	69467.80
17	11.85	2.78	49.06	0.31	15.27	11.27	1.25	74179.66
18	12.13	2.89	47.64	0.39	14.78	11.37	1.25	72048.14
19	11.90	2.36	47.53	0.56	14.79	11.28	1.26	72145.57
20	12.28	2.45	47.17	0.63	14.84	11.26	1.25	71040.42
21	12.73	14.83	44.76	0.87	14.23	11.47	1.25	70236.51
22	11.45	3.22	45.58	1.14	14.54	11.32	1.25	72613.13
23	12.99	2.65	48.35	1.10	15.14	10.97	1.25	74156.67
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	12.02	4.40	48.85	0.55	15.81	11.05	1.26	73930.70
最 大 值	13.48	15.98	57.23	1.20	18.19	11.78	1.30	79899.23
發生時間	7	10	14	6	2	16		9
最 小 值	10.62	1.04	41.71	0.05	13.53	10.34	1.24	69467.80
發生時間	10	12	7	9	16	12		16
零點偏移(率)	-0.02 %	0.00 %	-0.11 %	-0.21 %		0.03	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.24 %	-0.33 %	0.04 %	0.25 %		0.27	0.00	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								