

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年04月04日

[illegible]

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年04月04日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年04月04日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	15.52	5.12	50.26	2.54	17.53	9.40	1.46	78616.27
1	14.77	11.66	49.15	1.62	17.83	9.95	1.43	75584.28
2	14.81	2.73	62.58	2.06	15.82	10.75	1.44	70887.33
3	13.85	4.49	75.62	1.75	17.24	10.39	1.46	74760.79
4	15.71	4.32	76.67	2.12	17.98	9.41	1.46	79577.81
5	18.02	12.57	55.04	2.60	16.29	9.29	1.46	80234.38
6	15.36	47.90	42.22	2.40	15.70	9.65	1.47	77308.32
7	14.88	無效	34.00	2.52	16.75	9.41	1.47	75072.47
8	15.14	22.68	58.75	2.85	14.72	9.93	1.42	64613.86
9	14.72	5.12	68.52	2.87	14.50	10.03	1.47	72394.87
10	15.43	8.72	63.53	1.95	16.13	10.03	1.43	70311.67
11	14.85	4.18	61.04	2.33	15.16	10.13	1.43	73472.70
12	14.39	6.61	52.34	2.44	14.04	10.75	1.43	67844.50
13	14.19	3.93	53.40	1.71	16.33	10.64	1.44	69270.51
14	14.13	3.59	59.20	1.98	16.41	10.37	1.43	70074.34
15	14.62	3.68	58.35	1.74	16.38	10.12	1.44	74498.49
16	15.45	6.54	47.19	1.67	16.38	10.43	1.44	75071.39
17	14.95	4.20	53.07	1.80	16.41	10.42	1.44	74722.03
18	14.47	3.13	57.72	1.63	17.41	10.44	1.45	74882.03
19	14.70	4.23	50.10	1.68	16.31	10.61	1.45	71485.11
20	13.73	2.75	57.13	1.65	16.56	10.84	1.46	70122.66
21	14.34	2.83	59.25	1.59	17.81	10.33	1.47	73140.39
22	14.44	4.54	49.38	1.90	16.04	10.24	1.45	73522.13
23	14.55	3.04	55.49	1.74	18.66	9.95	1.44	75185.72
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	23	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.88	7.76	56.25	2.05	16.43	10.15	1.45	73443.92
最 大 值	18.02	47.90	76.67	2.87	18.66	10.84	1.50	80234.38
發生時間	5	6	4	9	23	20		5
最 小 值	13.73	2.73	34.00	1.59	14.04	9.29	1.41	64613.86
發生時間	20	2	7	21	12	5		8
零點偏移(率)	0.00 %	0.00 %	-0.00 %	-0.03 %		-0.02	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	-1.01 %	1.24 %	0.56 %	-0.35 %		0.21	0.00	0.20 %
有效比率	100.00 %	95.83%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								