P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年08月30日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.53	5.40	58.53	3.88	17.44	11.26	1.04	106945.10
1	2.24	8.15	54.29	4.08	16.41	11.56	1.04	104551.63
2	2.04	6.89	61.92	4.42	14.72	11.81	1.02	103650.22
3	1.96	6.56	59.84	4.58	14.03	11.89	1.03	104504.85
4	1.90	21.53	56.24	4.51	14.19	11.45	1.07	106030.62
5	2.10	35.50	59.34	6.34	13.13	12.04	1.05	102468.44
6	1.92	16.48	63.82	4.31	15.10	11.64	1.05	105387.96
7	1.90	36.32	51.04	4.27	15.24	11.60	1.08	105563.28
8	2.00	6.14	60.05	4.05	16.11	11.53	1.08	105081.91
9	2.02	8.00	54.31	4.26	15.04	11.55	1.05	103695.30
10	2.23	18.28	54.84	4.14	16.03	11.52	1.08	104522.63
11	2.36	16.41	52.34	4.38	14.51	11.45	1.06	107207.77
12	3.36	13.28	56.39	4.91	13.76	11.73	1.05	103500.50
13	5.03	12.79	57.30	5.14	13.98	11.72	1.06	103275.01
14	6.68	9.90	54.47	5.60	13.51	11.70	1.07	103537.62
15	5.48	11.40	51.92	4.64	15.38	11.24	1.08	106512.51
16	5.48	9.36	51.80	4.43	15.47	11.26	1.11	107219.85
17	5.23	7.98	63.53	4.67	15.60	11.39	1.11	107554.17
18	5.18	3.70	62.34	4.71	15.35	11.62	1.07	105041.66
19	3.69	4.18	53.68	4.26	15.11	11.36	1.05	108479.60
20	3.05	11.27	53.83	4.40	14.62	11.61	1.03	106021.46
21	2.74	7.52	57.63	4.66	14.06	11.88	1.03	103363.89
22	2.84	39.26	53.31	4.91	13.59	11.70	1.05	104015.68
23	4.00	20.70	50.39	5.27	13.24	11.73	1.08	102882.26
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	3.25	14.04	56.38	4.62	14.82	11.59	1.06	105042.25
最 大 值	6.68	39.26	63.82	6.34	17.44	12.04	1.13	108479.60
發生時間	14	22	6	5	0	5		19
最 小 值	1.90	3.70	50.39	3.88	13.13	11.24	1.00	102468.44
發生時間	4	18	23	0	5	15		5
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.03 %	-0.02 %		-0.03	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.29 %	-0.08 %	-0.13 %		0.00	-0.00	0.12 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年08月30日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	1.08	2.81	72.46	4.21	16.48	11.39	1.17	80843.19
1	0.96	16.39	66.13	4.34	16.47	11.55	1.13	78678.59
2	0.88	4.89	74.81	4.43	12.97	12.02	0.93	79154.57
3	1.04	30.94	74.69	4.47	13.56	11.89	0.96	79526.25
4	1.02	4.41	73.36	4.48	14.85	11.94	0.98	77962.52
5	0.90	34.65	68.38	4.75	14.46	11.65	1.01	80411.21
6	0.90	3.13	84.44	4.53	14.32	12.10	1.04	76887.78
7	0.93	14.33	66.75	4.06	14.97	11.38	1.07	81684.01
8	1.13	41.62	64.99	4.28	14.82	11.28	1.07	82398.80
9	1.26	34.74	66.49	4.24	14.76	11.43	1.13	80589.41
10	1.24	32.80	61.73	4.35	14.94	11.57	1.12	80497.02
11	1.13	18.50	62.86	4.24	14.36	11.41	1.08	81439.01
12	1.24	5.69	65.75	4.30	14.36	11.59	1.14	79162.61
13	1.24	11.71	73.61	4.29	14.29	11.39	1.17	81027.52
14	1.54	1.68	75.26	4.36	14.57	11.59	1.17	80206.81
15	1.43	1.05	66.82	4.38	14.15	11.68	1.17	79944.99
16	1.34	24.36	74.13	4.81	15.91	11.26	1.19	82755.03
17	1.53	19.06	67.99	4.35	14.10	11.71	1.18	79654.58
18	1.53	10.79	82.83	4.28	14.81	11.60	1.21	80389.90
19	1.42	7.21	65.34	4.25	14.73	11.60	1.20	79637.84
20	1.04	24.13	70.67	5.64	15.42	11.57	1.21	79935.42
21	0.84	11.88	70.18	4.31	12.98	11.82	1.18	78384.77
22	0.94	24.50	77.68	4.31	13.24	11.84	1.19	79157.51
23	1.01	31.58	72.88	4.40	13.18	11.77	1.19	80690.84
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	1.15	17.20	70.84	4.42	14.53	11.63	1.12	80042.51
最 大 值	1.54	41.62	84.44	5.64	16.48	12.10	1.26	82755.03
發生時間	14	8	6	20	0	6		16
最 小 值	0.84	1.05	61.73	4.06	12.97	11.26	0.87	76887.78
發生時間	21	15	10	7	2	16		6
零點偏移	-0.05 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.01	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.16 %	0.07 %	0.00 %	0.10 %		0.00	-0.02	-0.07 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年08月30日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	18.96	5.07	90.23	6.64	19.12	9.38	1.12	98642.13
1	11.96	18.72	97.33	6.76	18.64	10.28	1.12	91412.91
2	15.19	11.19	91.26	7.20	17.88	9.49	1.12	99285.64
3	12.60	10.03	91.39	7.71	18.64	9.19	1.11	95070.17
4	10.93	12.21	86.82	6.88	19.28	9.22	1.11	98585.14
5	13.48	6.95	95.37	7.09	19.02	9.45	1.11	99527.56
6	13.57	16.57	90.60	7.27	18.20	9.77	1.11	95481.63
7	13.74	4.57	98.10	6.91	20.18	9.32	1.12	101276.81
8	15.34	9.88	91.16	6.48	19.19	9.45	1.14	101185.50
9	10.03	5.23	83.89	6.10	20.62	9.18	1.15	103484.79
10	10.09	19.12	79.29	6.09	19.57	9.17	1.13	103571.34
11	9.79	45.29	77.34	6.48	18.55	9.32	1.15	97878.75
12	6.01	45.34	81.04	6.41	18.49	9.57	1.13	92304.78
13	6.31	28.78	85.86	6.71	18.92	8.82	1.12	94999.37
14	4.14	6.07	107.38	6.14	19.23	8.97	1.12	93085.00
15	4.13	1.91	92.69	5.83	20.67	8.57	1.13	94081.92
16	23.45	4.23	83.20	7.19	19.26	8.56	1.11	96012.84
17	21.86	4.29	69.69	6.87	19.56	8.29	1.14	95952.84
18	29.76	21.20	78.38	7.83	19.84	8.55	1.12	95404.41
19	21.12	3.94	79.82	6.53	19.82	8.76	1.12	94243.70
20	14.63	20.21	78.41	8.24	20.35	8.76	1.13	92391.48
21	10.07	18.50	71.90	6.91	20.24	8.21	1.12	93781.26
22	11.97	5.50	79.89	6.98	20.39	8.83	1.11	90255.03
23	10.32	14.10	74.82	7.15	17.09	9.01	1.12	91984.41
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	13.31	14.12	85.66	6.85	19.28	9.09	1.12	96245.81
最 大 值	29.76	45.34	107.38	8.24	20.67	10.28	1.17	103571.34
發生時間	18	12	14	20	15	1		10
最 小 值	4.13	1.91	69.69	5.83	17.09	8.21	1.11	90255.03
發生時間	15	15	17	15	23	21		22
零點偏移	-0.03 %	-0.00 %	-0.01 %	0.00 %		-0.02	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.13 %	-0.04 %	-0.00 %		0.35	0.02	0.12 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %