P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年09月24日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	11.10	5.45	49.71	4.90	14.17	11.30	1.08	92567.74
1	12.36	3.90	51.66	5.24	14.17	11.48	1.07	90457.44
2	9.79	5.10	55.24	4.92	13.80	11.32	1.07	92061.30
3	9.16	27.92	53.58	5.38	13.00	11.94	1.07	86429.67
4	8.27	3.26	55.02	4.74	14.42	11.63	1.05	90402.81
5	4.77	2.36	58.34	4.30	14.88	11.38	1.03	91152.96
6	4.24	14.14	48.33	4.87	14.77	11.24	1.04	93050.92
7	9.10	5.78	59.88	5.36	14.19	11.44	1.06	90950.10
8	6.72	2.20	65.13	4.81	15.22	11.43	1.07	90922.00
9	4.19	1.20	63.30	4.52	15.01	11.18	1.07	93804.50
10	5.70	3.40	46.21	4.90	14.66	11.33	1.07	94205.59
11	12.39	23.69	52.05	5.74	14.37	11.08	1.05	96376.81
12	13.25	23.81	65.09	6.36	12.55	11.49	1.09	89051.40
13	10.34	6.94	59.06	5.55	13.62	11.60	1.08	88776.57
14	10.32	5.15	54.36	5.43	13.71	11.70	1.04	88549.54
15	4.98	4.52	58.55	4.69	14.77	11.35	1.02	91034.19
16	7.65	10.63	56.16	5.16	14.10	11.60	0.99	89196.54
17	3.93	3.11	79.37	4.70	15.23	11.80	0.99	87220.60
18	2.64	1.89	76.28	4.41	15.88	11.42	0.98	91436.07
19	2.57	2.03	75.62	4.38	16.25	11.42	0.99	91619.94
20	2.77	4.87	46.69	4.46	15.56	11.38	1.00	93655.04
21	2.79	2.59	68.65	4.42	16.35	11.47	1.02	91676.24
22	2.73	2.54	62.75	4.40	16.34	11.29	1.00	95243.13
23	2.52	1.50	80.89	4.56	16.49	11.84	1.02	88850.24
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.84	7.00	60.08	4.92	14.73	11.46	1.04	91195.47
最 大 值	13.25	27.92	80.89	6.36	16.49	11.94	1.14	96376.81
發生時間	12	3	23	12	23	3		11
最 小 值	2.52	1.20	46.21	4.30	12.55	11.08	0.97	86429.67
發生時間	23	9	10	5	12	11		3
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.00 %	-0.00 %		-0.04	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.08 %	-0.07 %	-0.15 %		-0.01	-0.00	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年09月24日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	3.27	1.43	62.96	4.48	13.23	11.77	1.07	78579.62
1	2.96	1.41	69.74	4.59	12.80	12.02	1.05	77550.90
2	2.58	5.37	73.05	4.59	12.65	12.08	1.07	76737.20
3	3.48	1.91	74.48	4.65	12.90	12.06	1.04	78825.31
4	2.36	0.71	79.07	4.51	13.39	12.10	1.02	78128.54
5	2.35	2.86	74.34	4.41	13.97	11.68	1.05	80492.54
6	1.89	0.59	80.50	4.37	13.82	11.76	1.05	80281.80
7	1.88	1.09	73.46	4.51	13.24	11.94	0.97	79157.80
8	2.25	1.19	67.09	4.63	13.45	11.95	0.99	77781.82
9	1.64	18.50	79.82	4.30	14.48	11.17	1.04	84227.00
10	1.89	3.00	63.39	4.44	13.41	11.69	1.05	79813.74
11	1.72	5.41	54.49	4.59	14.31	11.88	1.01	78495.26
12	1.78	39.39	64.36	4.76	13.29	11.81	0.94	79001.54
13	1.91	15.41	64.27	4.45	15.06	11.55	1.00	80521.56
14	1.33	4.46	55.99	4.39	15.15	11.42	1.04	82222.38
15	1.19	12.65	46.13	4.46	15.40	11.54	1.08	81283.83
16	1.22	4.20	45.12	4.54	14.31	11.79	1.06	79504.02
17	1.32	2.92	60.27	4.45	14.89	11.59	1.02	80372.87
18	1.28	0.86	79.95	4.68	15.34	12.01	1.00	76362.15
19	1.11	1.18	82.49	4.59	17.31	12.01	1.04	74839.26
20	0.96	0.94	73.24	4.29	16.64	11.51	1.02	81076.60
21	1.05	4.24	64.55	4.39	14.69	11.62	0.99	80895.33
22	1.18	4.32	69.77	4.42	15.18	11.45	0.99	82245.49
23	1.41	1.82	87.71	4.75	14.72	12.35	0.96	74924.19
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	1.83	5.66	68.59	4.51	14.32	11.78	1.02	79305.03
最 大 值	3.48	39.39	87.71	4.76	17.31	12.35	1.14	84227.00
發生時間	3	12	23	12	19	23		9
最 小 值	0.96	0.59	45.12	4.29	12.65	11.17	0.89	74839.26
發生時間	20	6	16	20	2	9		19
零點偏移	-0.04 %	0.00 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.01	-0.00	-0.20 %
全幅偏移	0.10 %	0.17 %	-0.12 %	-0.15 %		0.08	-0.04	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年09月24日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	33.48	14.14	78.01	9.39	17.84	9.23	1.19	95420.60
1	27.46	2.94	76.42	7.22	18.30	9.20	1.19	98740.43
2	26.50	29.92	77.65	7.26	17.33	9.36	1.19	97793.47
3	23.28	11.13	82.04	6.67	18.41	9.50	1.19	96695.15
4	39.59	4.84	76.54	6.80	18.32	9.37	1.19	102553.94
5	22.49	5.02	81.46	6.62	18.46	9.48	1.19	99811.15
6	23.24	7.97	74.31	6.41	19.76	8.43	1.20	100662.39
7	30.12	7.64	81.21	7.29	17.72	8.96	1.19	97063.80
8	33.79	17.84	80.88	7.03	18.00	9.04	1.19	100573.98
9	23.84	2.76	78.52	7.21	19.22	9.21	1.19	98700.75
10	31.37	4.95	79.67	7.34	17.69	9.46	1.19	100804.16
11	27.07	18.70	74.57	8.47	17.36	9.32	1.20	98220.93
12	20.05	3.37	88.83	7.75	18.29	9.44	1.20	98443.56
13	10.61	2.42	94.85	7.54	19.20	10.10	1.20	94543.33
14	14.01	5.27	79.59	6.89	19.18	9.27	1.20	106826.11
15	27.23	34.61	82.98	8.53	18.49	9.07	1.19	106112.22
16	36.49	6.80	80.34	7.17	15.92	9.53	1.17	98224.52
17	27.20	11.86	78.09	7.00	16.14	9.49	1.16	100606.62
18	14.46	6.79	103.85	7.34	17.80	10.32	1.19	94389.00
19	24.59	2.91	85.66	6.64	20.91	8.65	1.18	108284.35
20	20.80	8.72	79.56	7.24	16.80	9.56	1.17	104975.60
21	30.69	4.79	95.39	7.55	17.60	9.63	1.18	105310.60
22	23.76	9.52	89.58	7.40	19.08	9.16	1.19	105884.99
23	20.45	2.56	105.71	7.56	19.44	9.66	1.18	101555.71
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	25.52	9.48	83.57	7.35	18.22	9.35	1.19	100508.22
最 大 值	39.59	34.61	105.71	9.39	20.91	10.32	1.22	108284.35
發生時間	4	15	23	0	19	18		19
最 小 值	10.61	2.42	74.31	6.41	15.92	8.43	1.15	94389.00
發生時間	13	13	6	6	16	6		18
零點偏移	0.00 %	-0.01 %	-0.00 %	-0.01 %		-0.05	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.19 %	-0.06 %	0.07 %	0.09 %		0.32	-0.00	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %