P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年04月13日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	4.01	2.54	77.53	0.86	14.67	13.56	1.40	72006.58
1	3.52	44.94	45.41	1.31	14.03	13.02	1.49	76596.82
2	5.97	15.78	53.99	2.25	13.00	13.70	1.43	72170.15
3	5.69	29.47	46.28	2.47	13.05	13.47	1.48	74050.96
4	9.59	16.12	51.28	4.15	12.74	13.50	1.49	73699.59
5	11.41	21.98	58.65	3.09	13.52	13.30	1.44	75440.93
6	8.51	5.67	53.62	2.77	12.73	13.40	1.53	74539.96
7	6.38	10.05	63.42	1.41	14.29	13.09	1.52	76843.79
8	6.42	10.79	49.99	1.64	14.09	13.18	1.52	75533.42
9	6.25	17.88	54.22	1.26	14.42	13.22	1.52	74721.70
10	5.12	25.47	70.94	0.87	15.73	13.20	1.52	74490.87
11	6.89	26.76	58.14	1.73	14.02	12.80	1.62	78523.13
12	12.85	28.71	59.09	3.29	12.71	13.41	1.54	75367.10
13	18.51	64.55	68.76	6.13	11.36	13.57	1.54	74030.46
14	16.31	24.83	62.08	4.53	11.82	13.57	1.54	73752.48
15	12.62	26.80	49.17	3.33	12.32	13.36	1.53	75751.95
16	15.05	16.60	53.11	4.12	12.22	13.68	1.60	72746.17
17	15.01	11.71	59.15	3.19	12.69	13.68	1.56	72654.22
18	9.47	53.29	52.65	2.12	13.62	13.36	1.51	75561.72
19	14.29	19.64	51.39	3.81	12.34	13.69	1.58	73637.97
20	22.39	62.55	52.84	5.95	10.84	13.96	1.58	71947.23
21	15.84	7.16	49.71	4.64	10.82	13.99	1.51	71909.86
22	14.40	13.76	52.04	5.03	10.89	13.88	1.51	72298.47
23	11.28	15.14	56.04	3.08	12.64	13.88	1.51	71765.16
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	10.74	23.84	56.23	3.04	12.94	13.48	1.52	74168.36
最 大 值	22.39	64.55	77.53	6.13	15.73	13.99	1.91	78523.13
發生時間	20	13	0	13	10	21		11
最 小 值	3.52	2.54	45.41	0.86	10.82	12.80	1.33	71765.16
發生時間	1	0	1	0	21	11		23
零點偏移	-0.05 %	-0.00 %	-0.02 %	-0.00 %		-0.11	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.11 %	-0.25 %	-0.10 %		-0.03	-0.00	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年04月13日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	10.27	3.10	99.48	0.37	17.74	10.21	1.41	67054.63
1	19.09	6.33	85.62	2.18	15.76	10.65	1.40	63232.64
2	17.59	5.28	93.47	2.06	16.49	10.53	1.39	63169.15
3	33.86	28.61	99.59	2.20	16.41	10.90	1.39	63918.40
4	24.02	2.47	96.44	0.93	17.48	10.42	1.40	67561.93
5	15.81	4.16	94.05	1.65	16.17	10.63	1.40	64784.09
6	13.20	2.12	99.52	0.81	17.06	10.74	1.41	63513.44
7	6.78	3.51	103.61	0.27	16.92	10.76	1.39	62574.18
8	9.69	2.85	99.23	0.64	16.68	10.68	1.41	63077.33
9	9.31	2.12	110.66	0.39	17.32	10.36	1.43	66891.56
10	8.91	6.50	80.23	0.96	17.09	10.33	1.45	66993.74
11	13.08	10.07	87.26	2.07	15.25	11.45	1.42	59249.17
12	8.65	12.14	80.77	1.85	15.32	11.42	1.41	57106.57
13	6.99	16.02	74.08	1.88	16.14	11.18	1.42	56740.65
14	10.82	18.61	70.54	2.08	16.11	11.46	1.44	60026.95
15	11.73	24.39	65.76	1.98	16.17	11.28	1.41	66545.65
16	10.79	18.82	73.28	1.92	16.34	11.29	1.40	66268.24
17	10.55	5.22	89.27	0.74	16.74	10.32	1.41	64480.53
18	11.20	1.87	110.39	1.49	17.10	10.63	1.40	62331.41
19	14.23	16.14	86.15	1.68	16.36	10.41	1.37	64643.61
20	16.64	29.29	91.91	2.36	13.44	11.23	1.39	62434.79
21	8.40	13.17	94.67	1.34	14.82	10.96	1.42	62062.50
22	9.13	2.37	110.88	0.32	17.53	10.50	1.42	64400.98
23	10.54	4.78	104.21	0.34	17.79	10.54	1.41	65273.70
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	12.97	10.00	91.71	1.35	16.43	10.79	1.41	63513.99
最 大 值	33.86	29.29	110.88	2.36	17.79	11.46	1.48	67561.93
發生時間	3	20	22	20	23	14		4
最 小 值	6.78	1.87	65.76	0.27	13.44	10.21	1.36	56740.65
發生時間	7	18	15	7	20	0		13
零點偏移	-0.01 %	-0.03 %	-0.00 %	-0.01 %		-0.02	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.76 %	0.02 %	-0.10 %	-0.40 %		-0.05	-0.04	-0.01 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年04月13日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	7.39	8.36	60.03	1.07	17.55	10.64	1.49	77849.97
1	7.43	12.55	65.57	1.13	17.57	10.71	1.48	79350.53
2	11.60	6.17	57.65	1.48	15.76	10.91	1.48	72705.18
3	6.72	17.09	57.93	1.11	17.67	10.74	1.47	74753.18
4	16.03	35.69	52.30	2.46	16.13	10.87	1.44	72695.90
5	18.97	15.81	55.77	2.86	15.63	10.90	1.44	73638.95
6	24.08	4.41	59.91	2.78	15.98	11.09	1.45	73564.35
7	11.92	9.69	64.48	1.60	16.99	10.76	1.48	76141.48
8	22.67	3.88	54.84	1.76	17.35	10.58	1.51	77102.90
9	13.50	3.05	61.59	1.48	16.37	10.41	1.52	無效
10	20.71	22.90	52.43	2.45	17.40	9.64	1.51	82833.85
11	9.43	10.95	58.20	1.81	16.50	9.74	1.51	80280.06
12	9.31	8.64	55.60	1.92	14.51	10.57	1.50	74372.34
13	16.75	19.43	59.31	2.67	14.87	10.51	1.50	76767.97
14	18.78	27.33	47.39	1.96	14.73	10.42	1.48	76079.61
15	16.75	7.53	56.89	2.31	14.06	10.51	1.48	74525.52
16	17.38	8.53	56.77	2.10	14.46	10.46	1.49	75886.49
17	10.86	2.99	57.20	1.12	16.82	10.26	1.46	76478.05
18	9.11	7.63	60.08	1.20	15.75	10.47	1.44	75438.99
19	26.84	55.43	57.98	3.49	14.22	10.39	1.44	78342.03
20	31.22	54.31	56.34	5.23	11.90	10.80	1.44	73945.57
21	16.69	7.75	53.64	2.75	13.81	10.51	1.42	74052.21
22	25.74	15.32	49.74	2.55	16.31	9.83	1.42	78424.37
23	3.59	3.17	65.75	0.88	16.22	10.63	1.44	77101.69
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	23
平 均 值	15.56	15.36	57.39	2.09	15.77	10.51	1.47	76188.31
最 大 值	31.22	55.43	65.75	5.23	17.67	11.09	1.53	82833.85
發生時間	20	19	23	20	3	6		10
最 小 值	3.59	2.99	47.39	0.88	11.90	9.64	1.42	72695.90
發生時間	23	17	14	23	20	10		4
零點偏移	-0.00 %	-0.01 %	-0.00 %	-0.00 %		-0.02	0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.17 %	0.09 %	-0.12 %		-0.05	0.00	0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	95.83 %