P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年03月01日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	3.95	6.54	83.44	1.97	12.78	14.15	1.27	69811.83
1	4.10	6.98	66.05	1.96	12.92	13.96	1.27	71226.47
2	5.41	2.85	57.60	2.48	12.43	13.93	1.31	73534.54
3	5.96	3.83	63.50	3.04	11.85	14.20	1.29	69545.97
4	8.11	3.14	73.36	3.06	11.53	14.02	1.25	72685.19
5	7.80	2.93	55.88	3.13	11.56	13.97	1.22	73789.71
6	4.23	4.88	84.56	2.76	11.62	14.36	1.19	69848.67
7	3.66	2.36	76.64	2.54	11.81	14.11	1.22	72132.04
8	5.37	2.55	59.78	2.52	12.06	13.80	1.25	74264.37
9	8.50	13.78	54.25	3.57	11.02	14.23	1.27	69674.52
10	5.57	3.06	64.68	2.84	11.40	14.31	1.21	68758.44
11	3.08	15.45	68.75	1.35	13.37	13.58	1.23	75101.64
12	2.84	6.43	65.35	0.93	14.05	13.44	1.25	75049.11
13	2.86	67.16	51.99	1.47	13.19	13.53	1.29	73879.70
14	3.60	5.21	70.07	1.40	13.65	13.87	1.28	70950.68
15	3.47	3.90	68.89	1.27	13.65	13.55	1.32	73637.55
16	3.04	2.72	98.25	1.18	13.73	13.88	1.33	70359.79
17	2.94	3.15	85.55	0.97	14.00	13.57	1.29	73853.00
18	2.79	3.58	81.32	1.23	13.71	13.88	1.25	70147.99
19	2.56	3.56	81.54	1.10	13.74	13.87	1.25	71316.62
20	3.42	3.99	96.32	1.85	13.03	14.43	1.21	66468.25
21	2.66	2.78	86.54	1.85	12.85	14.49	1.26	66332.79
22	2.53	2.34	90.88	2.06	12.78	14.72	1.30	63723.86
23	2.34	1.99	97.99	2.06	12.86	14.72	1.35	63409.35
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	4.20	7.30	74.30	2.02	12.73	14.02	1.27	70812.59
最 大 值	8.50	67.16	98.25	3.57	14.05	14.72	1.46	75101.64
發生時間	9	13	16	9	12	22		11
最 小 值	2.34	1.99	51.99	0.93	11.02	13.44	1.14	63409.35
發生時間	23	23	13	12	9	12		23
零點偏移	-0.00 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.06	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.19 %	0.02 %	0.16 %	0.04 %		0.01	-0.00	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年03月01日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	11.27	13.47	90.56	0.11	19.18	10.21	1.33	68850.08
1	11.98	2.51	90.59	0.24	18.78	10.94	1.35	65159.49
2	15.99	2.22	86.48	0.58	17.81	10.67	1.35	66697.87
3	19.43	1.72	81.09	0.68	18.02	10.36	1.35	67827.68
4	9.95	2.32	91.72	0.21	17.29	11.42	1.35	62396.49
5	7.38	3.16	85.66	0.09	18.72	10.20	1.35	70036.75
6	14.98	5.30	76.39	0.25	18.10	10.40	1.34	67380.80
7	16.74	3.30	74.48	0.41	17.70	10.43	1.35	66424.56
8	23.83	3.99	73.84	0.65	18.21	10.08	1.36	68375.43
9	17.95	2.10	80.07	0.27	18.49	10.00	1.33	65805.30
10	4.90	2.10	92.66	0.14	19.82	10.23	1.37	66960.59
11	10.26	17.89	93.03	0.14	21.43	9.18	1.35	73889.88
12	15.47	24.67	80.48	0.10	20.73	9.45	1.36	73665.32
13	8.13	8.28	103.19	0.17	22.36	9.52	1.36	71232.79
14	8.52	4.29	74.33	0.10	20.46	9.42	1.33	71517.04
15	12.44	5.81	77.27	0.11	18.94	10.06	1.33	67645.86
16	10.30	1.82	89.40	0.14	20.93	9.80	1.32	70879.38
17	5.83	3.03	107.78	0.13	19.53	11.06	1.33	62718.62
18	7.97	19.45	78.50	0.10	19.70	10.08	1.34	68190.25
19	5.58	2.44	81.86	0.11	20.03	10.14	1.38	66532.74
20	6.16	4.60	79.75	0.13	20.36	10.00	1.36	69153.74
21	6.92	9.63	86.20	0.11	18.94	10.72	1.35	65706.81
22	0.99	3.67	133.20	0.11	18.09	12.13	1.37	57091.73
23	2.42	1.80	97.60	0.12	18.96	10.39	1.33	68707.97
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	10.64	6.23	87.76	0.22	19.27	10.29	1.35	67618.63
最 大 值	23.83	24.67	133.20	0.68	22.36	12.13	1.42	73889.88
發生時間	8	12	22	3	13	22		11
最 小 值	0.99	1.72	73.84	0.09	17.29	9.18	1.30	57091.73
發生時間	22	3	8	5	4	11		22
零點偏移	-0.01 %	-0.03 %	-0.00 %	-0.02 %		-0.06	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.00 %	-0.12 %	-0.02 %	-0.02 %		0.06	-0.02	-0.01 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年03月01日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	5.20	2.57	94.98	1.06	17.10	10.40	1.45	87052.98
1	4.48	1.65	78.56	1.00	17.33	10.39	1.45	87715.50
2	13.90	2.74	74.55	1.93	14.61	11.09	1.44	81749.97
3	8.15	1.63	107.59	1.49	16.55	10.29	1.45	85137.38
4	11.97	2.83	81.04	2.15	13.83	11.27	1.42	78772.59
5	13.07	2.69	69.88	1.55	15.86	10.67	1.41	83264.17
6	8.95	2.65	81.65	1.11	16.90	10.05	1.43	83523.28
7	9.00	1.69	95.67	1.40	15.93	10.50	1.45	78917.70
8	17.78	1.56	80.06	1.94	15.89	10.17	1.47	81956.22
9	18.87	2.79	66.40	2.48	14.60	10.57	1.47	78365.47
10	20.74	2.48	56.12	2.17	14.23	10.75	1.47	79946.40
11	6.83	1.80	76.97	1.16	15.10	10.89	1.47	82441.37
12	6.11	1.91	88.87	1.30	15.45	10.79	1.50	86651.56
13	7.58	4.26	85.38	1.18	15.62	10.82	1.48	89546.02
14	4.89	13.05	117.25	1.74	14.43	12.28	1.57	72483.68
15	2.23	3.72	116.24	0.92	16.82	10.78	1.52	87542.68
16	3.59	2.73	98.13	0.93	16.36	10.71	1.48	89646.33
17	4.11	4.56	74.95	1.12	15.43	10.99	1.48	88598.49
18	3.73	3.02	91.39	1.15	15.82	11.57	1.47	84133.08
19	2.98	2.89	91.98	0.94	16.32	11.20	1.47	86846.41
20	2.27	5.42	97.08	1.13	15.93	11.81	1.50	81833.92
21	1.99	39.28	91.07	1.58	14.75	12.02	1.53	80986.88
22	1.77	3.43	94.99	1.11	15.46	11.94	1.51	80811.47
23	2.39	1.93	84.15	0.82	16.47	10.78	1.46	90203.55
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	7.61	4.72	87.29	1.39	15.70	10.95	1.47	83671.96
最 大 值	20.74	39.28	117.25	2.48	17.33	12.28	1.79	90203.55
發生時間	10	21	14	9	1	14		23
最 小 值	1.77	1.56	56.12	0.82	13.83	10.05	1.40	72483.68
發生時間	22	8	10	23	4	6		14
零點偏移	-0.01 %	-0.00 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.00	-0.00	-0.01 %
全幅偏移	0.09 %	-0.05 %	-0.13 %	-0.13 %		0.30	-0.00	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %