P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年03月10日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	4.06	2.25	93.20	9.11	14.68	11.74	1.06	88846.43
1	2.70	3.48	89.66	9.09	16.87	11.55	1.07	88963.36
2	6.71	12.05	81.94	9.29	14.98	11.41	1.12	91774.19
3	10.55	3.06	88.79	10.00	14.03	11.65	1.10	90529.53
4	7.41	1.85	104.30	9.46	15.61	11.39	1.04	90942.28
5	8.83	3.41	95.18	9.44	14.77	11.45	1.09	91828.96
6	5.21	17.36	94.43	9.13	16.40	11.12	1.10	92076.75
7	5.19	3.53	91.93	8.93	15.10	11.33	1.13	88055.86
8	4.39	2.04	96.20	8.99	15.51	11.38	1.11	89076.74
9	7.15	2.17	95.15	9.48	15.21	11.53	1.11	89568.02
10	4.75	1.79	104.56	8.98	16.40	11.31	1.08	91697.82
11	8.91	2.85	80.17	9.70	14.30	11.60	1.13	90650.45
12	7.70	4.18	91.40	9.26	14.53	11.68	1.04	90533.49
13	9.31	5.91	98.90	9.50	15.06	11.76	1.05	89485.16
14	2.74	1.40	102.55	8.75	15.88	11.44	1.05	91827.47
15	2.21	1.77	89.80	8.66	15.35	11.38	1.09	91765.27
16	3.32	1.82	87.09	8.95	14.45	11.58	1.10	90112.27
17	5.04	2.04	84.52	8.82	14.82	11.31	1.08	93065.25
18	4.15	1.69	85.55	8.69	14.85	11.40	1.07	92593.47
19	3.31	1.73	85.45	8.87	16.07	11.38	1.06	91153.33
20	2.00	1.72	81.28	9.06	17.74	11.18	1.07	91488.73
21	4.70	2.05	81.87	8.91	13.68	11.42	1.07	93167.36
22	9.12	15.96	88.71	10.01	11.88	12.24	1.08	84087.24
23	4.81	14.95	103.64	10.50	11.01	13.16	1.13	73151.29
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	5.59	4.63	91.51	9.23	14.97	11.56	1.08	89851.70
最 大 值	10.55	17.36	104.56	10.50	17.74	13.16	1.24	93167.36
發生時間	3	6	10	23	20	23		21
最 小 值	2.00	1.40	80.17	8.66	11.01	11.12	0.98	73151.29
發生時間	20	14	11	15	23	6		23
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.08	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.12 %	-0.01 %	0.09 %	-0.29 %		0.11	0.02	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年03月10日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	1.50	11.99	74.85	4.75	15.69	11.46	0.44	78592.21
1	1.45	22.59	62.75	4.73	17.05	11.38	0.44	77251.93
2	2.02	10.66	88.63	4.88	15.07	11.37	0.43	79207.45
3	2.64	5.79	107.49	5.32	13.40	11.82	0.45	77157.20
4	2.33	8.60	86.28	5.19	14.60	11.92	0.42	75689.97
5	2.20	2.61	76.40	5.06	14.27	11.89	0.44	75452.38
6	2.11	2.90	82.37	5.24	13.74	12.28	0.44	73176.92
7	1.82	7.86	87.40	4.90	14.78	11.33	0.44	79841.08
8	2.34	4.63	71.13	5.22	13.44	11.88	0.43	76771.37
9	2.13	1.31	75.53	5.23	14.40	11.86	0.44	75787.58
10	2.04	1.93	73.45	5.20	14.21	11.83	0.44	76340.37
11	2.21	11.39	82.20	5.12	14.29	11.72	0.42	77604.92
12	2.40	2.54	93.22	5.41	13.36	12.43	0.40	71733.49
13	2.02	12.97	82.61	5.13	14.05	11.83	0.40	76609.98
14	5.77	24.56	69.06	6.27	11.93	12.09	0.42	76673.05
15	5.32	18.55	80.51	5.82	12.63	12.22	0.39	75115.92
16	2.69	2.05	74.22	5.15	12.41	12.06	0.41	75418.46
17	2.18	1.98	80.53	5.06	13.30	12.12	0.40	75244.79
18	1.86	1.69	81.33	5.07	13.46	12.08	0.41	74927.40
19	1.59	2.18	70.18	4.94	14.18	11.86	0.41	76618.84
20	1.51	6.92	70.88	5.35	13.44	12.47	0.44	72097.09
21	1.55	27.96	73.85	5.09	12.31	12.17	0.42	75657.94
22	1.54	12.60	86.64	5.71	11.49	12.73	0.42	69053.77
23	1.67	19.58	91.29	6.87	9.37	13.87	0.46	58988.61
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	2.29	9.41	80.12	5.28	13.62	12.03	0.42	75042.20
最 大 值	5.77	27.96	107.49	6.87	17.05	13.87	0.55	79841.08
發生時間	14	21	3	23	1	23		7
最 小 值	1.45	1.31	62.75	4.73	9.37	11.33	0.38	58988.61
發生時間	1	9	1	1	23	7		23
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.00 %	-0.00 %		-0.05	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.50 %	0.02 %	-0.00 %	-0.26 %		-0.12	-0.00	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年03月10日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	1.64	7.27	84.47	7.90	14.84	11.97	1.54	91387.95
1	1.53	23.82	58.54	7.12	15.52	11.45	1.56	97949.36
2	1.62	48.88	50.65	7.46	13.21	11.46	1.54	97805.50
3	1.72	45.38	55.74	7.65	13.46	11.65	1.50	93296.98
4	1.64	53.80	59.21	7.31	14.41	11.44	1.47	93611.92
5	1.85	11.27	81.97	8.02	13.54	11.80	1.46	93805.51
6	2.13	3.09	78.31	8.07	13.66	11.91	1.47	93473.86
7	2.11	2.61	71.85	8.04	13.60	11.94	1.48	92389.40
8	1.66	0.64	84.94	8.40	13.52	11.85	1.50	91416.71
9	1.80	1.22	77.07	8.03	13.78	11.80	1.49	93816.92
10	1.92	1.92	95.25	8.46	13.69	12.07	1.45	93996.74
11	1.81	1.65	109.78	8.81	13.55	12.26	1.44	91552.79
12	1.67	2.53	90.43	8.17	14.27	11.82	1.46	96454.39
13	1.65	1.49	91.26	8.34	14.04	11.97	1.42	95206.77
14	1.69	4.42	72.69	8.16	13.38	11.81	1.42	98947.21
15	1.83	9.22	60.23	8.19	12.85	11.87	1.43	97316.46
16	1.70	2.39	65.08	8.20	13.16	11.94	1.44	96157.66
17	1.68	8.28	59.10	7.94	12.88	11.67	1.44	98153.63
18	1.77	15.80	64.93	8.48	12.37	12.15	1.43	94630.76
19	1.80	2.61	70.62	8.62	12.20	12.22	1.46	94285.19
20	1.66	3.41	68.69	7.96	14.19	11.88	1.48	96060.66
21	2.53	14.87	61.05	8.27	11.54	11.80	1.45	97482.60
22	2.48	13.60	67.90	8.79	10.57	12.45	1.45	86613.71
23	1.80	17.03	72.59	9.37	9.60	13.20	1.50	72389.69
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	1.82	12.38	73.01	8.16	13.24	11.93	1.47	93675.10
最 大 值	2.53	53.80	109.78	9.37	15.52	13.20	1.57	98947.21
發生時間	21	4	11	23	1	23		14
最 小 值	1.53	0.64	50.65	7.12	9.60	11.44	1.39	72389.69
發生時間	1	8	2	1	23	4		23
零點偏移	0.00 %	-0.00 %	-0.10 %	-0.02 %		-0.02	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.05 %	0.04 %	0.09 %		-0.00	-0.00	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %