P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年04月15日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	22.74	15.82	64.19	4.28	11.67	13.30	1.53	72994.64
1	20.56	42.29	56.65	4.56	11.32	13.59	1.55	70757.15
2	18.97	26.40	60.66	3.81	12.35	13.22	1.52	73711.84
3	14.98	21.83	58.76	3.85	12.18	13.24	1.54	73084.44
4	19.54	15.78	56.95	4.68	11.39	13.69	1.49	69862.75
5	14.09	12.48	58.57	3.71	12.46	13.28	1.47	72837.53
6	17.35	7.45	58.77	4.17	11.94	13.30	1.46	72150.35
7	13.96	6.61	72.54	3.41	12.72	13.26	1.42	72093.77
8	19.86	24.66	67.01	4.04	12.17	12.94	1.48	74214.67
9	22.76	7.85	76.50	3.69	12.72	13.46	1.45	69679.13
10	14.40	11.05	80.79	3.65	12.55	13.39	1.49	69904.17
11	12.61	12.56	92.74	4.47	11.38	14.19	1.45	62027.32
12	10.99	54.20	70.17	3.22	13.24	12.98	1.43	70923.60
13	17.36	57.96	64.34	4.20	12.52	12.91	1.48	71175.29
14	18.73	34.93	60.71	4.06	11.95	13.22	1.53	68856.65
15	20.66	67.71	44.91	4.14	11.73	13.30	1.54	68125.09
16	35.14	69.02	47.58	4.59	11.97	13.16	1.48	69932.47
17	20.28	85.71	43.95	4.66	11.34	13.23	1.51	68973.79
18	19.08	10.95	47.66	3.46	12.54	13.02	1.44	69977.85
19	16.42	19.46	53.42	3.33	12.74	13.34	1.43	67695.87
20	16.93	24.71	54.05	4.17	12.27	13.60	1.38	68116.25
21	22.61	65.42	54.68	4.36	12.56	13.24	1.41	69427.89
22	20.08	21.60	72.05	4.97	11.75	13.71	1.48	64932.86
23	9.30	2.60	98.67	3.52	12.56	14.32	1.42	59965.78
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	18.31	29.96	63.18	4.04	12.17	13.37	1.48	69642.55
最 大 值	35.14	85.71	98.67	4.97	13.24	14.32	1.68	74214.67
發生時間	16	17	23	22	12	23		8
最 小 值	9.30	2.60	43.95	3.22	11.32	12.91	1.33	59965.78
發生時間	23	23	17	12	1	13		23
零點偏移	0.00 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.20	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.20 %	0.03 %	-0.05 %	0.09 %		-0.05	-0.00	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年04月15日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	37.11	6.39	103.51	2.89	14.68	10.96	1.46	61338.08
1	18.90	8.54	97.51	1.57	15.75	11.03	1.44	60131.14
2	28.35	7.64	100.54	2.00	15.35	10.56	1.42	63195.50
3	12.27	5.89	89.87	1.26	15.18	10.62	1.42	62547.09
4	8.96	4.04	91.17	0.97	15.40	10.60	1.41	63856.80
5	8.29	5.36	91.19	1.06	14.83	10.92	1.40	62983.32
6	11.24	1.81	102.96	0.85	16.29	10.59	1.40	65916.55
7	15.61	3.60	95.43	1.16	16.79	10.42	1.41	65529.38
8	18.88	3.16	99.74	1.86	16.07	10.65	1.43	66161.20
9	17.49	3.70	103.40	1.79	14.96	11.13	1.45	62880.70
10	17.62	4.48	100.82	2.63	16.42	10.43	1.44	66155.54
11	34.95	6.70	92.62	35.43	14.91	10.72	1.40	64748.21
12	29.21	8.18	93.68	12.74	14.88	10.85	1.40	63166.81
13	21.82	13.90	90.97	2.70	15.28	10.74	1.42	62641.00
14	22.39	15.37	95.82	2.37	16.36	10.52	1.40	66996.15
15	21.15	10.76	115.01	1.83	14.15	11.20	1.42	66754.36
16	30.87	12.92	98.98	2.24	14.45	11.01	1.42	64854.16
17	13.80	4.02	107.68	1.11	15.36	10.79	1.41	63422.72
18	25.14	2.57	110.68	0.56	17.19	10.51	1.44	65711.19
19	11.26	4.45	95.33	0.60	16.36	10.47	1.44	66655.73
20	10.29	4.13	99.80	0.56	16.28	10.63	1.42	65579.83
21	10.43	5.42	95.38	0.91	15.30	10.73	1.40	65774.70
22	12.26	2.66	118.97	0.55	16.58	11.18	1.40	62250.18
23	14.88	23.28	108.27	0.65	16.10	10.91	1.40	63857.96
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	18.88	7.04	99.97	3.35	15.62	10.76	1.42	64296.18
最 大 值	37.11	23.28	118.97	35.43	17.19	11.20	1.48	66996.15
發生時間	0	23	22	11	18	15		14
最 小 值	8.29	1.81	89.87	0.55	14.15	10.42	1.39	60131.14
發生時間	5	6	3	22	15	7		1
零點偏移	-0.03 %	-0.00 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.06	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.00 %	-0.07 %	0.04 %	-0.01 %		-0.05	-0.00	-0.07 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年04月15日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	32.49	23.43	69.27	4.17	13.06	10.82	1.47	76216.48
1	29.03	10.48	71.62	3.68	14.98	10.68	1.47	76822.52
2	29.40	8.75	80.02	3.73	15.62	10.32	1.47	78663.92
3	15.17	4.77	80.64	2.57	16.42	9.95	1.48	82503.07
4	12.55	25.71	74.33	3.03	14.30	10.71	1.48	77765.79
5	19.49	10.85	61.28	3.29	15.96	10.05	1.48	81160.92
6	24.45	6.21	95.34	4.11	14.40	10.27	1.46	79527.99
7	15.31	13.80	64.14	2.67	15.63	10.47	1.45	70641.38
8	19.76	14.36	90.41	3.29	16.15	9.85	1.44	82256.05
9	20.70	9.29	73.81	3.50	14.26	10.68	1.44	76117.96
10	25.27	11.61	73.17	4.01	18.46	9.76	1.44	80227.73
11	21.06	24.86	88.47	8.42	14.88	10.21	1.44	81458.89
12	26.50	20.54	56.77	9.64	15.39	10.21	1.44	80566.14
13	18.73	4.78	63.12	3.17	15.84	10.22	1.45	77590.12
14	15.24	8.47	55.64	2.91	14.72	10.35	1.44	75943.18
15	18.60	9.89	59.44	2.74	15.52	9.97	1.45	80168.36
16	13.77	15.19	63.91	3.15	14.50	10.55	1.45	75780.28
17	11.38	3.70	75.28	2.55	16.24	10.36	1.44	78114.28
18	13.43	3.54	91.51	2.42	17.33	10.33	1.44	79973.56
19	14.13	4.15	78.49	2.55	16.60	10.16	1.43	82342.13
20	21.46	5.37	66.73	2.78	16.02	10.19	1.43	84247.36
21	21.52	22.84	67.65	2.98	15.12	10.71	1.45	80134.97
22	6.63	2.48	95.88	2.21	16.94	10.84	1.46	77211.14
23	8.62	2.77	100.05	2.37	16.49	11.06	1.47	76836.30
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	18.95	11.16	74.87	3.58	15.62	10.36	1.45	78844.60
最 大 值	32.49	25.71	100.05	9.64	18.46	11.06	1.48	84247.36
發生時間	0	4	23	12	10	23		20
最 小 值	6.63	2.48	55.64	2.21	13.06	9.76	1.40	70641.38
發生時間	22	22	14	22	0	10		7
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.08 %	-0.00 %		-0.03	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.09 %	-0.06 %	-0.23 %		-0.05	-0.00	0.12 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %