P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年09月18日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	16.50	8.56	66.76	0.30	19.24	10.41	1.36	66771.16
1	15.33	19.02	66.43	0.49	19.26	10.16	1.35	67057.79
2	14.63	3.12	84.77	0.29	20.42	10.45	1.36	64538.65
3	15.47	2.68	101.33	0.11	19.22	10.85	1.38	63316.62
4	15.40	1.70	117.65	0.06	18.80	11.15	1.39	61836.70
5	17.68	2.70	94.55	0.17	20.66	10.08	1.38	66762.42
6	16.85	5.53	97.82	0.39	19.36	10.92	1.40	62107.07
7	16.10	15.44	76.97	1.14	19.23	10.34	1.41	65933.52
8	14.45	16.07	69.76	0.84	19.25	10.04	2.08	66461.87
9	17.37	0.78	93.97	0.53	20.83	9.58	1.53	65289.32
10	14.39	3.51	76.30	0.28	20.84	9.17	1.73	70198.01
11	15.85	3.78	107.20	0.29	20.21	10.51	1.55	66139.34
12	16.52	6.05	87.39	0.39	19.82	10.19	1.49	72746.87
13	17.66	13.85	83.08	0.75	20.19	9.97	1.46	75032.11
14	35.72	36.26	69.56	2.82	18.17	10.26	1.45	73676.71
15	15.92	22.68	53.50	1.65	16.43	10.66	1.43	73024.85
16	14.68	6.29	85.98	0.40	18.37	11.31	1.41	67079.87
17	14.40	11.15	75.29	0.17	19.85	10.61	1.43	72501.94
18	21.52	2.27	73.16	0.92	19.77	10.03	1.44	75941.77
19	14.11	4.82	70.60	0.58	18.66	10.59	1.44	73721.89
20	17.74	6.48	71.69	0.95	19.12	10.17	1.46	74785.06
21	14.94	16.33	64.76	0.84	18.52	10.61	1.45	71957.07
22	15.88	9.06	66.66	0.46	18.56	10.82	1.45	72097.56
23	15.77	7.82	76.88	0.31	19.17	10.75	1.46	71741.11
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	16.87	9.41	80.50	0.63	19.33	10.40	1.46	69196.64
最 大 值	35.72	36.26	117.65	2.82	20.84	11.31	3.86	75941.77
發生時間	14	14	4	14	10	16		18
最 小 值	14.11	0.78	53.50	0.06	16.43	9.17	1.35	61836.70
發生時間	19	9	15	4	15	10		4
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.03 %	-0.04 %		0.01	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.05 %	-0.13 %	0.05 %	0.12 %		-0.05	-0.00	0.32 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年09月18日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	14.07	2.70	94.29	0.25	18.90	10.19	1.33	64350.29
1	14.51	4.33	90.17	0.49	18.63	10.18	1.34	63675.29
2	16.28	6.04	95.87	0.70	18.60	10.65	1.34	61198.53
3	15.53	6.28	85.01	1.01	18.47	10.08	1.34	62693.06
4	13.08	15.54	87.80	0.73	18.17	10.33	1.37	60933.58
5	15.75	3.76	96.75	0.60	18.93	10.45	1.39	60798.67
6	16.31	1.81	96.02	0.25	20.35	9.59	1.38	64793.14
7	13.62	4.29	78.73	0.37	18.55	9.91	1.37	66445.10
8	15.38	6.35	95.11	0.38	19.47	10.27	1.38	65745.28
9	16.10	3.41	107.23	0.32	19.37	10.60	1.41	63052.95
10	13.51	3.75	92.35	0.18	19.05	10.24	1.41	62677.27
11	13.83	6.74	94.10	0.40	17.47	10.79	1.40	59836.04
12	12.74	1.94	93.28	0.18	18.74	10.14	1.41	62312.06
13	17.55	5.97	86.54	0.59	18.84	9.82	1.40	64552.75
14	11.74	13.61	83.15	0.31	17.16	10.51	1.39	61005.21
15	16.43	7.15	91.84	1.12	17.94	10.28	1.40	61894.74
16	14.24	1.68	87.25	0.21	18.78	10.03	1.40	62153.76
17	15.34	2.66	85.15	0.14	18.64	10.27	1.36	60869.71
18	14.21	3.25	85.63	0.39	17.73	10.33	1.36	60744.23
19	15.03	2.74	97.36	0.19	20.35	10.08	1.36	63542.52
20	15.46	1.89	92.64	0.21	19.51	10.14	1.35	61435.06
21	14.44	2.25	89.63	0.40	17.76	10.58	1.34	59219.40
22	16.22	2.06	93.39	0.56	17.71	10.57	1.34	58996.29
23	14.56	1.19	99.34	0.23	18.52	10.64	1.34	59412.22
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.83	4.64	91.61	0.43	18.65	10.28	1.37	62180.71
最 大 值	17.55	15.54	107.23	1.12	20.35	10.79	1.44	66445.10
發生時間	13	4	9	15	6	11		7
最 小 值	11.74	1.19	78.73	0.14	17.16	9.59	1.33	58996.29
發生時間	14	23	7	17	14	6		22
零點偏移	-0.04 %	0.00 %	0.00 %	-0.00 %		-0.01	-0.00	-0.07 %
全幅偏移	0.18 %	-0.04 %	0.11 %	0.02 %		0.01	-0.04	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年09月18日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	14.82	9.31	68.98	3.06	18.54	9.95	1.29	81510.27
1	13.94	18.19	56.58	3.79	18.62	9.53	1.29	82035.42
2	15.39	5.39	69.63	2.95	19.27	10.19	1.29	78294.50
3	15.07	6.60	56.65	4.62	19.53	8.98	1.29	83903.85
4	15.56	4.70	52.34	3.43	18.86	9.67	1.29	78782.54
5	16.48	4.79	78.32	3.31	17.87	10.47	1.30	78078.59
6	13.98	8.11	67.08	2.10	18.42	9.96	1.30	82852.71
7	14.80	19.14	60.10	3.03	17.98	10.07	1.31	80052.21
8	15.52	13.38	54.56	3.24	18.32	9.75	1.30	78123.75
9	13.45	4.19	74.68	2.20	22.14	8.65	1.30	90931.90
10	15.74	7.88	51.71	2.90	18.77	9.42	1.28	89123.23
11	21.70	21.64	62.39	6.36	17.02	9.93	1.30	82629.18
12	11.05	16.96	63.74	2.47	17.43	9.94	1.32	81126.43
13	17.04	1.96	60.61	2.63	19.29	9.36	1.27	83855.06
14	14.91	34.05	59.78	5.88	19.61	8.79	1.28	85531.25
15	14.34	17.83	65.11	4.16	14.80	10.13	1.26	78148.70
16	17.84	18.25	65.86	7.48	16.09	10.34	1.26	76391.19
17	13.68	10.74	68.14	2.22	19.50	9.60	1.27	82666.14
18	16.12	17.65	58.30	2.18	18.09	10.18	1.27	79543.88
19	15.84	8.18	60.65	2.46	18.94	9.83	1.26	81103.50
20	14.34	10.13	61.31	2.17	18.23	9.75	1.28	83600.13
21	15.27	6.60	64.69	2.35	17.23	10.34	1.27	80855.13
22	13.22	5.19	71.34	2.05	17.79	10.82	1.28	81090.27
23	15.29	9.21	69.58	2.02	17.99	10.28	1.29	78407.81
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	15.22	11.67	63.42	3.29	18.35	9.83	1.28	81609.90
最 大 值	21.70	34.05	78.32	7.48	22.14	10.82	1.34	90931.90
發生時間	11	14	5	16	9	22		9
最 小 值	11.05	1.96	51.71	2.02	14.80	8.65	1.24	76391.19
發生時間	12	13	10	23	15	9		16
零點偏移	0.00 %	-0.00 %	-0.07 %	-0.05 %		0.02	-0.00	-0.07 %
全幅偏移	0.00 %	-0.09 %	-0.00 %	-0.13 %		0.18	-0.00	-0.01 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %