P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年05月01日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	6.78	14.96	51.11	2.19	13.49	13.49	1.42	76931.88
1	5.05	10.92	60.61	1.80	13.81	13.81	1.39	73831.75
2	4.00	14.83	49.47	1.62	14.07	13.50	1.35	76454.07
3	4.86	8.82	45.15	2.49	12.74	13.61	1.34	77010.19
4	4.19	5.25	54.77	1.59	14.14	13.56	1.29	76358.33
5	4.29	13.58	47.48	1.81	13.73	13.43	1.32	78425.12
6	3.43	6.99	50.11	1.44	13.85	13.18	1.30	80150.67
7	5.10	3.24	58.00	2.19	13.18	13.71	1.30	75187.04
8	4.70	20.55	62.32	1.86	13.40	13.30	1.36	78776.75
9	4.73	18.58	51.28	2.20	12.83	13.59	1.41	76158.95
10	13.08	14.38	52.25	3.29	11.91	13.75	1.36	76186.94
11	9.81	27.09	60.55	2.60	12.63	13.96	1.36	73135.03
12	10.81	52.07	53.64	2.20	13.51	13.44	1.38	77035.34
13	14.72	29.03	43.36	2.19	13.79	13.34	1.43	78258.31
14	17.75	32.48	50.69	2.52	13.01	13.51	1.48	75742.12
15	17.09	19.85	53.48	2.59	12.81	13.49	1.47	76362.14
16	9.19	3.81	53.94	1.63	13.51	13.53	1.38	76346.67
17	4.47	3.92	71.27	2.34	13.04	14.27	1.39	68901.61
18	4.08	37.62	46.50	1.00	14.44	12.96	1.39	80742.31
19	4.93	56.69	43.49	1.69	13.69	13.27	1.37	78005.14
20	6.41	27.74	52.85	2.02	13.72	13.66	1.34	74822.72
21	4.84	5.36	50.62	1.50	13.74	13.39	1.36	77348.54
22	3.60	3.87	50.79	1.08	14.27	13.32	1.38	77893.61
23	3.12	2.92	62.10	0.82	14.82	13.61	1.41	74902.37
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	7.13	18.11	53.16	1.94	13.51	13.53	1.38	76456.98
最 大 值	17.75	56.69	71.27	3.29	14.82	14.27	1.72	80742.31
發生時間	14	19	17	10	23	17		18
最 小 值	3.12	2.92	43.36	0.82	11.91	12.96	1.22	68901.61
發生時間	23	23	13	23	10	18		17
零點偏移	-0.06 %	0.00 %	-0.00 %	-0.01 %		-0.07	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.02 %	0.02 %	0.00 %		-0.05	0.02	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年05月01日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	16.07	20.05	69.41	0.97	16.89	11.22	1.32	66030.86
1	10.83	5.44	70.90	0.37	18.26	11.18	1.29	64029.07
2	10.64	15.74	63.28	0.70	17.28	11.04	1.29	65734.64
3	6.58	18.21	66.86	0.55	16.85	11.20	1.30	65392.06
4	7.40	38.54	58.12	1.14	15.93	11.13	1.30	66459.00
5	6.28	16.85	58.46	0.92	15.79	11.24	1.32	65848.86
6	7.16	19.31	57.44	0.80	16.52	10.93	1.35	66912.81
7	5.79	12.87	61.99	0.76	16.41	11.43	1.34	62409.29
8	6.44	86.50	88.90	0.84	14.87	13.01	1.35	53342.09
9	9.61	42.86	64.60	0.65	15.79	11.28	1.30	65529.52
10	7.03	25.41	61.65	0.64	15.88	11.39	1.35	64479.57
11	6.94	17.34	69.13	0.70	17.15	11.01	1.34	65751.59
12	6.22	25.47	60.24	0.65	16.48	11.08	1.34	65582.93
13	36.58	23.87	61.72	1.48	17.48	10.90	1.34	65853.62
14	27.44	33.66	71.25	1.80	16.58	11.12	1.33	65884.58
15	24.72	10.18	67.28	1.38	17.26	10.92	1.32	67222.99
16	19.17	19.27	65.99	1.08	16.39	11.64	1.34	62159.54
17	22.44	6.09	65.65	1.16	18.60	10.69	1.33	67569.72
18	19.10	15.74	59.95	1.42	17.51	10.71	1.33	68166.36
19	11.36	12.49	60.68	0.81	16.56	11.24	1.36	64923.22
20	22.70	17.16	64.93	1.37	17.30	11.00	1.35	66349.79
21	12.00	14.72	64.22	0.76	17.02	11.23	1.32	64921.30
22	8.68	7.61	63.08	0.15	18.74	10.75	1.30	67460.45
23	7.21	7.94	67.38	0.08	19.49	10.80	1.34	65909.70
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	13.27	21.39	65.13	0.88	16.96	11.17	1.33	65163.48
最 大 值	36.58	86.50	88.90	1.80	19.49	13.01	1.38	68166.36
發生時間	13	8	8	14	23	8		18
最 小 值	5.79	5.44	57.44	0.08	14.87	10.69	1.29	53342.09
發生時間	7	1	6	23	8	17		8
零點偏移	-0.03 %	0.00 %	-0.06 %	-0.01 %		-0.23	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.00 %	0.02 %	0.01 %	0.33 %		-0.05	-0.04	-0.01 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年05月01日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	16.66	7.02	47.61	1.76	18.30	9.89	1.47	81532.34
1	15.58	13.33	52.43	1.71	17.95	10.27	1.44	79875.76
2	12.77	8.70	55.64	1.26	19.05	9.94	1.44	83414.93
3	9.72	3.87	51.34	1.30	18.35	10.20	1.43	79800.03
4	10.33	10.59	47.38	1.39	17.29	10.16	1.44	82661.62
5	13.80	22.72	48.80	2.65	15.74	10.57	1.44	76773.27
6	11.84	5.61	50.12	1.47	17.31	10.24	1.43	84015.67
7	14.80	3.11	56.31	1.60	17.91	10.41	1.43	81996.16
8	10.44	3.61	59.84	1.39	17.48	10.65	1.46	80778.92
9	7.55	7.68	62.09	1.24	17.46	10.19	1.50	85506.24
10	18.84	15.06	79.72	2.52	15.30	10.14	1.50	79160.56
11	28.11	5.97	76.63	3.86	16.76	9.82	1.52	79568.44
12	29.06	29.10	63.00	2.20	19.62	9.75	1.52	80277.11
13	18.66	23.49	61.86	1.63	18.41	9.88	1.50	87214.26
14	24.08	4.33	69.49	2.15	18.27	10.31	1.49	80469.01
15	22.32	15.95	52.80	2.21	17.44	10.17	1.50	82316.09
16	16.62	3.36	57.91	1.71	17.06	10.31	1.50	80391.70
17	29.48	2.22	63.62	1.94	17.52	10.51	1.50	81939.67
18	22.31	2.46	64.85	1.46	17.45	10.54	1.49	83658.73
19	11.30	21.55	65.72	1.34	18.58	10.36	1.48	83241.52
20	17.42	5.76	54.46	1.53	17.75	10.13	1.47	78087.54
21	14.09	3.48	57.19	1.58	18.23	9.95	1.48	83467.92
22	8.64	20.37	55.58	1.28	17.79	10.05	1.48	81823.79
23	7.03	2.35	73.44	1.27	19.57	10.37	1.46	83843.18
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	16.31	10.07	59.49	1.77	17.77	10.20	1.47	81742.27
最 大 值	29.48	29.10	79.72	3.86	19.62	10.65	1.52	87214.26
發生時間	17	12	10	11	12	8		13
最 小 值	7.03	2.22	47.38	1.24	15.30	9.75	1.42	76773.27
發生時間	23	17	4	9	10	12		5
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.01 %	-0.09 %		-0.04	-0.00	-0.07 %
全幅偏移	0.54 %	0.07 %	-0.08 %	-0.38 %		-0.05	-0.00	-0.07 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %