P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年04月16日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	11.00	2.94	84.43	3.43	12.74	14.01	1.40	62239.59
1	11.64	22.26	49.55	2.48	13.85	12.92	1.44	72818.73
2	23.52	28.99	46.58	3.29	13.16	12.83	1.41	70906.53
3	13.55	62.68	46.93	4.14	11.97	13.06	1.44	69159.79
4	11.69	24.26	48.29	3.49	12.46	13.15	1.44	68596.02
5	12.95	56.46	46.09	3.50	12.20	13.07	1.47	68458.80
6	11.35	10.97	61.06	3.89	12.60	13.36	1.49	65900.52
7	25.40	68.41	46.50	4.19	12.97	12.84	1.48	69821.45
8	7.17	5.06	59.88	4.19	11.32	13.74	1.59	62774.64
9	8.97	13.69	51.70	4.47	11.44	13.52	1.48	65834.19
10	16.57	18.63	51.16	4.96	11.44	13.34	1.51	66289.72
11	16.11	66.37	49.12	4.82	11.63	13.35	1.52	66601.66
12	19.52	45.36	50.30	4.90	11.01	13.18	1.51	67386.96
13	14.03	52.61	50.81	4.48	11.50	13.12	1.49	67313.72
14	17.63	47.16	59.15	4.83	11.04	13.37	1.54	65739.07
15	14.96	66.86	53.31	4.06	12.02	12.96	1.60	68098.50
16	16.67	44.81	49.44	5.01	11.41	13.16	1.61	66907.84
17	21.33	38.68	49.41	5.66	10.90	13.38	1.60	65320.33
18	16.62	27.74	48.81	4.48	11.58	13.12	1.53	67631.48
19	25.38	58.06	57.36	6.26	10.45	13.45	1.57	65936.23
20	16.88	34.92	56.47	7.09	11.30	13.30	1.62	66702.71
21	21.15	27.46	52.80	5.74	10.23	13.24	1.63	69145.73
22	15.95	40.37	51.49	4.62	11.46	13.15	1.55	69462.04
23	14.48	41.53	48.91	4.61	10.72	13.29	1.56	68153.85
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	16.02	37.76	52.90	4.52	11.73	13.25	1.52	67383.34
最 大 值	25.40	68.41	84.43	7.09	13.85	14.01	1.86	72818.73
發生時間	7	7	0	20	1	0		1
最 小 值	7.17	2.94	46.09	2.48	10.23	12.83	1.34	62239.59
發生時間	8	0	5	1	21	2		0
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.16	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.14 %	-0.01 %	0.04 %		-0.05	0.02	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年04月16日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	13.00	18.22	107.49	0.73	15.67	11.26	1.40	62493.03
1	6.26	3.67	93.76	0.22	17.51	10.56	1.40	65754.85
2	11.99	2.90	96.59	1.42	15.62	10.79	1.40	65490.19
3	11.59	9.79	93.19	1.40	15.71	10.62	1.41	64983.49
4	10.06	2.47	97.92	0.42	18.24	10.28	1.43	67703.17
5	17.15	9.52	83.52	1.44	17.26	10.02	1.44	68491.82
6	16.09	8.05	92.47	1.00	17.29	10.37	1.44	66064.49
7	14.37	2.64	87.64	1.27	16.58	10.37	1.42	65526.99
8	13.91	3.26	99.03	1.07	17.22	10.31	1.44	67512.82
9	12.62	7.38	97.11	1.23	15.92	10.67	1.44	65164.46
10	14.57	3.63	99.03	1.57	14.87	10.66	1.43	65168.48
11	18.49	4.86	103.61	1.81	14.52	10.91	1.40	67073.96
12	21.58	4.65	110.37	2.05	14.56	11.14	1.42	64009.27
13	14.43	2.10	110.70	0.76	16.65	10.53	1.46	65539.25
14	30.04	5.70	117.46	3.25	15.30	11.03	1.45	65675.14
15	23.81	21.75	104.41	4.35	15.49	10.73	1.41	66872.72
16	26.67	8.88	103.32	2.85	14.17	11.01	1.40	66191.05
17	15.35	4.55	113.14	1.10	15.63	11.06	1.45	66212.24
18	20.70	8.71	108.74	1.37	15.02	11.12	1.44	66389.60
19	17.12	2.55	106.63	1.45	15.48	10.82	1.41	62735.22
20	17.44	44.34	100.84	1.83	14.54	10.76	1.39	63656.63
21	13.68	9.50	107.42	1.16	14.94	10.85	1.39	63508.48
22	17.18	11.42	111.91	1.16	15.64	10.75	1.42	65692.51
23	18.85	4.57	103.30	1.41	15.75	10.88	1.43	63497.88
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	16.54	8.55	102.07	1.51	15.82	10.73	1.42	65475.32
最 大 值	30.04	44.34	117.46	4.35	18.24	11.26	1.50	68491.82
發生時間	14	20	14	15	4	0		5
最 小 值	6.26	2.10	83.52	0.22	14.17	10.02	1.38	62493.03
發生時間	1	13	5	1	16	5		0
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.00 %	-0.00 %		-0.05	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.00 %	0.09 %	0.07 %	0.11 %		-0.05	-0.02	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年04月16日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	11.06	4.69	85.10	2.51	15.71	11.22	1.48	75660.39
1	14.82	20.79	66.77	2.58	17.57	9.93	1.47	85301.60
2	19.39	8.76	55.38	2.78	15.78	10.05	1.46	79698.61
3	19.84	5.82	59.45	3.23	16.33	9.99	1.44	79678.79
4	17.73	6.09	55.79	2.74	16.47	10.02	1.44	79638.98
5	17.56	13.95	61.70	2.75	17.28	9.83	1.45	83213.56
6	23.24	6.58	62.66	2.93	16.65	10.10	1.46	83149.43
7	27.13	22.71	57.72	2.89	17.10	9.66	1.44	86311.73
8	17.19	18.40	77.09	3.42	17.45	10.32	1.46	81335.80
9	22.11	23.80	52.25	3.64	15.21	10.13	1.48	77811.72
10	19.33	17.62	58.67	3.50	16.24	10.02	1.48	77490.01
11	19.03	12.22	66.90	3.38	17.31	10.48	1.48	77170.98
12	16.87	6.85	67.37	3.25	16.96	10.04	1.48	82839.03
13	21.03	6.28	71.72	3.72	18.06	9.85	1.50	83252.30
14	22.00	5.03	88.37	3.51	17.06	10.38	1.51	81955.14
15	23.10	5.64	81.70	3.49	16.69	10.05	1.49	85433.33
16	18.09	5.28	73.78	3.16	15.62	10.25	1.50	81376.46
17	11.99	16.77	63.82	3.09	15.15	10.32	1.50	78961.66
18	13.94	3.95	67.09	3.14	15.45	10.11	1.49	80317.10
19	16.67	12.01	72.73	3.60	14.57	10.52	1.47	78013.98
20	17.98	8.26	67.80	3.82	14.93	10.34	1.48	80015.70
21	20.11	29.21	68.78	4.10	13.32	10.81	1.47	76167.33
22	18.01	6.38	78.26	3.21	14.93	10.73	1.48	78269.63
23	13.38	25.45	70.46	3.47	14.23	10.61	1.48	78433.73
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	18.40	12.19	67.97	3.25	16.09	10.24	1.47	80479.04
最 大 值	27.13	29.21	88.37	4.10	18.06	11.22	1.52	86311.73
發生時間	7	21	14	21	13	0		7
最 小 值	11.06	3.95	52.25	2.51	13.32	9.66	1.44	75660.39
發生時間	0	18	9	0	21	7		0
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.03 %	-0.15 %		-0.04	-0.00	-0.01 %
全幅偏移	0.15 %	-0.06 %	-0.08 %	-0.06 %		0.00	-0.00	-0.01 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %