P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年03月14日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	4.15	2.26	90.67	8.94	15.30	11.88	1.00	87123.49
1	4.49	2.26	77.77	8.33	16.13	11.15	1.00	93793.57
2	5.44	2.42	78.36	8.60	15.02	11.40	1.03	91735.32
3	4.88	1.94	93.43	8.74	15.01	11.76	1.01	88807.92
4	4.51	1.22	89.40	8.57	15.32	11.47	1.02	91711.44
5	5.00	1.51	86.77	8.37	15.32	11.36	1.01	92557.92
6	3.59	1.60	83.63	8.74	14.93	11.42	1.05	92085.16
7	4.17	1.36	86.75	8.60	15.12	11.35	1.03	91885.03
8	9.91	1.43	84.07	8.87	14.33	11.49	1.07	91359.01
9	9.80	1.90	88.24	9.03	14.34	11.74	1.04	89166.18
10	9.07	2.20	94.46	8.90	14.24	11.69	1.04	90320.77
11	9.49	2.02	88.95	8.86	13.99	11.65	1.03	90916.90
12	8.00	2.00	92.84	8.84	14.34	11.61	1.02	90965.11
13	4.98	2.63	99.28	9.17	14.26	12.02	1.03	86812.49
14	10.48	2.62	85.25	8.80	14.03	11.50	1.05	92311.85
15	14.64	2.47	83.13	8.93	13.82	11.72	1.07	90180.61
16	10.70	1.80	85.17	8.74	14.12	11.54	0.98	92023.39
17	8.88	1.77	87.56	8.79	14.18	11.59	0.77	91759.10
18	3.63	1.58	80.98	8.46	16.09	11.16	0.64	93530.21
19	2.64	1.45	82.32	8.72	17.81	11.00	0.60	93356.12
20	3.19	1.26	82.84	8.61	16.09	11.04	0.42	94791.83
21	6.44	1.76	84.11	8.57	14.14	11.33	0.34	93785.67
22	11.70	6.36	80.87	8.88	13.35	11.50	0.33	93237.78
23	5.79	1.81	105.88	9.26	13.95	12.15	0.22	85690.51
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.90	2.07	87.20	8.76	14.80	11.52	0.86	91246.14
最 大 值	14.64	6.36	105.88	9.26	17.81	12.15	1.17	94791.83
發生時間	15	22	23	23	19	23		20
最 小 值	2.64	1.22	77.77	8.33	13.35	11.00	0.05	85690.51
發生時間	19	4	1	1	22	19		23
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.04 %	-0.01 %		-0.05	0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.04 %	-0.03 %	-0.14 %		0.12	0.02	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年03月14日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	3.00	1.66	87.17	5.30	13.17	12.61	0.44	70837.31
1	2.48	1.17	79.34	4.97	14.28	12.01	0.44	74924.25
2	2.10	1.11	81.05	5.00	14.42	12.06	0.45	74419.78
3	2.16	37.83	60.17	4.83	14.09	11.61	0.46	78629.73
4	2.45	31.74	64.04	5.04	13.06	12.05	0.47	75921.05
5	2.28	7.23	71.13	5.10	12.90	12.28	0.44	73646.91
6	2.25	0.56	74.30	4.99	13.40	12.08	0.43	75118.24
7	1.74	0.68	77.50	4.94	13.65	11.98	0.47	76066.08
8	1.79	1.84	72.54	4.84	13.83	11.80	0.49	77127.46
9	1.90	15.06	79.07	4.91	13.49	11.94	0.50	76055.47
10	2.23	2.09	80.38	5.04	12.59	12.24	0.48	74304.21
11	1.92	1.07	83.76	4.94	13.44	12.09	0.49	74784.33
12	1.81	1.99	77.93	4.96	13.11	12.05	0.48	75911.05
13	2.64	3.27	78.14	5.12	12.33	12.14	0.48	75188.49
14	3.26	4.16	75.62	5.29	11.66	12.31	0.48	74517.52
15	4.60	4.66	79.05	5.21	12.07	12.18	0.49	75224.89
16	3.07	4.22	71.90	4.93	13.54	11.78	0.49	77547.02
17	2.26	4.59	68.16	4.77	14.41	11.53	0.49	78801.28
18	2.06	4.93	82.10	5.06	14.75	12.00	0.49	74780.04
19	1.61	3.21	72.56	5.10	15.45	11.93	0.48	74598.65
20	2.21	19.32	72.71	4.92	13.12	11.74	0.47	78595.35
21	2.79	13.09	74.98	4.95	12.68	11.87	0.48	77548.88
22	3.78	1.80	77.68	5.20	12.03	12.06	0.47	76249.07
23	2.67	1.21	82.29	4.91	13.66	11.90	0.47	76972.06
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	2.46	7.02	75.98	5.01	13.38	12.01	0.47	75740.38
最 大 值	4.60	37.83	87.17	5.30	15.45	12.61	0.58	78801.28
發生時間	15	3	0	0	19	0		17
最 小 值	1.61	0.56	60.17	4.77	11.66	11.53	0.42	70837.31
發生時間	19	6	3	17	14	17		0
零點偏移	-0.01 %	-0.00 %	-0.00 %	-0.00 %		-0.08	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.07 %	-0.10 %	0.02 %	0.06 %		-0.12	-0.02	-0.07 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年03月14日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.41	2.36	79.99	9.16	11.99	12.90	1.44	85501.35
1	2.36	2.52	68.87	8.43	12.12	12.30	1.48	92973.72
2	2.17	1.15	84.61	8.57	13.29	12.40	1.47	90481.99
3	2.07	3.21	64.28	8.02	12.95	11.93	1.46	97079.95
4	2.03	5.32	66.06	7.85	13.26	11.79	1.43	98628.94
5	1.98	7.16	62.35	7.41	13.58	11.42	1.47	102113.92
6	2.21	48.92	51.48	7.25	13.48	11.24	1.49	102310.97
7	2.32	63.08	52.41	7.65	13.55	11.25	1.48	100931.20
8	1.76	6.24	56.80	7.70	13.14	11.58	1.46	98551.04
9	1.65	22.62	52.78	7.17	14.00	11.33	1.48	99470.96
10	1.82	24.81	51.75	7.64	12.22	11.56	1.47	97022.85
11	2.56	20.07	57.21	7.99	12.04	11.85	1.49	96784.25
12	2.33	15.65	68.25	8.37	12.55	12.10	1.49	94552.71
13	2.00	13.70	60.40	7.80	12.81	11.59	1.49	99073.36
14	3.06	56.17	61.62	8.64	10.99	12.52	1.48	90419.03
15	2.55	27.74	62.43	8.04	11.90	11.81	1.46	98332.07
16	2.72	44.85	60.91	8.09	11.94	11.75	1.46	99229.39
17	2.33	10.06	63.85	7.92	13.12	11.86	1.49	96936.03
18	1.70	57.53	54.81	7.28	14.40	11.37	1.48	101754.78
19	1.64	39.41	57.47	7.39	14.59	11.34	1.47	101693.94
20	1.66	25.67	56.62	7.61	13.13	11.53	1.48	100611.76
21	1.65	27.50	61.97	7.69	13.51	11.61	1.49	99490.28
22	1.92	4.61	67.47	8.18	12.54	11.94	1.49	97042.55
23	1.83	0.97	81.97	8.38	12.95	12.15	1.50	94994.30
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	2.11	22.14	62.76	7.93	12.92	11.80	1.47	97332.56
最 大 值	3.06	63.08	84.61	9.16	14.59	12.90	1.51	102310.97
發生時間	14	7	2	0	19	0		6
最 小 值	1.64	0.97	51.48	7.17	10.99	11.24	1.41	85501.35
發生時間	19	23	6	9	14	6		0
零點偏移	-0.02 %	0.00 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.02	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.21 %	0.19 %	0.16 %	0.23 %		0.35	-0.00	0.12 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %