P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年09月10日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	5.46	3.33	59.06	4.60	15.22	11.55	1.01	103415.99
1	14.74	4.71	57.22	5.45	14.23	11.77	1.02	102152.43
2	7.63	2.22	52.51	4.27	17.01	11.43	1.01	104691.51
3	7.94	3.71	48.37	4.65	14.53	11.76	1.05	102407.24
4	8.79	2.51	53.46	5.16	13.24	11.86	1.06	101207.05
5	16.22	9.77	52.08	5.45	13.91	11.22	1.04	109386.60
6	9.21	2.49	56.87	5.45	13.28	11.77	1.07	100520.43
7	14.87	7.19	53.03	5.47	13.52	11.76	1.05	101907.69
8	15.06	6.90	53.00	5.56	13.59	11.76	1.02	103643.66
9	8.71	2.74	53.49	4.94	14.13	11.57	1.04	101318.10
10	10.05	2.88	56.38	5.20	14.44	11.46	1.03	104373.89
11	11.40	6.37	58.52	5.47	13.13	11.80	1.06	100117.41
12	3.57	3.08	56.89	4.33	14.99	11.63	1.07	100742.15
13	2.94	4.20	63.06	4.47	14.96	11.87	1.06	96672.53
14	2.92	2.25	71.60	4.46	15.05	11.88	1.03	96578.30
15	3.08	2.28	64.04	4.41	14.54	11.58	1.05	99695.63
16	5.09	3.42	54.26	4.68	14.14	11.38	1.07	102208.85
17	7.75	13.68	50.70	5.10	14.11	11.58	1.08	99813.32
18	6.70	13.31	47.76	5.28	13.48	11.97	1.05	97445.33
19	4.88	2.31	55.78	4.57	14.66	11.56	1.05	100271.09
20	3.02	18.45	57.27	4.71	14.21	11.77	1.06	94324.83
21	3.33	2.25	53.42	4.36	14.83	11.51	1.04	102583.86
22	4.46	2.82	54.31	4.56	14.72	11.66	1.06	100126.06
23	2.98	1.88	73.03	5.00	14.27	12.52	1.09	90103.27
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	7.53	5.20	56.50	4.90	14.34	11.69	1.05	100654.47
最 大 值	16.22	18.45	73.03	5.56	17.01	12.52	1.14	109386.60
發生時間	5	20	23	8	2	23		5
最 小 值	2.92	1.88	47.76	4.27	13.13	11.22	0.99	90103.27
發生時間	14	23	18	2	11	5		23
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.00 %	-0.01 %		-0.08	-0.00	-0.01 %
全幅偏移	0.30 %	0.05 %	0.03 %	-0.01 %		0.00	-0.00	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年09月10日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	0.94	0.98	67.17	4.49	13.96	11.72	1.08	78676.26
1	1.02	1.68	67.89	4.41	13.83	11.66	1.07	79038.06
2	1.00	32.35	63.70	4.48	15.53	11.72	1.10	78077.45
3	1.06	13.75	63.32	4.77	13.40	11.81	1.13	76575.63
4	1.03	8.88	68.38	4.42	13.24	11.67	1.08	77521.44
5	0.86	1.49	78.45	4.39	13.35	11.72	0.99	80228.31
6	1.00	1.47	72.06	4.45	13.86	11.54	0.99	80558.74
7	1.32	2.82	70.47	4.59	12.59	11.81	0.99	79192.47
8	1.60	12.74	72.02	4.52	13.45	11.81	1.02	77641.75
9	1.40	11.89	78.32	4.37	14.18	11.48	1.14	77696.85
10	1.14	1.10	71.92	4.36	14.16	11.75	0.98	79882.59
11	0.98	0.71	83.93	4.52	14.31	12.04	1.08	75577.53
12	0.80	9.61	89.23	4.26	15.13	11.52	1.11	77910.21
13	0.92	3.86	86.41	4.28	15.02	11.47	1.04	80939.88
14	1.25	11.22	82.66	4.37	14.65	11.64	0.99	80438.49
15	1.69	5.19	71.95	4.39	13.80	11.72	1.01	79243.69
16	1.91	6.26	65.45	4.56	13.73	11.90	1.06	75319.68
17	1.24	3.77	84.27	4.55	14.04	12.07	1.14	74037.71
18	1.04	1.55	71.02	4.37	13.96	11.83	1.15	78171.03
19	1.04	0.53	70.25	4.36	16.07	11.78	1.08	78344.88
20	0.85	3.28	66.17	4.38	14.94	11.62	1.05	79860.20
21	0.89	3.01	69.29	4.40	13.71	11.79	1.05	77514.75
22	0.91	3.96	66.79	4.40	14.10	11.74	1.08	78451.04
23	1.12	5.78	72.06	4.52	13.91	11.73	1.03	78863.11
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	1.13	6.16	73.05	4.44	14.12	11.73	1.06	78323.41
最 大 值	1.91	32.35	89.23	4.77	16.07	12.07	1.38	80939.88
發生時間	16	2	12	3	19	17		13
最 小 值	0.80	0.53	63.32	4.26	12.59	11.47	0.87	74037.71
發生時間	12	19	3	12	7	13		17
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.04 %	-0.03 %		-0.04	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.41 %	-0.06 %	-0.03 %	-0.04 %		0.01	-0.02	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年09月10日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	9.66	3.27	84.30	6.50	17.28	9.53	1.15	98895.25
1	8.97	10.90	80.07	6.38	16.17	9.48	1.15	100049.87
2	5.38	34.65	70.92	6.38	15.91	9.72	1.16	95299.73
3	15.31	62.15	77.98	8.58	14.99	9.71	1.17	92538.11
4	14.87	13.66	83.94	7.29	15.42	9.51	1.15	91752.12
5	19.11	56.11	76.79	10.76	15.16	9.41	1.15	89278.80
6	20.19	15.73	81.40	7.72	15.96	9.47	1.15	93017.87
7	28.60	4.64	77.24	7.94	14.99	9.49	1.16	93188.19
8	14.05	7.01	76.68	6.98	14.98	10.04	1.18	88993.21
9	23.40	3.43	76.48	6.85	17.39	9.30	1.18	88049.88
10	27.21	12.50	76.70	6.88	16.95	9.69	1.18	87259.32
11	33.66	19.06	93.27	7.18	18.89	9.78	1.18	96464.69
12	22.40	9.14	87.84	6.83	19.02	9.56	1.18	99753.62
13	15.25	5.44	96.37	6.66	18.83	9.38	1.17	100188.83
14	19.43	6.12	80.51	6.59	18.56	9.54	1.18	100094.34
15	14.53	8.86	85.50	6.61	19.22	9.32	1.19	101342.24
16	22.68	12.86	82.12	6.89	18.40	9.34	1.18	98118.36
17	29.72	44.51	85.86	8.62	17.95	9.56	1.17	96045.68
18	13.63	5.74	87.49	6.66	18.11	9.76	1.15	95136.75
19	21.76	18.64	87.72	6.88	20.83	9.11	1.15	100341.85
20	18.90	6.88	99.21	7.42	19.39	9.91	1.16	93926.31
21	16.52	4.25	93.82	6.70	20.03	9.07	1.16	102709.25
22	30.03	10.53	89.10	8.07	18.00	9.58	1.15	98631.96
23	28.79	10.37	80.79	7.71	18.50	9.24	1.15	100352.16
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	19.75	16.10	83.84	7.29	17.54	9.52	1.16	95892.85
最 大 值	33.66	62.15	99.21	10.76	20.83	10.04	1.19	102709.25
發生時間	11	3	20	5	19	8		21
最 小 值	5.38	3.27	70.92	6.38	14.98	9.07	1.14	87259.32
發生時間	2	0	2	1	8	21		10
零點偏移	-0.04 %	-0.01 %	-0.01 %	0.00 %		-0.06	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.32 %	0.03 %	-0.04 %	0.02 %		0.31	-0.00	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %