P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年01月24日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	12.73	1.71	95.03	10.67	12.28	12.16	1.35	103314.37
1	8.53	1.52	107.22	10.70	13.79	12.44	1.34	98225.88
2	3.96	2.31	110.46	10.55	12.91	12.32	1.37	100403.83
3	7.59	2.41	101.81	10.66	11.84	12.45	1.36	99618.88
4	3.90	1.63	108.93	9.70	13.81	11.60	1.39	102098.10
5	6.22	1.49	101.80	9.75	12.52	11.52	1.45	99827.67
6	4.96	1.71	86.57	9.67	12.72	11.49	1.40	101190.21
7	3.69	1.39	93.89	9.73	13.79	11.66	1.37	97191.58
8	4.95	1.90	94.35	9.66	13.98	11.44	1.35	104283.39
9	5.40	1.67	92.45	9.82	13.58	11.68	1.32	99987.36
10	4.06	1.66	104.66	10.02	13.42	11.94	1.35	97624.84
11	6.11	1.55	107.73	9.90	13.21	11.73	1.39	104333.75
12	5.45	1.37	107.63	9.96	13.37	11.81	1.37	103402.49
13	3.67	1.41	96.69	10.27	12.05	12.12	1.39	96120.05
14	3.63	1.67	94.61	10.08	12.94	12.01	1.39	96463.78
15	3.61	0.98	89.62	9.98	12.88	11.92	1.39	98379.56
16	4.11	0.78	94.73	10.32	13.09	12.15	1.34	95923.50
17	4.51	0.85	90.86	10.21	13.14	12.07	1.35	97172.00
18	3.15	0.47	103.34	10.39	14.60	12.21	1.33	94432.88
19	2.19	0.46	127.20	10.59	15.42	12.28	1.36	92452.81
20	2.55	0.98	113.18	9.58	14.47	11.56	1.36	103062.59
21	3.39	5.72	95.91	10.23	12.78	12.13	1.36	97366.80
22	3.86	1.58	92.70	9.97	13.11	11.89	1.33	101326.20
23	4.17	0.59	98.16	9.88	13.83	11.76	1.34	101575.21
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	4.85	1.58	100.40	10.10	13.31	11.93	1.36	99407.41
最 大 值	12.73	5.72	127.20	10.70	15.42	12.45	1.48	104333.75
發生時間	0	21	19	1	19	3		11
最 小 值	2.19	0.46	86.57	9.58	11.84	11.44	1.28	92452.81
發生時間	19	19	6	20	3	8		19
零點偏移	-0.01 %	-0.01 %	-0.00 %	-0.00 %		-0.12	0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.12 %	0.09 %	-0.03 %		0.12	0.02	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年01月24日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	7.84	4.86	95.59	5.55	12.19	12.57	0.91	70796.78
1	4.77	0.80	92.76	5.27	17.43	12.19	0.94	69984.04
2	4.19	1.77	82.43	5.33	14.00	12.17	0.94	72927.69
3	4.81	4.71	76.35	5.14	12.88	11.98	0.93	75398.09
4	5.44	3.96	78.81	5.12	12.82	11.93	0.97	74081.62
5	5.76	0.93	103.35	5.27	12.69	12.36	0.96	71482.44
6	6.58	0.80	94.44	5.30	12.01	12.13	0.94	74752.57
7	5.49	6.33	79.88	5.16	11.69	12.22	0.87	74330.11
8	5.16	2.15	94.59	5.35	12.79	12.55	0.90	68621.94
9	4.92	0.31	104.10	4.93	14.40	11.72	0.86	76513.82
10	5.87	16.96	83.45	5.08	12.98	11.99	0.85	74586.02
11	5.68	12.64	84.77	5.07	12.95	12.09	0.88	73689.11
12	5.45	2.71	100.52	5.04	13.01	12.04	0.90	74304.84
13	6.07	3.38	87.56	5.19	12.00	12.25	0.88	73729.75
14	5.43	1.56	82.20	5.22	12.15	12.35	0.91	71696.50
15	6.93	1.07	94.90	5.45	12.23	12.67	0.90	69198.87
16	5.38	0.36	99.80	5.28	12.76	12.46	0.87	70873.88
17	5.84	0.29	85.77	5.15	12.41	12.24	0.84	73172.92
18	4.60	0.46	85.80	5.36	16.12	12.48	0.85	68317.66
19	3.85	0.48	90.33	5.42	15.86	12.40	0.86	68991.67
20	4.06	0.33	88.54	5.14	13.80	12.13	0.86	74127.48
21	5.03	2.18	89.23	5.22	12.39	12.22	0.88	73779.78
22	5.11	5.98	83.65	5.14	13.39	12.08	0.88	74268.73
23	5.13	0.64	75.85	5.15	12.72	12.16	0.88	73906.41
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	5.39	3.15	88.94	5.22	13.24	12.22	0.89	72647.20
最 大 值	7.84	16.96	104.10	5.55	17.43	12.67	1.01	76513.82
發生時間	0	10	9	0	1	15		9
最 小 值	3.85	0.29	75.85	4.93	11.69	11.72	0.81	68317.66
發生時間	19	17	23	9	7	9		18
零點偏移	-0.01 %	-0.02 %	-0.01 %	-0.02 %		-0.14	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.00 %	-0.01 %	0.23 %	0.16 %		0.11	-0.00	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年01月24日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	5.05	2.28	84.91	10.03	11.18	12.45	2.12	89013.04
1	5.29	1.75	96.64	10.52	11.19	12.77	2.13	85966.41
2	3.94	3.76	81.31	9.24	12.95	11.67	2.16	95381.43
3	7.03	21.87	75.00	9.37	11.07	11.88	2.17	91991.14
4	5.64	2.38	88.88	9.95	10.72	12.43	2.17	89750.77
5	6.27	4.16	94.55	10.07	11.04	12.41	2.16	88802.47
6	6.45	3.26	92.85	9.77	11.56	11.96	2.17	93724.52
7	4.65	11.33	88.98	9.90	12.09	12.02	2.17	92320.68
8	4.62	2.75	107.29	9.94	12.03	11.75	2.13	95196.37
9	5.17	10.23	84.58	9.73	11.75	11.88	2.13	94222.06
10	4.97	4.46	97.17	9.92	12.57	11.84	2.12	94692.55
11	5.17	8.85	80.75	9.73	11.46	11.90	2.14	93845.49
12	4.30	3.27	92.54	10.49	11.53	12.49	2.13	88037.48
13	3.92	6.79	79.78	9.96	11.80	12.05	2.13	92213.69
14	5.11	2.58	86.59	10.34	11.51	12.39	2.12	89019.22
15	5.58	2.94	86.43	10.27	10.73	12.53	2.13	88121.06
16	3.74	1.79	105.20	10.89	10.89	12.84	2.14	85229.58
17	4.31	5.51	92.22	10.35	11.17	12.46	2.13	88908.02
18	4.09	4.19	99.63	11.29	11.39	13.09	2.12	82039.07
19	3.50	1.63	107.40	11.39	12.61	13.09	2.12	82491.54
20	3.40	0.65	97.14	10.72	12.35	12.51	2.15	89791.02
21	3.75	0.58	102.75	10.51	12.54	12.28	2.16	91446.30
22	4.10	1.19	86.72	9.72	12.54	11.72	2.16	96183.72
23	3.64	0.28	115.50	10.62	12.67	12.40	2.17	90282.61
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	4.74	4.52	92.70	10.20	11.72	12.28	2.14	90361.26
最 大 值	7.03	21.87	115.50	11.39	12.95	13.09	2.17	96183.72
發生時間	3	3	23	19	2	18		22
最 小 值	3.40	0.28	75.00	9.24	10.72	11.67	2.10	82039.07
發生時間	20	23	3	2	4	2		18
零點偏移	0.00 %	-0.00 %	0.00 %	-0.00 %		-0.08	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.32 %	0.03 %	0.02 %	-0.09 %		-0.44	-0.00	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %