

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年11月10日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	8.28	3.95	45.54	0.17	20.47	11.04	1.37	63380.76
1	7.25	3.48	47.32	0.12	21.55	10.96	1.41	63556.29
2	6.09	2.78	50.06	0.11	21.67	10.87	1.41	64328.95
3	7.43	6.18	59.46	0.08	20.29	11.54	1.39	61233.09
4	6.54	4.71	52.41	0.05	20.20	11.22	1.37	63057.45
5	9.15	4.15	51.33	0.11	20.86	11.10	1.40	60044.94
6	5.04	6.00	63.54	0.05	19.95	11.83	1.40	59044.54
7	9.25	3.20	53.90	0.14	20.31	11.03	1.40	63779.82
8	5.67	1.45	46.09	0.12	21.58	11.00	1.44	62579.45
9	7.01	3.71	43.71	0.09	19.48	11.62	1.43	59510.76
10	10.03	3.81	35.67	0.20	19.47	11.13	1.46	61829.61
11	5.21	2.45	41.89	0.07	19.54	11.29	1.44	62356.42
12	7.17	3.57	43.15	0.13	19.35	11.12	1.45	63885.81
13	5.52	2.88	42.61	0.15	20.50	10.93	1.45	63538.93
14	3.99	6.51	45.21	0.07	20.15	11.48	1.46	61004.17
15	8.96	6.31	39.26	0.28	19.09	11.63	1.45	60710.78
16	8.37	5.59	44.99	0.11	18.90	11.54	1.43	61645.38
17	5.45	2.13	49.77	0.09	20.11	11.17	1.45	63506.53
18	4.62	2.05	53.55	0.11	21.20	10.76	1.45	72452.43
19	6.92	2.37	52.02	0.08	20.11	11.26	1.41	71111.46
20	8.79	1.79	57.54	0.16	20.09	11.27	1.41	71264.52
21	8.11	2.30	52.64	0.14	19.18	11.54	1.41	69546.09
22	6.81	2.51	55.35	0.06	19.08	11.88	1.41	66963.89
23	3.19	3.86	63.59	0.04	19.23	12.10	1.41	65703.09
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.87	3.66	49.61	0.11	20.10	11.30	1.42	64001.46
最 大 值	10.03	6.51	63.59	0.28	21.67	12.10	1.47	72452.43
發生時間	10	14	23	15	2	23		18
最 小 值	3.19	1.45	35.67	0.04	18.90	10.76	1.34	59044.54
發生時間	23	8	10	23	16	18		6
零點偏移(率)	-0.13 %	-0.06 %	0.00 %	-0.00 %		0.04	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.02 %	0.50 %	-0.49 %	0.14 %		0.24	-0.03	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年11月10日

[illegible]