P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年04月07日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	1.72	7.64	73.74	8.61	16.26	11.16	0.95	93004.80
1	1.46	4.48	71.41	8.89	14.84	11.65	0.96	88752.15
2	1.69	3.89	78.85	8.94	15.65	11.61	0.97	89376.31
3	1.38	22.10	73.05	8.97	15.16	11.32	0.95	85637.88
4	1.42	25.45	77.30	8.81	14.98	11.40	0.95	80671.15
5	3.73	3.85	71.44	8.58	16.18	11.05	1.01	91863.02
6	2.43	40.71	69.95	10.19	14.81	11.19	0.99	89265.78
7	2.47	37.59	68.86	8.87	16.25	10.85	0.96	82891.28
8	4.20	6.57	70.47	9.12	15.63	11.25	1.04	86679.58
9	2.50	16.55	71.73	8.94	15.32	11.20	0.98	90899.92
10	2.64	4.16	91.03	8.89	16.78	11.16	0.98	92292.67
11	1.85	2.27	115.99	9.01	16.87	11.36	0.96	88940.89
12	3.76	4.70	88.48	9.10	16.11	11.24	0.97	87808.18
13	1.87	3.55	69.67	8.64	16.25	11.01	0.99	82824.99
14	2.85	21.57	72.42	9.00	15.90	11.15	1.20	88568.19
15	3.70	36.32	71.98	9.13	14.67	11.38	0.99	89392.68
16	4.26	6.56	78.70	9.07	14.83	11.56	0.96	89482.08
17	1.83	3.92	85.82	9.28	16.60	11.55	0.93	87234.63
18	1.56	3.98	74.54	8.86	17.19	11.06	0.98	91272.95
19	1.18	8.52	66.98	8.95	18.76	10.86	0.96	90893.89
20	1.73	22.46	72.20	9.12	16.89	11.17	0.97	88999.50
21	9.67	2.82	80.73	9.20	13.91	11.60	1.00	90148.47
22	3.26	2.24	81.44	8.77	14.94	11.37	0.93	88937.27
23	2.13	1.79	85.55	8.77	15.67	11.22	0.93	85176.99
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	2.72	12.24	77.60	8.99	15.85	11.27	0.97	88375.64
最 大 值	9.67	40.71	115.99	10.19	18.76	11.65	1.70	93004.80
發生時間	21	6	11	6	19	1		0
最 小 值	1.18	1.79	66.98	8.58	13.91	10.85	0.90	80671.15
發生時間	19	23	19	5	21	7		4
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.05 %	-0.00 %		-0.17	0.00	0.00 %
全幅偏移	0.60 %	-0.08 %	0.16 %	-0.07 %		-0.12	0.02	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年04月07日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	1.77	28.68	75.92	4.80	15.59	11.57	0.51	76302.82
1	1.54	9.94	59.28	4.78	15.72	11.53	0.53	76995.98
2	1.44	9.93	62.41	4.75	16.82	11.59	0.53	75145.05
3	1.49	17.72	74.73	5.21	13.74	12.25	0.52	72989.61
4	1.63	3.81	83.29	5.08	14.24	12.20	0.52	72757.11
5	1.48	2.76	69.75	4.88	15.37	11.69	0.52	76139.02
6	1.84	36.12	77.11	10.56	14.24	11.66	0.52	77596.33
7	1.60	1.64	73.16	4.91	15.69	11.59	0.53	76655.19
8	1.76	6.80	70.75	4.83	16.15	11.29	0.54	78668.97
9	2.09	13.09	67.74	5.00	15.74	11.33	0.53	78359.44
10	1.80	23.57	75.22	4.86	15.50	11.58	0.54	76993.96
11	1.70	5.52	73.09	4.85	15.68	11.58	0.52	76081.65
12	1.60	16.47	78.06	4.78	15.06	11.45	0.52	77763.93
13	1.75	21.57	71.11	4.80	14.83	11.47	0.51	77868.10
14	2.08	3.49	76.23	4.99	14.51	11.87	0.50	74596.31
15	2.14	8.53	66.69	4.87	14.58	11.57	0.50	76882.61
16	1.98	11.96	79.25	4.72	16.04	11.34	0.49	77583.48
17	1.72	5.47	61.56	4.85	15.43	11.56	0.51	76294.40
18	1.63	2.11	89.15	4.97	15.35	11.80	0.51	74520.80
19	1.51	1.73	71.47	4.51	17.70	11.04	0.52	78704.57
20	2.20	13.16	68.56	4.98	14.07	11.61	0.52	77197.84
21	3.90	5.04	75.46	4.98	13.59	11.57	0.51	77609.76
22	3.84	3.96	72.02	4.95	14.18	11.56	0.52	77237.79
23	2.48	1.07	81.76	4.79	15.46	11.51	0.52	77216.60
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	1.96	10.59	73.07	5.11	15.22	11.59	0.52	76590.06
最 大 值	3.90	36.12	89.15	10.56	17.70	12.25	0.58	78704.57
發生時間	21	6	18	6	19	3		19
最 小 值	1.44	1.07	59.28	4.51	13.59	11.04	0.48	72757.11
發生時間	2	23	1	19	21	19		4
零點偏移	-0.01 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.07 %		-0.13	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.00 %	-0.08 %	0.05 %	-0.06 %		-0.06	-0.04	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年04月07日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	1.58	1.40	79.24	8.49	13.00	12.08	1.44	92172.07
1	1.52	2.56	71.06	8.26	13.14	11.84	1.40	93613.54
2	1.59	2.26	68.13	8.43	13.04	12.08	1.40	92558.74
3	1.51	17.75	59.71	7.97	12.54	11.64	1.41	97985.94
4	1.65	4.01	75.03	8.73	12.41	12.11	1.44	93943.11
5	1.66	45.13	57.42	7.95	12.29	11.33	1.40	100601.76
6	1.79	29.01	62.50	8.53	12.81	11.51	1.40	98165.80
7	1.73	3.54	86.32	8.89	12.33	12.32	1.42	90552.08
8	1.48	9.56	72.27	8.34	13.27	11.61	1.41	96733.78
9	1.41	37.78	61.53	7.88	12.77	11.20	1.39	101697.05
10	1.54	46.64	63.82	8.42	12.00	11.85	1.39	95812.80
11	1.44	8.45	74.09	8.88	12.47	12.21	1.42	91768.67
12	1.31	29.81	57.74	7.68	13.53	11.34	1.45	99962.84
13	1.55	28.70	62.83	8.63	10.82	12.22	1.44	93648.08
14	2.01	12.39	63.91	8.47	10.32	12.14	1.42	94862.84
15	1.76	12.88	70.24	8.51	12.07	11.84	1.43	96153.10
16	1.67	10.50	67.77	8.46	12.29	11.86	1.44	96003.93
17	1.59	25.02	62.72	8.13	12.46	11.62	1.41	98434.69
18	1.59	18.36	63.45	7.76	13.73	11.35	1.41	99922.47
19	1.38	17.22	60.68	7.61	14.18	11.30	1.43	100509.38
20	1.92	41.09	62.24	9.35	11.33	11.91	1.41	96734.27
21	3.15	10.17	66.10	8.37	11.97	11.74	1.41	97949.06
22	1.78	10.30	63.54	7.99	12.91	11.41	1.40	101091.13
23	1.98	40.60	59.30	8.11	11.87	11.56	1.40	100268.67
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	1.69	19.38	66.32	8.33	12.48	11.75	1.41	96714.41
最 大 值	3.15	46.64	86.32	9.35	14.18	12.32	1.46	101697.05
發生時間	21	10	7	20	19	7		9
最 小 值	1.31	1.40	57.42	7.61	10.32	11.20	1.37	90552.08
發生時間	12	0	5	19	14	9		7
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.01 %	-0.07 %		0.07	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.09 %	-0.13 %	-0.19 %		0.28	-0.00	0.12 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %