

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2020年07月09日

[illegible]

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2020年07月09日

[illegible]

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2020年07月09日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	11.53	7.24	60.89	7.56	20.66	8.23	1.38	79208.59
1	10.77	8.43	64.75	8.12	20.74	8.22	1.38	79492.83
2	10.61	3.54	65.90	8.53	19.63	8.22	1.36	79485.42
3	17.38	72.25	60.84	9.73	19.32	7.95	1.38	82927.38
4	29.78	34.10	67.33	11.60	15.64	9.06	1.38	76161.06
5	27.36	67.33	74.28	12.41	15.93	9.35	1.37	72738.76
6	19.98	48.14	77.74	10.45	16.20	9.41	1.37	71810.10
7	37.25	無效	77.83	12.90	15.30	9.28	1.38	71177.31
8	21.79	7.07	81.25	8.58	16.53	9.69	1.39	75135.52
9	15.37	4.19	92.70	7.74	17.28	9.80	1.39	77515.56
10	13.22	4.93	84.75	7.43	17.27	9.60	1.39	78347.57
11	12.54	3.04	98.39	7.77	18.14	9.84	1.42	81200.29
12	10.10	10.78	79.29	7.39	19.20	8.64	1.44	80325.88
13	8.32	1.33	80.53	7.45	19.66	8.54	1.44	82229.44
14	11.35	3.11	75.06	7.52	19.82	8.00	1.44	87665.74
15	19.77	5.21	71.61	8.13	18.66	8.27	1.44	85346.39
16	26.67	23.67	76.41	8.70	17.02	8.82	1.44	80397.87
17	17.47	19.45	78.23	9.01	17.60	8.83	1.44	84202.26
18	8.87	2.71	82.22	7.38	18.91	8.79	1.43	84365.67
19	8.93	3.10	84.11	7.40	18.83	9.05	1.39	83798.29
20	13.96	6.18	86.68	7.74	19.14	8.90	1.38	86472.82
21	12.61	3.95	89.93	7.50	19.70	8.96	1.36	86617.35
22	17.31	21.83	81.35	7.62	17.70	9.24	1.37	84619.94
23	16.64	5.08	89.16	7.69	19.37	9.06	1.37	86851.15
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	23	24	24	24	24	24	24
平均值	16.65	15.94	78.38	8.60	18.26	8.91	1.40	80753.88
最大值	37.25	72.25	98.39	12.90	20.74	9.84	1.44	87665.74
發生時間	7	3	11	7	1	11		14
最小值	8.32	1.33	60.84	7.38	15.30	7.95	1.35	71177.31
發生時間	13	13	3	18	7	3		7
零點偏移	-0.01 %	0.00%	-0.03 %	-0.04 %		0.01	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.19%	-0.05 %	-0.07 %		-0.04	-0.00	0.12 %
有效比率	100.00 %	95.88%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %