P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年06月01日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.45	7.56	90.23	3.58	13.00	14.74	1.31	64438.56
1	2.19	25.25	69.77	3.05	13.09	14.07	1.30	71614.56
2	2.40	7.50	68.58	2.70	13.75	13.95	1.31	72132.45
3	2.50	3.52	85.89	3.04	13.65	14.63	1.33	65073.82
4	2.63	31.92	110.42	4.91	12.29	15.49	1.43	57180.32
5	1.99	7.81	81.31	2.13	14.43	13.85	1.37	72673.51
6	1.94	14.88	53.72	1.48	14.95	13.45	1.37	74807.02
7	2.21	8.04	63.20	2.70	13.34	14.00	1.39	71241.84
8	3.55	3.03	69.60	2.06	14.40	13.85	1.43	69368.33
9	3.84	13.27	60.02	1.70	14.58	13.34	1.41	74000.87
10	5.23	4.99	61.07	2.50	13.62	13.65	1.48	71054.20
11	5.82	2.99	72.92	2.40	13.55	13.78	1.46	69839.35
12	4.42	4.10	68.52	2.12	13.93	13.70	1.45	69691.39
13	6.17	5.42	67.79	2.73	13.33	13.90	1.46	68179.38
14	9.11	7.78	75.03	3.41	12.86	14.19	1.44	66482.02
15	10.41	4.91	67.03	2.73	14.19	13.64	1.44	71710.55
16	14.13	3.69	60.15	2.68	13.64	13.43	1.50	73618.27
17	11.00	24.93	58.18	2.53	13.88	13.47	1.45	72901.76
18	10.64	3.08	74.13	2.85	13.18	14.22	1.42	66859.43
19	5.85	7.53	65.71	2.29	13.84	13.78	1.40	70659.39
20	13.47	5.62	55.87	2.25	13.98	13.25	1.39	74239.39
21	14.32	15.27	55.12	2.50	14.29	13.18	1.38	75080.90
22	12.54	2.83	69.61	2.33	14.64	13.73	1.40	70484.54
23	6.84	4.10	90.21	3.29	13.06	15.01	1.39	59105.82
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.49	9.17	70.59	2.66	13.73	13.93	1.41	69684.90
最 大 值	14.32	31.92	110.42	4.91	14.95	15.49	1.82	75080.90
發生時間	21	4	4	4	6	4		21
最 小 值	1.94	2.83	53.72	1.48	12.29	13.18	1.27	57180.32
發生時間	6	22	6	6	4	21		4
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.01 %	-0.03 %		-0.05	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.08 %	-0.05 %	-0.02 %	-0.06 %		-0.05	-0.00	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年06月01日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	5.88	2.54	80.90	0.09	18.64	10.49	1.33	68453.75
1	10.78	5.22	74.87	1.12	16.53	11.11	1.33	65851.12
2	12.69	5.33	89.03	1.12	16.82	11.57	1.34	62942.50
3	5.23	2.90	77.36	0.09	18.82	10.68	1.34	66757.46
4	5.41	2.78	84.86	0.28	17.18	11.34	1.34	63529.32
5	4.45	3.29	73.48	0.50	16.86	11.00	1.34	66114.95
6	4.68	2.98	77.61	0.76	16.51	11.23	1.34	65669.28
7	2.67	2.94	95.01	0.10	18.54	11.29	1.34	62774.66
8	4.56	4.82	91.35	0.33	16.45	11.81	1.34	59633.57
9	5.12	4.69	81.31	0.66	16.29	11.62	1.38	61485.86
10	5.80	10.19	74.23	0.86	15.57	11.71	1.37	61381.55
11	10.13	7.49	83.47	0.77	16.29	11.56	1.36	62753.79
12	7.37	6.86	84.80	0.81	15.60	11.77	1.39	61206.07
13	14.63	21.53	84.17	3.14	15.37	11.65	1.40	63016.09
14	20.26	21.95	89.67	2.88	16.97	11.14	1.40	64222.77
15	14.59	13.11	79.98	1.13	16.02	11.51	1.39	63038.52
16	12.53	6.94	81.72	0.82	16.01	11.68	1.35	61351.81
17	10.73	26.17	89.53	0.83	15.77	12.10	1.37	59057.99
18	6.12	6.61	89.35	0.22	16.98	11.78	1.40	60805.34
19	13.84	33.51	79.46	2.86	15.66	11.66	1.40	62452.09
20	28.83	10.07	77.14	2.77	16.05	11.08	1.40	65339.09
21	15.50	29.62	82.04	1.14	16.63	11.32	1.39	64230.88
22	10.26	12.24	99.14	0.33	17.08	11.95	1.39	59378.85
23	6.73	54.57	105.14	1.08	15.06	13.01	1.39	53391.27
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	9.95	12.43	84.40	1.03	16.57	11.50	1.37	62701.61
最 大 值	28.83	54.57	105.14	3.14	18.82	13.01	1.42	68453.75
發生時間	20	23	23	13	3	23		0
最 小 值	2.67	2.54	73.48	0.09	15.06	10.49	1.32	53391.27
發生時間	7	0	5	0	23	0		23
零點偏移	-0.09 %	0.00 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.06	-0.00	-0.20 %
全幅偏移	0.00 %	-0.11 %	0.00 %	-0.10 %		-0.05	-0.02	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年06月01日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	6.73	3.10	60.45	1.99	18.14	10.95	1.41	79050.77
1	6.42	18.89	50.89	2.12	16.70	10.23	1.42	84190.09
2	7.37	6.53	64.58	2.33	16.98	11.28	1.43	74787.80
3	6.68	4.02	67.00	2.06	17.49	11.45	1.43	76577.62
4	4.69	4.74	63.89	1.86	18.44	11.21	1.42	79459.08
5	8.07	3.81	52.77	2.12	18.94	10.21	1.42	86011.32
6	4.67	8.13	52.59	1.76	18.56	10.21	1.44	85142.50
7	3.23	29.92	75.70	2.02	17.55	12.05	1.47	69805.34
8	3.04	3.03	56.03	1.73	19.61	10.34	1.44	82391.90
9	3.88	15.71	52.04	1.50	18.89	9.84	1.44	85418.08
10	3.68	14.47	44.78	1.57	18.46	9.95	1.45	78671.36
11	4.75	16.59	45.37	1.47	18.20	9.77	1.45	81644.59
12	5.74	23.18	39.99	1.56	17.84	9.80	1.45	74448.98
13	7.21	50.45	36.45	2.20	16.86	9.84	1.44	74705.07
14	15.68	7.25	50.59	4.14	15.50	10.46	1.44	72866.28
15	18.99	27.12	37.68	6.50	17.07	9.62	1.46	75997.10
16	17.51	15.72	56.62	3.44	18.53	10.03	1.45	78836.28
17	13.02	38.08	37.14	1.85	17.99	9.58	1.43	80176.41
18	9.58	41.75	35.27	1.75	17.87	9.73	1.43	77581.32
19	9.48	22.57	39.19	2.07	18.28	9.53	1.44	79687.80
20	16.82	9.88	44.31	2.99	16.81	9.97	1.44	80867.67
21	20.83	7.82	47.30	2.64	17.28	9.84	1.44	83569.55
22	29.63	5.35	51.97	4.67	16.93	10.28	1.44	79942.45
23	10.37	2.66	59.35	1.77	17.29	10.90	1.44	74294.98
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	9.92	15.87	50.91	2.42	17.76	10.29	1.44	79005.18
最 大 值	29.63	50.45	75.70	6.50	19.61	12.05	1.55	86011.32
發生時間	22	13	7	15	8	7		5
最 小 值	3.04	2.66	35.27	1.47	15.50	9.53	1.40	69805.34
發生時間	8	23	18	11	14	19		7
零點偏移	-0.01 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.03	-0.00	-0.07 %
全幅偏移	0.17 %	-0.03 %	0.09 %	0.02 %		0.03	0.02	-0.01 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %