P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年09月04日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.07	2.30	48.88	3.74	16.61	11.04	1.04	111530.01
1	2.23	3.00	47.28	3.88	16.95	11.21	1.03	109226.60
2	2.03	2.33	57.32	3.67	18.16	11.19	1.04	108543.91
3	2.33	5.12	54.67	4.27	14.85	11.49	1.03	104877.69
4	3.49	4.16	61.56	4.54	14.76	11.76	1.02	104135.50
5	2.55	3.08	59.73	4.40	14.38	11.72	1.03	104110.77
6	2.37	2.04	60.94	4.42	14.92	11.72	1.02	103770.99
7	2.28	3.54	61.84	4.19	15.54	11.64	1.03	104831.54
8	2.27	3.53	54.50	4.18	15.30	11.31	1.02	107892.42
9	2.50	2.38	56.81	4.32	15.12	11.29	1.06	108388.67
10	2.81	3.48	53.30	4.44	14.65	11.59	1.01	105714.75
11	3.67	2.44	58.26	4.68	14.42	11.56	1.00	107361.35
12	3.75	4.20	55.71	4.68	14.17	11.59	1.04	105843.22
13	3.41	9.75	56.70	4.35	15.26	11.29	1.07	106768.24
14	5.11	3.47	58.32	4.60	14.55	11.52	1.07	105791.00
15	5.31	11.95	51.90	4.80	13.85	11.62	1.08	104440.73
16	5.68	5.94	56.07	4.59	14.69	11.43	1.05	106929.16
17	4.30	8.28	53.84	4.72	14.28	11.69	1.03	105020.77
18	4.86	13.99	54.97	4.50	14.92	11.37	1.05	108302.44
19	7.50	62.06	61.10	5.45	13.70	11.60	1.07	105256.46
20	13.34	85.05	59.10	6.32	12.51	12.05	1.06	101598.73
21	16.25	65.94	54.91	6.30	12.67	11.69	1.05	102357.72
22	11.93	17.55	55.99	5.76	13.20	11.93	1.03	103512.76
23	5.69	2.89	69.89	4.42	15.85	11.55	1.01	105503.67
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	4.91	13.69	56.82	4.63	14.80	11.54	1.04	105904.55
最 大 值	16.25	85.05	69.89	6.32	18.16	12.05	1.12	111530.01
發生時間	21	20	23	20	2	20		0
最 小 值	2.03	2.04	47.28	3.67	12.51	11.04	0.98	101598.73
發生時間	2	6	1	2	20	0		20
零點偏移	-0.00 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.07	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.19 %	0.10 %	-0.02 %		-0.00	-0.02	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年09月04日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	0.39	0.30	108.46	4.71	14.51	12.65	1.08	72968.54
1	0.53	0.85	86.74	4.68	15.23	12.44	1.05	74031.21
2	0.50	3.04	74.96	4.33	15.42	11.74	1.02	79499.29
3	0.51	5.98	82.45	4.28	14.96	11.76	0.97	79464.96
4	0.45	17.42	74.49	4.29	15.09	11.60	0.97	80853.75
5	0.53	19.29	79.49	4.27	15.23	11.65	0.98	79811.97
6	0.56	2.27	74.02	4.51	14.15	12.08	0.97	76855.14
7	0.59	0.81	76.05	4.29	15.26	11.67	1.05	80447.02
8	0.69	1.06	67.82	4.24	15.24	11.60	1.15	79950.77
9	0.73	15.85	66.98	4.37	14.36	11.81	1.21	79358.32
10	0.70	3.21	63.12	4.20	14.60	11.54	1.19	81939.57
11	0.77	1.60	72.54	4.14	14.65	11.35	1.20	82634.40
12	0.97	3.78	65.55	4.36	14.30	11.71	1.18	79610.82
13	0.89	11.19	82.46	4.16	14.88	11.41	1.23	82661.79
14	0.94	6.36	66.13	4.26	15.45	11.44	1.22	81127.28
15	0.99	13.08	65.06	4.38	14.06	11.69	1.22	80167.55
16	1.36	5.14	64.23	4.39	13.99	11.49	1.24	81490.64
17	1.19	2.87	71.87	4.29	14.11	11.72	1.23	81090.70
18	0.97	29.19	95.02	4.16	15.14	11.35	1.24	82116.30
19	0.82	5.66	85.11	4.35	15.80	11.66	1.23	79593.03
20	0.66	24.01	89.31	4.58	12.27	11.92	1.23	79400.24
21	1.17	18.47	93.51	4.75	12.35	11.93	1.22	78820.27
22	1.37	15.27	82.02	4.57	13.75	11.72	1.21	79407.90
23	0.90	2.64	88.57	4.36	15.69	11.82	1.21	78941.79
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	0.80	8.72	78.16	4.37	14.60	11.74	1.15	79676.80
最 大 值	1.37	29.19	108.46	4.75	15.80	12.65	1.29	82661.79
發生時間	22	18	0	21	19	0		13
最 小 值	0.39	0.30	63.12	4.14	12.27	11.35	0.89	72968.54
發生時間	0	0	10	11	20	11		0
零點偏移	-0.03 %	0.00 %	-0.03 %	-0.00 %		-0.02	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.36 %	0.28 %	0.13 %	-0.01 %		0.04	-0.02	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年09月04日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	5.31	5.68	102.88	6.58	18.67	9.92	1.19	97967.93
1	12.09	12.12	91.34	6.53	17.88	9.94	1.15	97485.88
2	22.91	7.12	86.38	6.66	18.10	9.73	1.12	95933.24
3	11.72	3.17	81.41	6.31	17.53	9.32	1.13	97746.72
4	23.12	4.63	85.54	6.41	17.23	9.55	1.14	96183.68
5	11.03	10.03	78.24	6.24	17.18	9.45	1.13	95349.30
6	6.91	7.69	76.17	6.13	17.12	9.17	1.13	94323.46
7	11.78	14.77	81.48	7.32	16.98	9.30	1.14	92847.35
8	7.18	3.69	82.64	6.33	16.42	9.88	1.16	92251.88
9	5.74	14.58	82.90	6.11	16.34	9.37	1.16	90970.71
10	9.53	14.71	76.80	6.45	16.38	9.43	1.17	91126.44
11	7.19	10.12	80.77	6.15	17.75	9.20	1.16	93151.50
12	6.62	5.43	77.67	6.13	16.56	9.47	1.18	94540.84
13	4.74	3.13	76.35	5.99	17.21	9.18	1.16	96400.24
14	6.30	11.25	74.24	6.12	17.36	9.13	1.17	90857.59
15	14.22	2.30	76.03	6.33	19.65	8.70	1.17	91904.46
16	7.70	1.93	78.78	6.21	19.93	9.13	1.16	88792.49
17	18.17	31.45	69.86	8.67	18.20	8.82	1.15	95769.04
18	22.18	4.69	91.48	6.70	18.61	9.51	1.15	99392.75
19	16.50	4.02	84.44	6.86	19.22	9.60	1.14	97936.99
20	16.11	3.79	82.08	6.89	19.42	9.15	1.15	96544.45
21	13.97	3.86	84.35	6.91	19.46	9.32	1.15	96548.22
22	13.97	2.24	84.54	6.89	19.16	9.25	1.14	99880.41
23	11.23	1.57	94.51	6.22	20.84	9.17	1.15	97468.60
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	11.93	7.67	82.54	6.55	18.05	9.36	1.15	95057.26
最 大 值	23.12	31.45	102.88	8.67	20.84	9.94	1.34	99880.41
發生時間	4	17	0	17	23	1		22
最 小 值	4.74	1.57	69.86	5.99	16.34	8.70	1.12	88792.49
發生時間	13	23	17	13	9	15		16
零點偏移	0.00 %	-0.00 %	-0.02 %	-0.00 %		-0.05	-0.00	-0.07 %
全幅偏移	0.00 %	-0.10 %	0.04 %	0.20 %		0.35	-0.00	-0.01 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %