P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 111年07月08日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	12.94	8.67	63.83	0.53	19.62	12.02	1.69	77577.29
1	12.61	7.14	59.05	0.51	20.10	11.35	1.69	82558.78
2	13.26	6.41	55.49	0.62	19.79	10.87	1.70	86991.62
3	11.29	7.81	62.18	0.67	18.84	11.48	1.70	82900.04
4	11.47	4.48	58.73	0.65	19.30	11.21	1.71	84775.31
5	13.86	6.79	58.17	1.23	19.35	10.76	1.70	92069.94
6	13.31	14.65	56.65	1.11	17.66	11.72	1.70	81617.83
7	15.54	11.26	56.41	0.95	17.52	11.50	1.70	83730.81
8	14.60	5.42	48.41	1.16	17.94	11.24	1.70	84374.03
9	16.41	5.35	44.70	1.42	17.44	11.28	1.71	83142.80
10	16.32	6.48	49.99	1.57	17.23	11.43	1.70	83360.37
11	13.54	6.82	49.03	1.33	16.90	11.65	1.72	81834.20
12	13.39	3.63	57.77	1.01	17.34	11.75	1.70	81687.29
13	11.54	8.29	70.09	0.81	17.31	12.30	1.71	76994.84
14	14.70	6.61	67.03	0.94	17.74	11.79	1.71	80930.70
15	13.25	9.24	54.94	1.05	16.92	11.76	1.70	81772.16
16	13.47	9.86	57.78	1.04	18.18	11.39	1.69	83578.83
17	13.05	3.33	58.80	0.85	18.01	11.57	1.67	81933.84
18	14.71	1.74	66.04	0.84	18.93	11.28	1.65	84159.24
19	13.35	11.63	58.32	1.29	16.43	11.65	1.65	82465.33
20	16.22	8.97	47.45	1.92	16.14	11.47	1.65	79908.00
21	17.49	5.05	51.52	2.81	17.10	11.48	1.64	80262.79
22	13.31	1.16	58.63	1.31	17.63	11.77	1.66	79664.96
23	13.76	1.57	60.48	0.72	17.83	11.62	1.69	82837.86
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	13.89	6.76	57.15	1.10	17.97	11.51	1.69	82547.04
最 大 值	17.49	14.65	70.09	2.81	20.10	12.30	1.75	92069.94
發生時間	21	6	13	21	1	13		5
最 小 值	11.29	1.16	44.70	0.51	16.14	10.76	1.62	76994.84
發生時間	3	22	9	1	20	5		13
零點偏移(率)	-0.08 %	-0.00 %	-0.02 %	0.00 %		-0.09	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.81 %	0.43 %	-0.34 %	0.46 %		0.12	0.00	0.40 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 111年07月08日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	12.67	4.36	66.87	0.15	19.40	11.28	1.41	79543.85
1	11.57	11.77	59.55	0.27	17.56	11.29	1.41	79080.83
2	11.51	4.12	74.41	0.16	18.55	11.51	1.41	76931.52
3	11.55	3.39	69.20	0.13	18.57	10.94	1.40	80596.47
4	13.73	3.40	71.61	0.19	19.34	10.14	1.39	86792.22
5	16.18	4.01	61.03	0.39	17.54	10.56	1.40	86437.68
6	15.26	7.28	58.61	0.37	17.50	10.71	1.38	83176.45
7	14.92	4.92	53.31	0.56	17.10	10.63	1.40	86804.15
8	11.30	12.00	62.73	0.48	16.46	10.76	1.43	86272.09
9	14.71	5.16	63.49	1.19	17.59	10.21	1.44	86161.19
10	13.17	6.05	74.63	0.89	17.03	10.42	1.43	86113.23
11	14.14	3.10	64.75	0.88	16.52	10.56	1.43	84618.89
12	14.30	6.57	45.46	0.83	15.55	10.65	1.41	80872.57
13	10.68	2.96	52.70	0.18	17.68	10.71	1.43	80823.23
14	12.75	3.28	62.30	0.19	17.70	10.82	1.44	80757.30
15	13.63	2.20	59.87	0.12	18.56	10.59	1.43	83748.20
16	14.85	7.22	60.95	0.43	17.34	10.77	1.43	82499.07
17	13.05	1.96	50.06	0.40	16.91	10.61	1.41	82749.77
18	13.34	1.10	57.45	0.23	18.14	10.61	1.42	83076.57
19	14.11	11.22	60.16	0.30	17.77	10.40	1.45	87109.66
20	14.20	2.35	61.76	0.81	16.60	10.75	1.43	84044.91
21	13.87	3.41	54.45	0.40	18.05	10.32	1.42	82555.14
22	14.00	4.18	50.87	0.52	17.51	10.13	1.42	82077.01
23	12.22	1.23	50.17	0.52	18.44	10.17	1.40	81685.09
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	13.40	4.88	60.27	0.44	17.64	10.65	1.42	83105.30
最 大 值	16.18	12.00	74.63	1.19	19.40	11.51	1.47	87109.66
發生時間	5	8	10	9	0	2		19
最 小 值	10.68	1.10	45.46	0.12	15.55	10.13	1.38	76931.52
發生時間	13	18	12	15	12	22		2
零點偏移(率)	0.00 %	-0.00 %	-0.10 %	-0.08 %		-0.16	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.20 %	0.37 %	0.05 %	0.36 %		0.31	-0.03	0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 111年07月08日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	11.91	3.84	55.97	2.55	19.27	10.03	1.57	70240.16
1	15.20	8.83	48.10	2.84	19.41	9.62	1.57	73884.35
2	14.26	6.85	50.19	2.97	18.53	9.70	1.61	75583.48
3	15.67	8.63	45.12	3.04	18.56	9.33	1.62	76604.75
4	12.99	16.63	40.58	3.12	17.24	9.22	1.61	75323.66
5	5.64	15.83	48.09	2.79	17.33	9.91	1.59	77606.40
6	14.66	14.98	50.30	3.24	16.22	10.06	1.62	75182.20
7	11.03	10.35	48.54	2.17	15.76	10.67	1.62	74242.18
8	11.77	2.20	49.09	2.16	16.63	10.31	1.62	70155.68
9	15.48	3.00	44.75	2.37	16.67	9.86	1.67	72704.64
10	13.35	2.19	48.19	2.07	16.71	10.11	1.63	73134.24
11	13.47	2.36	50.60	2.29	15.69	10.28	1.62	69120.55
12	14.48	10.89	48.56	2.52	15.62	10.03	1.66	69416.02
13	12.86	4.36	50.13	1.98	16.39	10.69	1.62	67173.25
14	12.21	2.21	50.79	1.73	18.23	10.25	1.62	68676.02
15	14.07	2.35	56.54	1.98	17.87	10.24	1.62	69324.78
16	15.59	10.20	49.95	2.11	17.51	9.75	1.61	74403.46
17	13.27	5.23	45.64	1.86	16.86	9.78	1.62	73322.74
18	12.47	1.34	51.13	1.91	18.38	9.56	1.62	73835.25
19	15.94	6.59	44.83	2.23	17.23	9.45	1.65	76341.53
20	17.68	2.27	44.73	2.18	17.17	9.87	1.66	76674.23
21	18.34	3.23	48.89	3.29	14.82	11.05	1.63	74603.94
22	16.88	6.13	49.24	3.61	17.82	9.95	1.59	81119.60
23	14.17	1.54	52.03	2.64	16.67	10.59	1.61	75253.99
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	13.89	6.33	48.83	2.49	17.19	10.01	1.62	73496.96
最 大 值	18.34	16.63	56.54	3.61	19.41	11.05	1.67	81119.60
發生時間	21	4	15	22	1	21		22
最 小 值	5.64	1.34	40.58	1.73	14.82	9.22	1.56	67173.25
發生時間	5	18	4	14	21	4		13
零點偏移(率)	-0.41 %	0.00 %	-0.11 %	-0.11 %		-0.42	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	1.18 %	0.53 %	-0.25 %	0.31 %		-0.07	0.00	0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								