P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年08月18日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	3.36	1.95	70.52	4.08	17.05	11.67	0.80	102332.15
1	2.72	43.41	48.93	5.04	19.67	10.91	0.83	107374.15
2	2.96	2.65	51.89	3.92	17.07	11.33	0.82	106612.04
3	3.85	2.22	55.70	4.21	14.96	11.45	0.83	108305.15
4	4.30	1.52	61.64	4.01	16.62	11.31	0.83	108671.12
5	3.76	10.58	51.07	4.06	16.17	11.02	0.85	110286.34
6	3.51	13.10	51.77	4.06	17.23	11.36	0.84	106093.09
7	3.86	27.59	54.01	4.29	16.14	11.43	0.78	106228.38
8	4.35	2.20	56.01	4.23	15.36	11.34	0.76	107323.95
9	5.73	4.77	57.18	4.45	14.68	11.44	0.77	106166.26
10	10.41	2.94	58.60	4.47	15.21	11.44	0.79	106844.84
11	6.26	1.72	56.79	4.10	16.06	11.26	0.77	108911.16
12	7.11	2.72	55.27	4.45	14.43	11.52	0.77	106915.47
13	6.53	2.75	52.16	4.32	15.07	11.46	0.80	106710.58
14	10.39	17.35	54.71	4.96	13.34	11.76	0.80	103154.73
15	9.22	8.41	57.43	4.30	15.16	11.42	0.77	107612.31
16	12.69	23.74	53.56	4.90	13.85	11.64	0.77	104300.20
17	13.32	20.01	54.80	4.79	15.11	11.49	0.80	103591.45
18	8.35	1.89	54.82	4.23	15.43	11.38	0.81	104761.21
19	7.23	8.63	58.18	4.36	14.91	11.55	0.80	105093.56
20	5.07	2.39	53.90	3.86	15.56	10.88	0.78	110282.80
21	8.40	6.08	52.19	4.55	14.75	11.54	0.78	105880.59
22	14.40	14.31	52.21	4.63	14.90	11.56	0.76	106121.30
23	9.77	3.37	53.66	4.09	15.89	11.29	0.75	107265.30
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.98	9.43	55.29	4.35	15.61	11.39	0.80	106534.92
最 大 值	14.40	43.41	70.52	5.04	19.67	11.76	0.88	110286.34
發生時間	22	1	0	1	1	14		5
最 小 值	2.72	1.52	48.93	3.86	13.34	10.88	0.73	102332.15
發生時間	1	4	1	20	14	20		0
零點偏移	-0.06 %	0.00 %	-0.06 %	-0.01 %		-0.03	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.22 %	-0.10 %	-0.01 %		-0.12	-0.00	0.12 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年08月18日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	0.78	1.59	84.26	4.79	15.28	12.36	0.90	75055.21
1	0.70	34.19	64.63	4.24	18.14	11.21	0.89	81432.69
2	0.67	39.86	65.03	4.67	15.60	11.20	0.89	83223.81
3	0.74	15.29	64.76	4.39	15.09	11.40	0.90	82855.22
4	0.80	26.30	66.79	4.24	15.92	11.15	0.89	84144.14
5	0.88	22.10	76.99	4.31	15.65	11.26	0.90	82250.44
6	0.88	1.76	64.88	4.26	16.48	11.31	0.89	82449.42
7	0.89	46.03	65.05	6.55	15.15	11.47	0.84	81939.50
8	0.88	14.12	63.95	4.26	15.49	11.44	0.80	81533.05
9	0.97	1.70	64.15	4.26	15.67	11.24	0.86	82405.95
10	1.01	1.28	69.21	4.33	14.75	11.52	0.86	81784.52
11	1.04	25.95	70.80	4.36	15.25	11.39	0.86	82050.12
12	1.01	21.13	78.92	4.40	14.36	11.55	0.84	81586.70
13	1.18	14.29	79.56	4.40	14.48	11.41	0.83	82634.25
14	2.29	9.79	83.33	4.81	13.15	11.81	0.82	79893.48
15	2.39	28.07	72.16	6.76	13.54	11.78	0.83	79822.09
16	1.58	29.48	69.22	4.48	14.41	11.55	0.81	80897.02
17	1.29	1.45	69.50	4.46	15.39	11.58	0.82	79636.42
18	1.18	54.91	77.20	4.91	14.32	12.23	0.82	70522.73
19	1.04	34.55	92.15	5.06	14.09	12.69	0.74	68296.83
20	1.07	26.69	86.59	4.84	14.11	12.23	0.73	71195.95
21	1.23	2.27	68.75	4.23	15.35	11.28	0.86	81851.23
22	1.25	7.41	63.13	4.22	15.86	11.19	0.85	82544.76
23	1.33	37.26	58.09	4.28	15.07	11.24	0.82	82203.13
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	1.13	20.73	71.63	4.65	15.11	11.56	0.84	80092.03
最 大 值	2.39	54.91	92.15	6.76	18.14	12.69	0.95	84144.14
發生時間	15	18	19	15	1	19		4
最 小 值	0.67	1.28	58.09	4.22	13.15	11.15	0.59	68296.83
發生時間	2	10	23	22	14	4		19
零點偏移	-0.06 %	0.00 %	-0.01 %	-0.08 %		-0.06	-0.00	-0.20 %
全幅偏移	0.00 %	-0.09 %	-0.00 %	0.03 %		-0.11	-0.00	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年08月18日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	8.19	3.67	95.80	6.47	20.87	9.87	1.19	94735.61
1	7.74	2.33	80.44	5.78	21.41	9.11	1.19	103424.94
2	10.82	14.48	75.51	6.30	19.12	9.31	1.15	99090.55
3	14.28	2.52	84.46	6.35	19.36	9.13	1.15	98096.48
4	13.52	2.02	93.57	6.51	19.67	9.81	1.16	94495.82
5	10.30	2.50	90.74	6.11	21.23	9.40	1.19	99056.99
6	19.24	7.47	77.78	6.39	19.51	9.13	1.16	99305.30
7	19.57	15.26	79.26	6.76	18.18	9.63	1.12	89370.85
8	18.58	35.37	72.26	7.00	18.11	8.84	1.14	90183.68
9	18.49	7.76	74.75	6.86	19.53	9.00	1.15	89703.13
10	13.51	1.98	77.13	6.07	20.78	8.85	1.15	91419.89
11	16.40	3.00	63.24	6.21	19.35	9.16	1.15	89862.74
12	29.51	44.63	65.58	6.54	17.99	9.24	1.16	88343.84
13	19.27	36.03	69.00	6.62	17.08	9.16	1.17	88104.96
14	13.95	29.57	75.90	7.29	18.13	9.17	1.16	89550.95
15	25.46	3.83	76.84	6.26	17.87	9.41	1.16	90615.45
16	26.63	8.34	75.76	6.26	17.34	9.71	1.17	87372.19
17	12.06	7.42	97.17	6.62	17.46	10.65	1.19	84850.49
18	19.51	3.31	76.06	6.31	18.62	9.59	1.18	94578.17
19	28.78	4.51	75.87	6.20	18.18	9.63	1.18	92658.16
20	14.87	5.01	70.39	6.09	18.79	9.03	1.17	88596.87
21	26.28	3.58	71.37	6.24	18.86	8.97	1.15	92429.01
22	31.15	2.70	77.72	6.23	19.14	9.09	1.15	94465.83
23	16.32	8.68	73.35	6.05	19.23	9.14	1.15	94484.24
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	18.10	10.67	77.91	6.40	18.99	9.33	1.16	92699.84
最 大 值	31.15	44.63	97.17	7.29	21.41	10.65	1.27	103424.94
發生時間	22	12	17	14	1	17		1
最 小 值	7.74	1.98	63.24	5.78	17.08	8.84	1.11	84850.49
發生時間	1	10	11	1	13	8		17
零點偏移	0.00 %	-0.00 %	-0.03 %	-0.02 %		0.00	-0.00	-0.01 %
全幅偏移	0.00 %	-0.05 %	-0.05 %	-0.00 %		-0.01	0.02	-0.01 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %