

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2021年02月22日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	9.95	3.45	73.10	2.36	11.59	14.14	1.27	71037.16
1	10.81	2.42	68.96	2.39	11.30	13.87	1.29	74335.67
2	20.22	7.24	63.83	3.31	10.59	14.02	1.30	73710.75
3	9.78	2.93	87.12	2.76	10.98	14.60	1.25	68078.72
4	14.58	3.56	67.62	2.70	10.89	13.98	1.26	74277.44
5	13.12	3.36	67.97	2.77	10.76	14.19	1.25	71637.09
6	6.06	3.35	67.30	2.10	11.66	13.76	1.28	76196.17
7	7.64	2.22	63.98	2.18	11.55	13.66	1.24	75973.86
8	5.23	2.05	66.84	1.97	12.03	13.83	1.28	74376.02
9	4.45	1.84	72.21	1.27	13.00	13.59	1.29	76151.93
10	4.49	3.58	66.30	1.42	12.80	13.80	1.31	74968.89
11	5.04	2.62	65.91	1.84	12.08	13.91	1.30	73997.53
12	4.80	2.89	63.19	1.47	12.76	13.65	1.30	75956.00
13	5.25	4.13	53.61	1.91	11.94	13.69	1.32	76338.54
14	5.74	4.99	53.62	1.77	12.26	13.41	1.33	76982.91
15	6.76	9.95	57.79	2.02	11.88	13.66	1.35	75751.07
16	7.44	4.98	57.86	1.75	12.47	13.65	1.30	75856.44
17	7.43	5.84	56.36	2.03	11.76	13.74	1.28	75633.85
18	5.35	2.84	58.81	1.37	12.63	13.49	1.31	77267.91
19	5.13	12.70	58.28	1.14	13.19	13.47	1.35	76586.31
20	4.61	2.68	76.98	1.41	12.91	13.98	1.31	72189.71
21	3.67	2.98	74.33	0.34	14.51	13.45	1.27	75741.90
22	3.68	1.76	103.20	1.56	12.78	14.73	1.31	64906.74
23	3.59	5.95	79.80	3.04	10.71	15.01	1.33	63072.90
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	7.28	4.18	67.71	1.95	12.04	13.89	1.29	73792.73
最大值	20.22	12.70	103.20	3.31	14.51	15.01	1.47	77267.91
發生時間	2	19	22	2	21	23		18
最小值	3.59	1.76	53.61	0.34	10.59	13.41	1.21	63072.90
發生時間	23	22	13	21	2	14		23
零點偏移	-0.00 %	-0.01 %	-0.03 %	-0.04 %		-0.03	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.06 %	0.07 %	-0.03 %	-0.01 %		0.26	-0.00	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

確認

審核

執行

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2021年02月22日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	16.27	2.66	97.09	0.13	21.99	9.81	1.29	67436.14
1	22.09	2.74	83.86	0.49	20.90	9.90	1.30	67206.10
2	11.71	1.18	120.75	0.22	21.45	11.12	1.32	60025.05
3	16.43	7.34	79.55	0.14	21.73	10.17	1.34	68767.96
4	18.30	13.40	89.30	0.31	20.72	10.19	1.34	68437.62
5	18.76	1.05	97.37	0.70	20.55	9.94	1.35	70945.75
6	20.23	1.63	99.68	0.47	19.90	10.38	1.33	68497.84
7	16.24	2.15	95.93	0.46	20.00	10.41	1.30	66446.63
8	16.49	1.34	90.89	0.21	20.63	10.12	1.31	65763.20
9	14.26	1.73	96.24	0.13	20.81	10.68	1.30	62843.99
10	11.71	1.89	98.48	0.16	20.88	10.20	1.31	65552.07
11	8.36	3.38	93.12	0.18	21.70	10.20	1.32	67177.03
12	10.94	2.78	90.47	0.19	21.31	10.20	1.30	67242.16
13	14.78	8.67	81.90	0.15	19.93	10.22	1.33	67576.83
14	14.72	10.85	80.35	0.19	19.05	10.26	1.28	64671.65
15	17.14	19.60	81.15	0.76	19.64	10.16	1.32	65605.77
16	17.46	5.34	84.75	0.52	19.03	10.22	1.31	64327.15
17	16.57	3.64	86.77	0.18	19.98	10.27	1.28	63535.72
18	14.99	6.09	90.40	0.13	22.06	9.56	1.28	68071.24
19	15.73	6.49	88.97	0.14	21.50	9.91	1.34	66927.32
20	9.44	1.72	95.88	0.17	22.05	10.02	1.31	66395.74
21	10.54	1.84	90.62	0.17	22.50	9.83	1.28	69085.27
22	13.60	9.38	110.89	0.14	19.81	11.55	1.29	60410.77
23	7.00	67.59	184.00	0.51	17.56	14.17	1.94	49509.20
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	14.74	7.69	96.18	0.29	20.65	10.40	1.34	65519.09
最大值	22.09	67.59	184.00	0.76	22.50	14.17	2.60	70945.75
發生時間	1	23	23	15	21	23		5
最小值	7.00	1.05	79.55	0.13	17.56	9.56	1.26	49509.20
發生時間	23	5	3	0	23	18		23
零點偏移	-0.06 %	0.00 %	-0.03 %	-0.08 %		-0.02	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.00 %	0.02 %	0.26 %	0.15 %		-0.05	-0.02	-0.01 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

確認

審核

執行

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2021年02月22日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	4.30	10.95	68.00	0.87	16.43	10.98	1.53	86187.74
1	4.10	8.88	47.58	0.69	15.81	10.58	1.53	89714.04
2	5.03	28.3	63.56	1.14	15.88	11.18	1.51	82780.97
3	3.39	3.7	61.64	0.73	17.04	10.22	1.48	91388.66
4	4.29	7.3	43.42	0.99	14.88	10.84	1.48	83878.32
5	6.13	6.75	45.96	1.61	13.77	10.99	1.48	82607.39
6	5.41	12.78	53.88	1.31	15.05	10.95	1.48	84904.72
7	5.82	2.66	57.55	0.92	16.11	10.67	1.49	89704.35
8	2.68	11.76	45.18	0.52	17.51	10.06	1.54	91714.06
9	2.88	3.74	52.24	0.56	16.48	10.67	1.61	88768.59
10	2.66	5.16	53.94	0.62	15.81	10.83	1.61	89370.16
11	3.41	4.08	57.14	0.48	16.70	10.77	1.62	88400.20
12	2.88	5.33	53.45	0.69	15.71	10.73	1.64	88786.91
13	3.69	16.56	52.43	0.95	15.14	10.87	1.63	86129.93
14	5.90	17.06	54.87	1.15	15.09	10.91	1.61	84937.14
15	3.94	16.29	50.36	1.32	13.91	11.15	1.61	79405.41
16	5.61	4.87	53.16	1.07	14.89	10.95	1.63	82128.55
17	5.66	12.3	50.30	1.12	14.67	10.78	1.63	85319.83
18	4.28	9.14	55.62	0.73	15.92	10.98	1.61	81349.67
19	3.49	4.25	50.17	0.43	17.00	10.50	1.59	88441.70
20	4.14	10.03	55.25	1.18	14.93	11.34	1.58	80344.45
21	5.63	3.72	49.43	0.59	17.28	10.02	1.58	88788.70
22	3.27	19.34	69.46	1.44	14.22	12.51	1.57	70633.33
23	3.38	無效	112.58	4.86	12.77	14.49	1.64	56836.20
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	23	24	24	24	24	24	24
平均值	4.25	9.78	56.55	1.08	15.54	11.00	1.57	84271.71
最大值	6.13	28.3	112.58	4.86	17.51	14.49	1.82	91714.06
發生時間	5	2	23	23	8	23		8
最小值	2.66	2.66	43.42	0.43	12.77	10.02	1.48	56836.20
發生時間	10	7	4	19	23	21		23
零點偏移	0.00 %	-0.01%	-0.00 %	-0.06 %		-0.05	-0.00	-0.07 %
全幅偏移	0.18 %	0.05%	0.07 %	-0.10 %		-0.05	0.02	-0.07 %
有效比率	100.00 %	95.83%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

確認

審核

執行