P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年12月12日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	11.76	3.76	98.58	0.17	18.70	12.05	1.36	61762.33
1	15.11	4.66	86.55	0.37	19.69	11.42	1.34	65100.29
2	15.62	3.39	81.42	0.61	18.61	11.21	1.33	67875.24
3	17.19	3.87	77.31	0.66	18.63	11.05	1.33	68919.32
4	15.98	3.86	86.27	0.33	19.46	10.87	1.34	69800.33
5	14.78	5.44	78.38	0.36	18.72	10.72	1.34	70242.79
6	17.32	2.31	88.91	1.25	17.57	11.38	1.36	67281.20
7	17.10	3.63	77.98	1.24	17.72	11.01	1.34	69386.24
8	17.74	4.75	73.22	1.46	17.78	10.87	1.31	69628.88
9	17.84	3.61	67.00	1.52	17.95	10.96	1.32	69156.36
10	17.78	4.08	66.00	1.80	16.96	11.25	1.33	68135.51
11	17.62	3.02	76.54	1.37	17.96	11.08	1.36	69237.41
12	17.09	2.76	82.51	1.14	17.59	11.27	1.35	67796.58
13	16.96	8.03	86.85	0.91	18.26	11.43	1.33	66687.20
14	16.92	3.38	72.00	1.16	17.29	11.16	1.35	69169.23
15	16.55	2.81	75.94	1.04	18.08	11.19	1.39	67824.68
16	16.66	2.86	72.70	1.06	17.73	11.08	1.37	69062.80
17	17.13	5.37	81.07	1.04	18.57	11.05	1.35	68444.63
18	16.09	4.22	87.63	1.03	18.08	11.02	1.36	69239.94
19	18.31	2.75	85.02	1.62	16.72	11.28	1.35	68420.49
20	17.89	2.41	86.75	1.34	17.84	11.17	1.35	68064.93
21	20.59	3.08	87.88	1.41	16.79	11.49	1.35	66740.64
22	17.59	3.76	88.17	1.59	16.11	12.29	1.34	61592.31
23	19.67	2.80	87.32	1.30	17.26	11.34	1.34	67238.75
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	16.97	3.78	81.33	1.07	17.92	11.24	1.34	67783.67
最 大 值	20.59	8.03	98.58	1.80	19.69	12.29	1.47	70242.79
發生時間	21	13	0	10	1	22		5
最 小 值	11.76	2.31	66.00	0.17	16.11	10.72	1.30	61592.31
發生時間	0	6	10	0	22	5		22
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.01 %	-0.00 %		0.00	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.23 %	0.13 %	-0.02 %	0.11 %		0.11	-0.00	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年12月12日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	17.59	7.02	59.18	0.28	19.93	10.13	1.40	62566.67
1	17.93	11.32	49.53	0.39	18.96	10.29	1.43	63545.87
2	16.97	4.51	60.56	0.33	18.82	10.62	1.45	60728.41
3	16.50	7.19	61.42	0.37	18.79	10.13	1.46	64378.49
4	19.48	2.90	61.08	0.74	17.74	10.54	1.46	63455.92
5	21.52	9.90	48.99	1.27	17.63	10.50	1.46	61944.07
6	16.15	3.59	50.17	0.76	17.43	10.60	1.44	59114.12
7	24.60	3.92	55.35	2.51	17.06	10.34	1.41	60680.68
8	18.30	16.25	59.68	1.06	18.28	10.35	1.41	60409.68
9	15.78	18.99	50.01	0.56	16.76	10.57	1.43	58755.03
10	19.50	22.68	57.52	1.60	17.36	10.42	1.45	63901.00
11	18.37	1.23	66.08	0.74	17.22	10.98	1.46	61776.81
12	15.58	2.12	56.56	0.19	19.08	10.49	1.46	60064.85
13	17.92	3.35	69.55	0.74	17.44	10.75	1.43	64706.31
14	17.68	4.94	57.08	0.59	18.33	10.62	1.44	62226.16
15	17.33	13.14	52.68	2.05	17.24	10.48	1.46	61011.14
16	17.20	9.67	49.47	0.92	17.67	10.50	1.47	60233.31
17	16.21	9.63	60.57	0.80	17.73	10.27	1.47	61390.95
18	19.71	8.38	56.22	2.55	16.86	10.46	1.47	61619.51
19	22.45	10.57	60.75	2.22	16.71	10.59	1.48	62481.61
20	24.60	9.31	59.98	2.06	17.39	10.42	1.47	62390.45
21	30.32	6.91	52.47	2.91	15.80	10.68	1.47	60704.52
22	33.66	15.57	78.53	2.05	18.40	10.46	1.46	62651.83
23	26.25	1.50	101.44	0.80	17.81	11.02	1.47	63656.41
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	20.07	8.52	59.79	1.19	17.77	10.51	1.45	61849.74
最 大 值	33.66	22.68	101.44	2.91	19.93	11.02	1.48	64706.31
發生時間	22	10	23	21	0	23		13
最 小 值	15.58	1.23	48.99	0.19	15.80	10.13	1.38	58755.03
發生時間	12	11	5	12	21	0		9
零點偏移	-0.01 %	-0.02 %	-0.01 %	-0.14 %		0.00	-0.00	-0.01 %
全幅偏移	0.57 %	0.21 %	0.08 %	-0.05 %		0.14	-0.00	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年12月12日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	14.99	3.67	60.56	1.74	16.45	10.89	1.36	76325.19
1	15.09	3.73	64.63	1.65	17.16	10.98	1.36	76073.21
2	16.39	4.01	57.94	2.08	16.59	10.69	1.35	77696.40
3	15.94	5.04	64.62	2.43	15.04	11.19	1.33	74073.81
4	21.35	6.29	61.66	2.60	15.79	10.88	1.33	76465.03
5	16.92	4.44	62.76	2.42	15.16	11.15	1.34	74746.75
6	14.63	5.46	64.48	1.98	15.88	11.11	1.35	74540.97
7	18.78	8.50	59.71	2.48	14.96	11.20	1.36	74988.92
8	22.59	29.98	66.54	4.90	14.00	11.47	1.36	73575.63
9	15.95	4.84	68.19	3.23	15.45	11.30	1.35	73752.87
10	15.74	3.72	60.29	2.94	16.56	10.91	1.37	78609.64
11	16.22	4.94	61.74	3.12	16.00	11.13	1.36	76894.27
12	15.16	3.87	68.54	2.66	16.99	11.29	1.36	74428.45
13	14.84	3.79	63.44	2.68	16.22	10.99	1.35	75967.77
14	15.19	2.54	58.19	2.65	16.24	10.61	1.33	76610.24
15	15.06	3.39	60.55	2.79	15.83	10.87	1.31	74738.53
16	15.82	2.74	61.41	2.83	15.08	10.85	1.34	74810.61
17	16.49	5.11	60.25	3.44	15.31	10.71	1.36	76798.57
18	18.16	3.29	58.83	3.29	15.61	10.82	1.36	75446.34
19	25.04	2.79	63.99	5.06	16.00	10.59	1.37	79577.11
20	23.36	3.74	66.04	3.89	16.23	11.03	1.38	78467.76
21	25.23	4.26	56.56	4.33	17.32	9.87	1.39	84680.92
22	19.89	3.57	64.50	3.68	15.49	10.93	1.39	77723.62
23	24.35	4.74	64.62	3.56	15.58	11.30	1.41	78384.07
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	18.05	5.35	62.50	3.02	15.87	10.95	1.36	76474.03
最 大 值	25.23	29.98	68.54	5.06	17.32	11.47	1.41	84680.92
發生時間	21	8	12	19	21	8		21
最 小 值	14.63	2.54	56.56	1.65	14.00	9.87	1.30	73575.63
發生時間	6	14	21	1	8	21		8
零點偏移	-0.01 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.00 %		0.05	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.27 %	-0.04 %	0.02 %	-0.10 %		0.34	-0.00	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %