P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年08月02日

| 項目 | 氯化氫 | 一氧化碳 | 氮氧化物 | 二氧化硫 | 水含量 | 氧氣 | 不透光率 | 流量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位 | ppm | ppm | ppm | ppm | % | % | % | Nm3/Hour |
| 小時\限標 | 60.00 | 150.00 | 220.00 | 150.00 | 40.00 | 20.95 | 20.00 | 999999.00 |
| 0 | 6.04 | 2.97 | 65.77 | 5.14 | 15.21 | 11.40 | 0.84 | 105410.92 |
| 1 | 15.34 | 5.37 | 56.83 | 6.13 | 13.84 | 11.81 | 0.84 | 101154.28 |
| 2 | 18.41 | 9.89 | 59.49 | 6.77 | 13.09 | 11.88 | 0.82 | 100080.12 |
| 3 | 22.59 | 18.89 | 64.90 | 6.68 | 13.16 | 11.68 | 0.83 | 101380.41 |
| 4 | 21.24 | 23.70 | 57.05 | 7.10 | 12.49 | 11.63 | 0.85 | 101044.65 |
| 5 | 16.70 | 17.23 | 58.25 | 6.48 | 12.75 | 11.73 | 0.88 | 99753.90 |
| 6 | 26.74 | 7.80 | 62.14 | 6.82 | 13.27 | 11.69 | 0.94 | 98899.06 |
| 7 | 16.32 | 17.90 | 58.10 | 5.95 | 14.07 | 11.40 | 0.94 | 102394.45 |
| 8 | 18.25 | 6.57 | 58.14 | 6.04 | 13.97 | 11.42 | 0.91 | 100573.62 |
| 9 | 12.73 | 11.02 | 53.13 | 5.41 | 14.00 | 11.14 | 0.96 | 100746.17 |
| 10 | 8.69 | 20.70 | 54.95 | 4.97 | 15.02 | 10.95 | 0.98 | 100427.73 |
| 11 | 6.32 | 3.50 | 57.21 | 4.63 | 16.31 | 10.71 | 0.94 | 103651.63 |
| 12 | 13.05 | 6.54 | 56.17 | 5.25 | 14.85 | 11.23 | 0.90 | 102869.52 |
| 13 | 11.70 | 3.64 | 58.55 | 5.15 | 15.63 | 11.20 | 0.90 | 104708.86 |
| 14 | 12.83 | 2.53 | 56.64 | 5.25 | 14.64 | 11.41 | 0.92 | 102516.54 |
| 15 | 10.12 | 4.54 | 54.73 | 5.13 | 14.44 | 11.35 | 0.95 | 104347.51 |
| 16 | 10.84 | 3.03 | 58.59 | 4.97 | 15.19 | 11.11 | 0.93 | 106389.19 |
| 17 | 10.53 | 2.24 | 56.98 | 5.00 | 15.19 | 11.27 | 0.92 | 105040.28 |
| 18 | 8.21 | 48.48 | 50.40 | 4.93 | 15.14 | 10.98 | 0.91 | 106086.86 |
| 19 | 9.01 | 3.08 | 66.00 | 5.06 | 15.11 | 11.45 | 0.91 | 100760.16 |
| 20 | 12.55 | 2.05 | 64.23 | 4.86 | 15.16 | 10.92 | 0.92 | 104413.23 |
| 21 | 10.99 | 3.85 | 68.85 | 4.60 | 16.46 | 10.66 | 0.89 | 106623.41 |
| 22 | 12.25 | 2.49 | 74.47 | 4.85 | 15.21 | 10.63 | 0.93 | 100148.73 |
| 23 | 14.75 | 22.90 | 67.92 | 4.95 | 15.17 | 10.87 | 0.93 | 102441.50 |
| 監測時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 超限次數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有效時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 平 均 值 | 13.59 | 10.45 | 59.98 | 5.50 | 14.56 | 11.27 | 0.90 | 102577.61 |
| 最 大 值 | 26.74 | 48.48 | 74.47 | 7.10 | 16.46 | 11.88 | 1.00 | 106623.41 |
| 發生時間 | 6 | 18 | 22 | 4 | 21 | 2 |  | 21 |
| 最 小 值 | 6.04 | 2.05 | 50.40 | 4.60 | 12.49 | 10.63 | 0.79 | 98899.06 |
| 發生時間 | 0 | 20 | 18 | 21 | 4 | 22 |  | 6 |
| 零點偏移 | -0.14 % | 0.00 % | -0.02 % | -0.06 % |  | -0.09 | -0.00 | 0.00 % |
| 全幅偏移 | 0.00 % | -0.00 % | -0.02 % | -0.18 % |  | -0.11 | -0.00 | 0.19 % |
| 有效比率 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年08月02日

| 項目 | 氯化氫 | 一氧化碳 | 氮氧化物 | 二氧化硫 | 水含量 | 氧氣 | 不透光率 | 流量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位 | ppm | ppm | ppm | ppm | % | % | % | Nm3/Hour |
| 小時\限標 | 60.00 | 150.00 | 220.00 | 150.00 | 40.00 | 20.95 | 20.00 | 999999.00 |
| 0 | 2.72 | 13.53 | 80.01 | 4.63 | 14.19 | 11.76 | 0.60 | 80032.44 |
| 1 | 3.01 | 10.59 | 73.29 | 4.82 | 12.95 | 11.96 | 0.55 | 79149.49 |
| 2 | 11.45 | 16.53 | 83.38 | 5.82 | 11.86 | 12.34 | 0.56 | 76159.75 |
| 3 | 7.28 | 15.52 | 76.48 | 5.20 | 11.76 | 12.02 | 0.54 | 78942.89 |
| 4 | 5.00 | 4.58 | 74.88 | 5.12 | 12.07 | 12.01 | 0.54 | 78481.98 |
| 5 | 4.69 | 5.56 | 75.53 | 4.96 | 12.20 | 11.99 | 0.55 | 78772.98 |
| 6 | 4.24 | 8.37 | 76.28 | 4.74 | 13.18 | 11.79 | 0.57 | 79155.09 |
| 7 | 3.05 | 5.04 | 70.44 | 4.57 | 13.69 | 11.67 | 0.61 | 80119.06 |
| 8 | 2.80 | 1.61 | 73.56 | 4.47 | 14.17 | 11.62 | 0.63 | 79675.67 |
| 9 | 2.58 | 2.19 | 72.56 | 4.46 | 14.21 | 11.50 | 0.69 | 80645.00 |
| 10 | 2.72 | 1.21 | 78.73 | 4.47 | 14.67 | 11.54 | 0.68 | 79874.80 |
| 11 | 2.71 | 2.46 | 67.47 | 4.48 | 13.84 | 11.51 | 0.62 | 80931.32 |
| 12 | 2.75 | 1.57 | 85.75 | 4.72 | 14.22 | 11.94 | 0.70 | 76764.74 |
| 13 | 2.84 | 9.79 | 80.18 | 4.81 | 13.35 | 12.06 | 0.71 | 76785.17 |
| 14 | 2.93 | 3.51 | 82.04 | 4.59 | 14.00 | 11.73 | 0.76 | 78930.35 |
| 15 | 2.81 | 4.15 | 74.48 | 4.53 | 13.86 | 11.66 | 0.76 | 79670.63 |
| 16 | 2.77 | 7.61 | 87.13 | 4.59 | 14.12 | 11.74 | 0.78 | 79070.22 |
| 17 | 2.71 | 0.84 | 78.89 | 4.53 | 14.32 | 11.62 | 0.78 | 79837.73 |
| 18 | 2.44 | 0.89 | 85.36 | 4.47 | 14.96 | 11.49 | 0.80 | 79798.03 |
| 19 | 2.28 | 1.22 | 70.20 | 4.59 | 13.33 | 11.79 | 0.80 | 78860.90 |
| 20 | 2.24 | 1.18 | 78.92 | 4.35 | 15.66 | 11.32 | 0.79 | 81302.43 |
| 21 | 2.19 | 7.19 | 81.52 | 4.37 | 14.50 | 11.30 | 0.79 | 81988.98 |
| 22 | 2.74 | 20.75 | 73.75 | 4.57 | 14.41 | 11.47 | 0.77 | 80937.02 |
| 23 | 2.38 | 18.64 | 78.88 | 4.45 | 14.35 | 11.45 | 0.78 | 81331.44 |
| 監測時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 超限次數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有效時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 平 均 值 | 3.47 | 6.86 | 77.49 | 4.68 | 13.74 | 11.72 | 0.68 | 79467.42 |
| 最 大 值 | 11.45 | 20.75 | 87.13 | 5.82 | 15.66 | 12.34 | 0.88 | 81988.98 |
| 發生時間 | 2 | 22 | 16 | 2 | 20 | 2 |  | 21 |
| 最 小 值 | 2.19 | 0.84 | 67.47 | 4.35 | 11.76 | 11.30 | 0.49 | 76159.75 |
| 發生時間 | 21 | 17 | 11 | 20 | 3 | 21 |  | 2 |
| 零點偏移 | -0.00 % | 0.00 % | -0.04 % | -0.00 % |  | -0.04 | -0.00 | -0.14 % |
| 全幅偏移 | 0.17 % | 0.00 % | -0.11 % | -0.04 % |  | -0.12 | -0.00 | -0.14 % |
| 有效比率 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年08月02日

| 項目 | 氯化氫 | 一氧化碳 | 氮氧化物 | 二氧化硫 | 水含量 | 氧氣 | 不透光率 | 流量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位 | ppm | ppm | ppm | ppm | % | % | % | Nm3/Hour |
| 小時\限標 | 60.00 | 150.00 | 220.00 | 150.00 | 40.00 | 20.95 | 20.00 | 999999.00 |
| 0 | 5.51 | 9.77 | 79.34 | 7.01 | 20.44 | 8.54 | 1.21 | 87813.45 |
| 1 | 5.34 | 8.65 | 73.58 | 7.01 | 19.60 | 8.73 | 1.21 | 86337.30 |
| 2 | 10.79 | 22.63 | 83.61 | 7.39 | 17.26 | 9.60 | 1.19 | 87054.92 |
| 3 | 25.97 | 47.69 | 77.42 | 8.76 | 15.83 | 9.28 | 1.20 | 87246.26 |
| 4 | 28.07 | 7.90 | 70.04 | 9.38 | 16.12 | 9.24 | 1.19 | 85200.17 |
| 5 | 14.10 | 15.25 | 73.98 | 7.52 | 17.11 | 9.04 | 1.19 | 87036.26 |
| 6 | 17.40 | 26.82 | 73.10 | 8.57 | 17.91 | 8.82 | 1.19 | 87067.42 |
| 7 | 10.02 | 13.45 | 74.33 | 6.83 | 18.24 | 8.68 | 1.21 | 89110.00 |
| 8 | 16.13 | 38.63 | 68.44 | 7.48 | 17.79 | 8.51 | 1.21 | 88012.27 |
| 9 | 19.52 | 48.10 | 66.31 | 8.50 | 18.02 | 8.43 | 1.20 | 85784.34 |
| 10 | 20.04 | 5.06 | 66.73 | 7.73 | 18.14 | 8.56 | 1.20 | 86119.91 |
| 11 | 8.85 | 6.60 | 72.18 | 6.25 | 21.43 | 8.09 | 1.19 | 89761.01 |
| 12 | 7.56 | 9.51 | 67.14 | 6.41 | 19.76 | 8.46 | 1.19 | 86443.37 |
| 13 | 6.49 | 1.84 | 72.42 | 6.25 | 21.38 | 8.12 | 1.19 | 90225.13 |
| 14 | 12.99 | 3.90 | 63.98 | 7.10 | 19.89 | 8.36 | 1.19 | 89552.22 |
| 15 | 12.66 | 51.13 | 58.75 | 6.79 | 19.39 | 8.10 | 1.18 | 84774.78 |
| 16 | 10.47 | 65.74 | 63.06 | 7.89 | 19.90 | 7.99 | 1.18 | 81716.35 |
| 17 | 8.23 | 25.96 | 61.87 | 7.30 | 21.03 | 7.63 | 1.17 | 86118.86 |
| 18 | 6.37 | 23.36 | 63.68 | 6.48 | 20.76 | 7.70 | 1.19 | 85506.23 |
| 19 | 5.95 | 22.14 | 68.10 | 6.32 | 20.28 | 7.64 | 1.19 | 84893.17 |
| 20 | 6.11 | 28.53 | 61.14 | 6.59 | 20.33 | 7.85 | 1.18 | 85409.52 |
| 21 | 4.92 | 25.30 | 61.55 | 6.06 | 21.50 | 7.48 | 1.17 | 85429.97 |
| 22 | 4.97 | 27.55 | 59.65 | 6.37 | 20.28 | 7.74 | 1.18 | 85092.31 |
| 23 | 6.37 | 9.37 | 68.61 | 6.64 | 19.82 | 8.25 | 1.18 | 87189.72 |
| 監測時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 超限次數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有效時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 平 均 值 | 11.45 | 22.70 | 68.71 | 7.19 | 19.26 | 8.37 | 1.19 | 86620.62 |
| 最 大 值 | 28.07 | 65.74 | 83.61 | 9.38 | 21.50 | 9.60 | 1.23 | 90225.13 |
| 發生時間 | 4 | 16 | 2 | 4 | 21 | 2 | | 13 |
| 最 小 值 | 4.92 | 1.84 | 58.75 | 6.06 | 15.83 | 7.48 | 1.16 | 81716.35 |
| 發生時間 | 21 | 13 | 15 | 21 | 3 | 21 | | 16 |
| 零點偏移 | 0.00 % | 0.00 % | -0.01 % | -0.03 % | | -0.02 | -0.00 | 0.00 % |
| 全幅偏移 | 0.00 % | 0.05 % | -0.06 % | 0.00 % | | 0.14 | -0.00 | 0.12 % |
| 有效比率 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |