

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2021年05月28日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	3.37	2.52	87.33	2.62	14.12	14.45	1.36	68579.78
1	3.03	2.10	91.18	2.06	14.91	14.25	1.38	70059.66
2	2.57	33.45	56.68	1.89	14.82	13.56	1.39	76647.29
3	2.55	22.89	61.77	2.82	13.64	13.91	1.38	73960.80
4	2.85	3.96	80.03	2.71	13.87	14.29	1.33	70486.82
5	2.83	13.54	60.09	2.82	13.39	13.96	1.36	73188.62
6	3.22	17.04	67.37	2.63	14.19	13.81	1.34	74925.67
7	3.53	12.28	80.11	3.46	13.29	14.46	1.31	68611.95
8	3.06	3.91	80.27	3.52	13.20	14.56	1.28	68492.30
9	2.71	7.24	80.50	2.73	14.16	13.98	1.30	72377.41
10	2.82	37.81	70.24	3.30	13.26	14.21	1.34	71376.70
11	3.40	30.28	75.69	4.25	12.31	14.66	1.39	66800.07
12	3.40	28.77	74.20	5.25	10.97	15.02	1.37	64514.36
13	3.56	20.07	73.77	5.51	10.68	15.09	1.36	63367.55
14	3.74	32.71	79.67	5.49	10.83	15.14	1.35	62606.79
15	11.31	無效	73.85	5.66	10.98	14.93	1.37	65159.55
16	18.07	17.99	72.49	5.20	11.53	14.77	1.36	66341.14
17	12.30	29.78	77.54	4.12	12.61	14.43	1.33	69603.91
18	4.80	4.61	83.00	3.16	13.71	14.33	1.30	69927.29
19	7.85	20.40	64.77	3.67	12.94	14.02	1.28	74569.08
20	7.04	42.83	64.43	3.54	13.13	14.06	1.32	73536.42
21	11.46	8.36	65.52	4.43	12.32	14.22	1.37	72393.62
22	4.81	7.92	63.08	3.07	13.44	13.85	1.36	75864.57
23	4.18	3.56	73.55	2.73	14.37	14.26	1.34	70566.34
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	23	24	24	24	24	24	24
平均值	5.35	17.56	73.21	3.61	13.03	14.34	1.34	70164.90
最大值	18.07	42.83	91.18	5.66	14.91	15.14	1.58	76647.29
發生時間	16	20	1	15	1	14		2
最小值	2.55	2.10	56.68	1.89	10.68	13.56	1.24	62606.79
發生時間	3	1	2	2	13	2		14
零點偏移	-0.05 %	-0.01 %	-0.01 %	0.00 %		-0.06	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.18 %	0.18 %	-0.01 %	-0.17 %		-0.05	-0.00	0.12 %
有效比率	100.00 %	95.83%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2021年05月28日

[illegible]

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2021年05月28日

[illegible]