P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2022年03月05日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	15.96	4.37	50.65	0.89	19.13	11.12	1.51	70665.68
1	15.15	4.36	54.92	0.65	20.70	11.17	1.51	69070.70
2	16.08	11.83	44.07	0.82	19.86	10.35	1.49	75412.51
3	15.04	5.34	48.18	1.07	18.62	11.09	1.49	71275.58
4	15.79	5.16	45.05	1.37	18.40	11.01	1.49	70394.76
5	14.81	20.79	40.51	1.83	16.08	11.49	1.48	70215.96
6	17.65	8.23	42.30	1.60	16.53	11.33	1.46	71288.98
7	13.84	27.42	60.69	2.09	15.11	13.05	1.49	58894.95
8	15.65	20.45	64.26	1.81	15.68	12.93	1.52	60260.28
9	15.37	11.38	70.97	1.80	15.26	12.57	1.54	62993.35
10	15.19	17.16	62.45	2.31	14.42	12.79	1.53	60766.20
11	14.90	4.58	90.28	1.52	15.83	12.74	1.54	61476.34
12	15.18	11.70	65.40	1.58	15.47	12.28	1.54	64630.45
13	14.00	10.61	82.60	1.59	15.86	12.39	1.53	63083.43
14	24.30	30.16	68.37	1.51	17.08	10.49	1.53	75616.94
15	15.84	8.32	54.29	1.63	15.60	11.21	1.53	71503.63
16	15.00	4.79	50.93	1.23	16.65	11.43	1.51	70813.29
17	15.71	3.87	55.66	1.36	16.84	11.69	1.51	68942.29
18	16.49	7.50	46.22	2.46	16.55	11.56	1.47	70071.47
19	15.46	5.44	46.99	1.71	17.15	11.34	1.46	70670.02
20	15.78	4.29	61.05	1.15	17.71	11.11	1.46	72909.28
21	14.12	3.45	66.33	1.14	16.95	11.56	1.46	70071.44
22	15.80	2.97	67.73	0.97	18.05	11.18	1.46	71486.85
23	15.95	3.66	56.15	1.23	16.85	11.60	1.47	70026.31
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	15.79	9.91	58.17	1.47	16.93	11.65	1.50	68439.20
最 大 值	24.30	30.16	90.28	2.46	20.70	13.05	1.63	75616.94
發生時間	14	14	11	18	1	7		14
最 小 值	13.84	2.97	40.51	0.65	14.42	10.35	1.45	58894.95
發生時間	7	22	5	1	10	2		7
零點偏移	-0.00 %	-0.01 %	-0.02 %	-0.01 %		-0.05	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.53 %	0.05 %	0.00 %	-0.09 %		-0.05	0.02	0.31 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2022年03月05日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	14.27	2.36	79.49	0.12	18.69	11.33	1.50	57215.48
1	14.43	4.64	54.53	0.13	19.00	10.78	1.47	60200.18
2	15.69	5.10	59.55	0.19	17.35	10.77	1.47	61213.13
3	14.57	6.52	59.70	0.24	17.25	10.60	1.46	62416.18
4	16.48	20.77	61.36	0.83	16.13	11.07	1.46	60008.30
5	14.69	34.24	60.95	0.56	15.82	11.35	1.46	57742.03
6	18.26	21.70	62.72	0.43	17.32	10.93	1.45	59924.09
7	13.47	7.51	65.94	0.38	16.02	11.86	1.45	53945.57
8	14.92	26.39	70.90	0.52	14.65	12.38	1.46	50241.49
9	12.92	26.16	70.72	0.87	13.47	12.36	1.47	50739.94
10	13.86	13.63	69.26	0.76	13.94	12.08	1.47	53019.30
11	13.60	3.57	71.54	0.24	16.44	11.62	1.49	56526.30
12	13.53	12.50	63.90	0.31	15.41	11.54	1.50	57497.35
13	15.28	4.15	65.21	0.20	15.95	11.49	1.48	57232.30
14	16.48	21.06	61.49	0.72	13.97	11.69	1.47	56945.61
15	23.02	8.10	59.02	0.78	14.87	10.80	1.48	63422.04
16	15.78	3.06	67.36	0.38	15.27	10.95	1.48	61834.56
17	15.09	11.94	66.78	0.44	15.77	11.18	1.46	59915.42
18	15.33	2.59	70.15	0.12	18.28	10.87	1.46	60186.95
19	15.53	16.06	65.24	0.19	18.26	10.20	1.44	64429.35
20	14.67	3.73	61.62	0.34	15.75	11.02	1.41	60117.29
21	14.58	3.47	59.77	0.13	16.51	11.11	1.42	59318.87
22	14.65	3.81	60.85	0.12	17.06	10.83	1.42	60782.13
23	14.77	2.26	59.72	0.11	17.52	10.76	1.45	61129.07
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	15.24	11.06	64.49	0.38	16.28	11.23	1.46	58583.46
最 大 值	23.02	34.24	79.49	0.87	19.00	12.38	1.51	64429.35
發生時間	15	5	0	9	1	8		19
最 小 值	12.92	2.26	54.53	0.11	13.47	10.20	1.41	50241.49
發生時間	9	23	1	23	9	19		8
零點偏移	-0.03 %	-0.01 %	-0.03 %	-0.05 %		-0.08	-0.00	-0.02 %
全幅偏移	-0.27 %	-0.11 %	0.11 %	0.13 %		0.04	-0.00	-0.01 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2022年03月05日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	15.06	3.53	63.09	2.50	16.16	10.88	1.49	75935.33
1	14.74	3.59	65.61	2.52	17.68	10.99	1.49	71383.84
2	14.68	3.27	64.27	2.76	16.38	10.51	1.49	74759.78
3	15.28	3.14	59.01	2.57	16.28	10.46	1.49	72560.76
4	14.55	2.74	59.63	2.58	15.80	10.62	1.49	71969.91
5	15.15	4.04	61.59	2.66	16.10	10.56	1.49	73697.40
6	15.33	2.66	61.32	2.71	16.91	10.39	1.49	75806.59
7	13.57	19.11	63.62	3.48	13.63	11.87	1.49	60116.28
8	11.07	9.00	60.71	3.27	14.46	11.70	1.53	58599.13
9	14.74	11.64	63.34	3.01	15.98	10.55	1.54	68940.08
10	14.34	8.00	59.40	2.97	14.53	11.20	1.53	66030.55
11	13.96	6.87	63.78	2.75	14.83	11.46	1.53	65194.70
12	14.38	3.60	65.87	3.00	14.38	11.54	1.53	64481.88
13	13.99	3.48	74.89	2.80	15.29	11.70	1.54	63418.97
14	15.23	8.78	55.71	2.95	14.71	10.75	1.54	71161.66
15	15.63	14.95	55.19	2.51	15.79	9.80	1.53	77924.92
16	16.18	4.93	58.17	3.05	14.14	10.25	1.53	75172.99
17	15.07	16.53	57.11	3.31	13.95	10.63	1.53	74030.00
18	15.22	18.39	62.79	3.08	14.61	10.89	1.51	72324.72
19	14.42	4.19	64.83	2.51	16.66	10.37	1.52	76290.20
20	15.79	6.05	57.29	2.82	14.45	10.69	1.52	74119.66
21	15.19	5.49	64.24	2.50	15.46	10.43	1.54	74941.07
22	14.62	3.13	62.87	2.39	16.43	10.22	1.53	74640.79
23	14.15	4.55	56.21	2.25	16.38	10.21	1.51	76328.86
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.68	7.15	61.69	2.79	15.46	10.78	1.51	71242.92
最 大 值	16.18	19.11	74.89	3.48	17.68	11.87	1.54	77924.92
發生時間	16	7	13	7	1	7		15
最 小 值	11.07	2.66	55.19	2.25	13.63	9.80	1.48	58599.13
發生時間	8	6	15	23	7	15		8
零點偏移	-0.01 %	-0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.02	-0.00	0.00 %
全幅偏移	-0.55 %	0.06 %	-0.00 %	0.02 %		-0.00	-0.03	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %