P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年04月06日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	1.72	4.71	78.64	8.54	16.71	11.12	0.96	93004.11
1	1.13	8.17	79.05	8.77	19.29	10.88	0.96	92556.68
2	1.87	2.28	82.33	8.46	17.49	10.85	0.95	95152.97
3	4.70	1.98	80.48	8.43	15.96	11.11	0.97	94018.09
4	5.13	1.42	79.74	8.54	15.59	11.15	0.95	92305.56
5	3.12	1.06	89.64	8.51	15.55	11.33	0.95	90753.59
6	2.29	1.87	79.48	8.43	16.62	10.78	0.99	95352.84
7	5.77	1.38	84.00	8.93	14.90	11.63	0.99	89267.32
8	3.77	2.02	85.38	8.63	16.18	11.23	0.97	91562.34
9	7.08	2.22	76.93	8.59	14.84	11.18	1.00	92477.01
10	4.18	2.12	81.57	8.56	14.50	11.26	1.01	83622.68
11	3.66	1.40	80.68	8.36	15.68	11.14	1.05	90441.59
12	3.39	1.64	85.84	8.86	14.52	11.67	1.00	88924.20
13	2.53	2.43	80.09	8.68	16.19	11.23	0.97	92178.80
14	1.84	2.64	76.38	8.59	15.17	11.33	0.96	85140.45
15	1.67	1.43	78.85	8.50	16.06	11.16	0.97	81529.04
16	2.44	19.81	72.03	8.65	15.90	11.00	1.06	92391.05
17	1.73	2.86	76.94	8.74	14.64	11.56	0.97	83321.65
18	1.55	1.66	73.84	8.73	15.49	11.39	0.99	89361.14
19	1.77	20.97	73.84	8.68	16.01	11.06	0.98	91603.69
20	2.47	7.06	76.41	8.54	15.44	11.15	0.95	92305.40
21	4.35	34.03	79.02	9.06	15.13	11.35	0.92	92366.71
22	2.76	4.51	83.46	8.81	15.76	11.46	0.93	90409.54
23	1.63	23.37	78.60	8.82	16.61	11.30	0.94	90668.85
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	3.02	6.38	79.72	8.64	15.84	11.22	0.97	90446.47
最 大 值	7.08	34.03	89.64	9.06	19.29	11.67	1.26	95352.84
發生時間	9	21	5	21	1	12		6
最 小 值	1.13	1.06	72.03	8.36	14.50	10.78	0.89	81529.04
發生時間	1	5	16	11	10	6		15
零點偏移	-0.03 %	-0.01 %	-0.02 %	0.00 %		-0.16	0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.06 %	-0.15 %	-0.03 %		-0.01	0.02	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年04月06日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	1.70	13.07	62.06	4.74	15.10	11.60	0.57	76804.85
1	1.61	20.54	73.91	4.45	19.08	11.09	0.59	77703.17
2	1.67	20.76	70.35	4.55	16.28	11.14	0.57	79846.18
3	2.08	20.80	68.50	4.72	14.94	11.36	0.57	78516.38
4	2.29	25.11	87.67	4.79	15.52	11.29	0.57	78448.05
5	2.57	9.80	81.30	4.70	15.35	11.57	0.56	77185.47
6	3.03	7.94	73.07	4.91	14.67	11.62	0.56	76779.34
7	2.33	3.15	70.19	4.93	14.30	11.86	0.55	75263.76
8	2.31	2.91	89.55	4.90	15.42	11.83	0.56	74614.01
9	1.96	18.33	72.66	4.55	15.35	11.27	0.54	79179.17
10	1.88	8.27	63.42	4.66	15.12	11.41	0.56	78090.00
11	2.11	9.93	69.14	4.75	13.98	11.60	0.57	77217.90
12	2.19	3.55	65.65	4.62	14.38	11.48	0.57	78798.13
13	1.88	1.91	77.95	4.82	14.97	11.78	0.58	75312.46
14	1.87	22.83	72.74	4.74	14.09	11.54	0.57	78063.19
15	2.88	20.06	67.68	4.83	13.10	11.79	0.56	77529.06
16	2.62	30.24	64.88	4.91	13.57	11.73	0.52	77515.23
17	2.13	10.74	70.43	4.97	13.99	11.65	0.53	77299.06
18	1.96	36.45	70.29	4.74	15.61	11.47	0.53	77939.62
19	1.61	34.99	61.74	4.75	16.88	11.40	0.53	76866.86
20	1.83	10.82	69.06	4.90	14.71	11.78	0.55	75869.23
21	2.14	3.74	68.60	4.72	15.13	11.54	0.53	77076.90
22	1.94	15.26	64.82	4.65	15.87	11.26	0.54	79429.43
23	2.04	4.42	69.46	4.82	15.33	11.68	0.53	75967.35
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	2.11	14.82	71.05	4.75	15.11	11.53	0.55	77388.12
最 大 值	3.03	36.45	89.55	4.97	19.08	11.86	0.62	79846.18
發生時間	6	18	8	17	1	7		2
最 小 值	1.61	1.91	61.74	4.45	13.10	11.09	0.50	74614.01
發生時間	1	13	19	1	15	1		8
零點偏移	-0.05 %	0.00 %	-0.03 %	-0.00 %		-0.11	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.09 %	-0.04 %	0.01 %	-0.04 %		0.06	-0.04	-0.07 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年04月06日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	1.86	4.61	94.20	9.72	11.56	13.04	1.41	85290.28
1	1.72	1.50	87.76	8.71	12.92	12.32	1.43	91472.80
2	1.62	0.90	89.38	8.34	13.05	11.81	1.41	96502.21
3	1.73	0.97	80.49	8.51	12.60	12.07	1.43	94014.59
4	1.69	8.77	61.76	7.45	13.74	11.33	1.43	100918.88
5	1.82	1.16	70.69	8.10	12.97	11.78	1.44	96208.69
6	1.66	1.79	77.76	7.79	13.85	11.53	1.45	98596.97
7	1.71	16.73	74.36	8.36	12.90	12.00	1.45	93725.02
8	1.69	3.38	68.50	8.05	13.51	11.79	1.46	94767.06
9	1.67	1.40	91.94	9.21	12.70	12.56	1.47	88440.58
10	1.58	1.56	79.19	8.93	12.42	12.33	1.42	90671.86
11	1.51	2.59	59.34	7.50	13.40	11.31	1.42	100393.67
12	1.53	6.38	58.60	7.77	12.35	11.37	1.43	100722.57
13	1.58	22.72	58.10	7.71	12.82	11.43	1.44	99954.72
14	1.57	3.27	58.73	7.80	12.90	11.49	1.42	98810.69
15	1.61	8.06	63.45	8.27	12.33	11.93	1.40	95212.64
16	1.60	2.97	63.06	8.26	12.59	11.88	1.42	96082.78
17	1.79	37.67	53.37	7.90	12.07	11.52	1.45	101014.39
18	1.84	18.82	63.34	8.12	12.36	11.67	1.45	99376.86
19	1.66	3.15	65.55	7.77	13.69	11.52	1.45	99795.86
20	1.61	20.76	65.46	7.81	13.47	11.44	1.46	100032.24
21	1.76	21.41	59.48	8.09	12.57	11.78	1.45	96486.74
22	1.72	23.17	62.85	7.87	12.99	11.48	1.45	100026.38
23	1.70	2.94	63.05	8.05	12.64	11.65	1.46	98150.42
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	1.68	9.03	69.60	8.17	12.85	11.79	1.44	96527.87
最 大 值	1.86	37.67	94.20	9.72	13.85	13.04	1.48	101014.39
發生時間	0	17	0	0	6	0		17
最 小 值	1.51	0.90	53.37	7.45	11.56	11.31	1.38	85290.28
發生時間	11	2	17	4	0	11		0
零點偏移	-0.07 %	0.00 %	-0.01 %	-0.00 %		0.09	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.75 %	-0.11 %	-0.02 %	0.01 %		0.34	-0.02	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %