P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年05月09日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	3.50	22.42	48.75	1.49	13.80	13.63	1.43	73912.76
1	3.31	37.64	38.37	0.37	15.54	12.71	1.47	80498.50
2	3.11	39.77	52.58	0.85	15.39	13.30	1.45	75644.78
3	2.82	5.06	46.64	1.25	13.98	13.62	1.38	72956.79
4	2.74	44.36	38.81	1.31	14.40	13.11	1.36	77290.79
5	3.25	22.45	37.83	0.74	14.90	12.94	1.36	77965.17
6	3.17	42.46	36.81	0.57	14.97	13.04	1.42	77030.16
7	4.70	37.81	38.98	0.95	14.18	12.98	1.38	77932.56
8	3.72	34.40	45.04	0.50	15.04	12.98	1.43	76440.55
9	3.76	59.67	30.63	0.81	14.36	12.89	1.44	76489.51
10	5.28	23.25	43.55	0.90	14.31	13.22	1.38	73073.67
11	6.09	8.55	54.55	1.16	13.66	13.04	1.44	74975.03
12	5.36	19.58	49.23	0.64	14.70	13.31	1.39	71746.87
13	6.00	18.61	44.04	0.81	14.48	13.29	1.37	72393.23
14	8.09	26.40	38.72	1.41	13.66	13.28	1.41	73375.73
15	6.15	3.92	54.71	0.80	14.59	13.70	1.43	68792.22
16	5.12	3.11	68.42	0.63	14.70	13.87	1.45	67278.35
17	5.11	3.56	80.66	1.00	14.14	14.04	1.44	65942.22
18	4.79	3.72	65.52	1.04	13.87	13.45	1.46	72649.43
19	10.91	9.22	45.80	1.67	12.92	13.30	1.47	73647.25
20	13.61	55.86	42.94	2.10	12.64	13.27	1.48	74853.24
21	16.08	33.31	41.42	1.86	12.86	13.33	1.48	72984.97
22	20.36	16.69	45.15	2.02	12.84	13.25	1.46	74069.30
23	16.25	22.09	53.89	1.63	13.53	13.28	1.39	73777.23
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.80	24.75	47.63	1.10	14.14	13.28	1.42	73988.35
最 大 值	20.36	59.67	80.66	2.10	15.54	14.04	1.78	80498.50
發生時間	22	9	17	20	1	17		1
最 小 值	2.74	3.11	30.63	0.37	12.64	12.71	1.27	65942.22
發生時間	4	16	9	1	20	1		17
零點偏移	-0.05 %	0.00 %	-0.01 %	0.00 %		-0.06	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.19 %	0.06 %	-0.03 %	0.12 %		-0.02	-0.00	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年05月09日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
1	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
2	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
3	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
4	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
5	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
6	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
7	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
8	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
9	15.05	9.68	92.47	0.48	16.44	12.52	1.27	57882.91
10	9.88	6.46	81.42	0.22	18.53	10.68	1.27	67585.11
11	7.70	7.07	83.51	0.51	17.48	11.11	1.24	65790.37
12	9.79	14.14	95.99	0.79	16.27	11.95	1.27	61180.43
13	5.50	15.16	97.96	0.48	16.44	12.06	1.30	61328.93
14	3.01	20.23	98.32	0.49	15.61	12.53	1.29	57806.82
15	2.48	7.83	137.74	0.15	18.72	12.12	1.30	58258.02
16	5.23	4.51	110.48	0.12	18.21	11.34	1.28	64545.63
17	12.44	12.29	104.39	0.23	18.02	11.58	1.26	63033.15
18	10.26	29.36	89.88	0.80	15.57	11.73	1.25	63642.16
19	14.26	32.75	97.49	1.63	14.98	11.81	1.24	62919.31
20	13.63	23.39	109.16	0.83	16.96	12.08	1.24	60220.03
21	16.57	8.12	58.16	1.27	17.79	11.01	1.27	66324.81
22	14.47	38.73	64.60	1.39	16.62	11.86	1.27	61315.63
23	18.76	37.47	67.92	1.24	18.16	11.84	1.27	60497.66
監測時數	15	15	15	15	15	15	15	15
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	15	15	15	15	15	15	15	15
平 均 值	10.60	17.81	92.63	0.71	17.05	11.75	1.27	62155.40
最 大 值	18.76	38.73	137.74	1.63	18.72	12.53	1.32	67585.11
發生時間	23	22	15	19	15	14		10
最 小 值	2.48	4.51	58.16	0.12	14.98	10.68	1.23	57806.82
發生時間	15	16	21	16	19	10		14
零點偏移	-0.11 %	0.00 %	-0.02 %	-0.08 %		-0.14	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.12 %	0.44 %	-0.03 %	-0.11 %		-0.05	-0.02	-0.07 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年05月09日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	17.73	10.07	50.65	0.88	16.87	10.93	1.42	82814.04
1	16.19	26.95	46.68	0.72	18.88	10.09	1.41	85238.58
2	16.65	22.46	44.99	0.42	19.68	9.68	1.39	91731.35
3	18.96	7.35	46.91	0.50	19.22	10.41	1.37	88598.10
4	21.06	19.09	45.49	0.36	20.29	9.74	1.37	90973.34
5	22.67	8.19	45.60	0.53	19.81	9.66	1.38	92361.53
6	16.14	39.06	45.74	0.36	20.76	9.75	1.38	89266.77
7	18.96	26.59	38.83	0.19	21.20	9.16	1.39	91755.71
8	20.75	37.63	35.61	0.34	19.45	9.65	1.39	85433.44
9	23.86	22.98	37.35	0.28	20.33	9.70	1.39	87285.43
10	22.00	2.44	43.49	0.48	19.66	9.68	1.39	86980.03
11	17.00	1.52	46.87	0.46	19.71	10.08	1.40	84247.07
12	16.15	2.16	48.51	0.34	20.20	9.72	1.40	87082.21
13	16.51	6.08	46.91	0.34	19.54	10.05	1.39	86169.92
14	15.93	3.29	46.40	0.37	19.39	10.36	1.38	85773.18
15	9.16	3.76	45.22	0.29	19.66	10.22	1.38	87545.62
16	3.90	3.16	49.12	0.36	19.74	10.14	1.38	86330.54
17	7.81	4.13	43.81	0.35	19.18	10.01	1.39	81962.42
18	18.39	7.85	44.06	0.65	18.59	9.91	1.40	84522.04
19	20.98	49.13	43.33	0.68	19.64	9.65	1.40	79393.34
20	12.29	19.37	44.30	0.57	18.14	9.98	1.39	76942.40
21	18.07	36.92	37.73	0.62	18.76	9.79	1.41	77811.54
22	28.55	47.04	42.57	1.43	18.14	9.51	1.42	78464.24
23	27.32	60.89	44.77	1.31	19.34	9.05	1.40	81196.59
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	17.79	19.50	44.37	0.53	19.42	9.87	1.39	85411.64
最 大 值	28.55	60.89	50.65	1.43	21.20	10.93	1.42	92361.53
發生時間	22	23	0	22	7	0		5
最 小 值	3.90	1.52	35.61	0.19	16.87	9.05	1.36	76942.40
發生時間	16	11	8	7	0	23		20
零點偏移	0.00 %	-0.00 %	-0.01 %	-0.02 %		-0.04	-0.00	-0.01 %
全幅偏移	0.00 %	-0.25 %	0.10 %	-0.07 %		-0.05	-0.00	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %