P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年03月19日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	17.10	37.73	52.99	3.46	12.40	13.75	1.36	72972.43
1	13.08	7.05	78.59	2.41	13.64	13.83	1.34	70632.95
2	8.26	2.98	71.16	1.58	14.03	13.53	1.41	74502.22
3	7.13	4.49	61.54	2.04	13.28	13.81	1.43	71623.12
4	5.81	3.40	63.65	1.56	14.07	13.61	1.39	72446.43
5	10.09	12.68	51.12	2.91	13.42	13.70	1.38	71489.34
6	5.67	3.32	64.92	2.06	13.02	13.65	1.35	72759.00
7	8.74	3.88	68.07	2.32	13.34	14.22	1.34	66618.91
8	5.89	3.05	62.23	1.19	14.28	13.68	1.33	71345.96
9	7.41	4.90	56.36	1.53	14.18	13.36	1.36	74453.12
10	11.56	51.90	64.07	2.57	13.66	13.33	1.47	74739.21
11	14.42	27.96	53.38	2.41	13.73	13.12	1.44	77578.91
12	22.17	14.36	51.64	3.82	12.48	13.41	1.38	75183.80
13	22.99	86.14	46.00	4.14	12.76	13.51	1.41	74117.24
14	19.46	19.66	56.33	3.39	13.06	13.62	1.42	73050.04
15	21.62	4.11	78.61	2.99	13.52	13.74	1.40	71760.67
16	13.30	3.46	67.45	1.93	13.73	13.29	1.42	75397.55
17	13.42	5.96	67.84	2.39	13.19	13.36	1.43	74523.58
18	9.00	4.30	85.71	2.09	13.24	14.03	1.39	68124.83
19	13.78	3.93	89.86	2.57	13.36	13.57	1.41	73317.70
20	20.26	16.51	63.63	3.93	12.33	13.78	1.42	71741.85
21	19.10	36.47	57.71	3.65	12.50	13.92	1.43	70655.93
22	23.11	9.09	55.22	3.75	12.35	13.85	1.46	70392.83
23	14.62	4.31	72.59	2.86	12.30	14.13	1.38	68139.30
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	13.67	15.48	64.19	2.65	13.24	13.66	1.39	72398.62
最 大 值	23.11	86.14	89.86	4.14	14.28	14.22	1.61	77578.91
發生時間	22	13	19	13	8	7		11
最 小 值	5.67	2.98	46.00	1.19	12.30	13.12	1.27	66618.91
發生時間	6	2	13	8	23	11		7
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.07	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.03 %	0.07 %	0.00 %	0.37 %		0.12	0.02	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年03月19日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	12.07	4.38	85.14	1.41	16.14	10.43	1.40	64311.51
1	11.00	1.56	109.05	1.05	17.31	10.34	1.40	65070.80
2	5.45	4.69	106.99	0.25	19.35	9.50	1.40	65849.31
3	3.85	3.44	115.07	0.08	16.88	11.39	1.40	59434.36
4	5.72	2.76	135.15	0.12	16.57	11.46	1.41	60223.60
5	9.34	3.12	88.06	0.32	17.26	10.76	1.41	64310.77
6	12.69	2.77	68.13	0.79	17.27	10.22	1.40	64858.56
7	4.04	2.36	112.67	0.09	18.38	10.80	1.40	60444.30
8	17.27	11.76	84.37	0.69	18.33	9.95	1.40	67017.34
9	14.87	28.42	84.01	1.68	15.64	10.82	1.41	65128.84
10	24.18	7.75	84.53	1.63	16.54	10.39	1.40	64521.74
11	16.62	4.01	97.66	0.70	16.86	10.32	1.44	68224.86
12	18.81	34.80	102.15	1.84	14.85	10.93	1.44	65560.76
13	11.99	7.31	98.17	0.91	17.18	10.40	1.40	63576.39
14	21.64	20.07	84.85	2.09	16.28	10.47	1.38	66243.41
15	17.44	5.27	90.00	1.27	15.63	10.72	1.39	66583.92
16	12.63	5.33	99.66	1.32	16.35	10.83	1.40	63705.04
17	19.95	4.20	103.88	2.38	16.23	10.71	1.39	63550.01
18	19.50	14.36	84.51	1.66	16.58	10.31	1.37	63929.40
19	9.57	10.49	96.56	0.76	16.02	11.18	1.39	58937.65
20	10.96	5.86	103.20	0.69	15.16	11.43	1.40	56230.33
21	20.67	9.76	95.05	1.43	16.63	10.32	1.42	62966.41
22	26.98	10.13	88.79	1.70	14.77	10.93	1.44	60588.20
23	22.78	9.30	77.72	1.53	14.74	10.65	1.44	61141.00
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.58	8.91	95.64	1.10	16.54	10.64	1.41	63433.69
最 大 值	26.98	34.80	135.15	2.38	19.35	11.46	1.44	68224.86
發生時間	22	12	4	17	2	4		11
最 小 值	3.85	1.56	68.13	0.08	14.74	9.50	1.36	56230.33
發生時間	3	1	6	3	23	2		20
零點偏移	-0.01 %	-0.00 %	-0.00 %	-0.00 %		-0.04	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.00 %	-0.24 %	-0.17 %	-0.16 %		0.02	-0.04	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年03月19日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	12.38	10.93	71.65	2.41	14.20	11.01	1.47	78402.25
1	8.94	1.83	101.97	1.42	16.21	11.61	1.47	73744.68
2	5.44	2.34	109.95	1.21	16.73	11.27	1.49	73638.96
3	3.52	11.92	113.06	1.48	16.20	10.20	1.49	87563.89
4	6.37	4.62	73.59	1.75	14.84	10.79	1.48	84348.53
5	8.01	3.38	71.15	1.39	16.10	10.52	1.48	81703.31
6	12.09	4.26	68.40	1.69	15.51	10.93	1.48	78254.56
7	4.36	1.59	109.69	1.21	16.49	11.35	1.50	74195.56
8	8.40	4.72	67.77	1.44	15.74	10.40	1.48	81920.98
9	14.08	7.48	59.10	1.73	15.52	10.57	1.50	79589.39
10	13.25	5.34	57.96	1.57	15.55	10.18	1.51	82400.66
11	14.62	3.09	61.63	1.45	16.04	10.43	1.52	80008.71
12	5.60	4.09	64.32	1.00	16.11	10.12	1.52	82563.73
13	6.82	20.02	68.48	1.69	14.56	10.83	1.51	79729.43
14	11.82	7.17	61.72	1.82	14.78	10.41	1.49	81261.18
15	25.46	27.14	62.35	3.28	13.64	10.84	1.49	76210.20
16	15.01	4.01	72.20	1.79	15.24	10.68	1.50	76149.90
17	11.48	1.88	84.20	1.36	16.08	10.82	1.49	76010.16
18	16.85	8.69	69.98	2.32	14.65	10.72	1.51	78323.83
19	14.79	2.89	72.08	1.96	14.63	10.52	1.52	79991.50
20	10.02	2.79	105.40	1.88	14.65	11.74	1.52	69780.49
21	12.45	2.36	89.86	1.29	16.47	10.92	1.50	75987.58
22	15.95	3.59	92.96	1.67	15.46	10.90	1.50	75690.75
23	21.47	17.51	57.84	1.97	15.21	10.58	1.48	78372.22
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	11.63	6.82	77.80	1.70	15.44	10.76	1.50	78576.77
最 大 值	25.46	27.14	113.06	3.28	16.73	11.74	1.53	87563.89
發生時間	15	15	3	15	2	20		3
最 小 值	3.52	1.59	57.84	1.00	13.64	10.12	1.45	69780.49
發生時間	3	7	23	12	15	12		20
零點偏移	-0.03 %	-0.00 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.02	-0.00	-0.01 %
全幅偏移	0.20 %	-0.18 %	-0.19 %	-0.01 %		0.19	0.02	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %