P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年04月02日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	5.20	10.81	65.92	0.96	14.35	13.47	1.36	73700.59
1	6.35	8.82	65.22	0.79	14.96	13.72	1.36	70583.08
2	4.70	11.60	77.94	0.41	15.32	13.33	1.40	74304.18
3	5.05	13.62	49.84	0.78	14.71	12.89	1.45	78713.89
4	5.66	3.46	54.34	0.85	14.61	13.11	1.42	76224.92
5	6.29	4.77	54.61	1.18	14.19	13.31	1.36	76240.89
6	5.81	6.16	56.85	1.54	13.96	13.44	1.32	74120.98
7	7.01	3.66	54.56	1.19	14.31	13.25	1.32	75245.96
8	6.40	17.49	48.64	1.02	14.70	13.06	1.36	77947.82
9	6.70	3.99	57.44	1.13	14.40	13.16	1.39	76291.02
10	11.96	4.69	48.40	1.56	13.83	13.08	1.39	77630.66
11	21.47	16.06	55.32	2.66	12.50	13.36	1.43	76017.88
12	7.99	2.74	61.60	1.29	13.84	13.14	1.40	76545.27
13	5.96	3.03	62.29	0.56	15.56	12.97	1.37	76180.33
14	4.17	23.17	51.22	0.28	15.93	12.50	1.38	81410.79
15	5.65	55.79	42.27	1.23	14.84	12.70	1.47	79676.05
16	9.85	21.41	51.37	2.60	12.56	13.66	1.50	70824.21
17	11.36	21.56	60.83	1.93	13.45	13.65	1.41	72272.18
18	7.81	14.43	54.86	1.06	14.45	13.36	1.39	73742.67
19	4.79	9.76	53.59	1.08	14.21	13.19	1.39	75257.36
20	9.55	12.36	54.22	1.59	13.71	13.48	1.40	73400.01
21	7.44	6.13	51.62	1.28	14.01	13.17	1.38	76540.93
22	7.58	14.15	57.16	1.04	14.53	13.37	1.34	73998.90
23	4.52	6.05	62.90	0.41	15.58	13.38	1.34	73732.79
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	7.47	12.32	56.38	1.18	14.35	13.24	1.39	75441.81
最 大 值	21.47	55.79	77.94	2.66	15.93	13.72	1.64	81410.79
發生時間	11	15	2	11	14	1		14
最 小 值	4.17	2.74	42.27	0.28	12.50	12.50	1.26	70583.08
發生時間	14	12	15	14	11	14		1
零點偏移	-0.04 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.10	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.00 %	0.03 %	0.01 %		-0.05	0.02	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年04月02日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	5.71	4.52	96.29	0.12	19.70	10.35	1.41	63281.28
1	9.32	3.57	91.68	0.07	18.92	10.72	1.40	63749.35
2	6.00	3.79	94.60	0.12	19.36	10.80	1.40	64407.37
3	5.06	2.77	100.63	0.11	19.60	10.26	1.43	65979.75
4	4.07	2.13	94.11	0.13	20.14	10.01	1.45	67347.30
5	4.46	3.56	99.02	0.12	19.57	10.46	1.45	67529.54
6	5.91	1.32	109.34	0.10	19.35	10.40	1.45	66097.33
7	5.96	2.33	132.64	0.17	18.29	10.78	1.43	65686.32
8	7.21	2.64	92.30	0.17	18.37	10.92	1.40	62711.19
9	17.71	29.23	93.17	1.00	16.78	10.47	1.39	66983.76
10	22.14	24.87	102.02	0.97	16.80	10.38	1.44	67903.62
11	8.37	8.79	89.68	0.30	16.46	10.45	1.41	66727.23
12	3.80	36.35	93.48	0.21	16.01	10.86	1.42	62776.77
13	5.75	27.27	86.30	0.53	15.45	10.45	1.44	65501.36
14	5.17	10.89	86.53	0.62	17.24	10.47	1.43	63125.71
15	6.79	14.62	93.12	0.45	18.69	9.77	1.40	69177.72
16	4.94	13.88	80.06	0.42	16.38	10.83	1.39	61098.39
17	3.11	4.82	80.56	0.13	17.05	10.37	1.38	62418.40
18	2.65	4.42	78.94	0.09	18.08	10.36	1.40	63628.34
19	5.54	4.15	89.70	0.12	17.84	10.19	1.42	66698.31
20	4.20	9.81	84.28	0.16	17.19	10.53	1.44	63963.05
21	3.02	2.82	87.54	0.10	17.24	10.49	1.44	65585.54
22	3.29	14.16	103.16	0.12	17.35	10.91	1.44	63213.29
23	4.16	6.50	81.09	0.13	17.70	10.35	1.41	65726.31
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.43	9.97	93.34	0.27	17.90	10.48	1.42	65054.88
最 大 值	22.14	36.35	132.64	1.00	20.14	10.92	1.46	69177.72
發生時間	10	12	7	9	4	8		15
最 小 值	2.65	1.32	78.94	0.07	15.45	9.77	1.36	61098.39
發生時間	18	6	18	1	13	15		16
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.02 %	-0.02 %		-0.04	-0.00	-0.20 %
全幅偏移	0.18 %	0.03 %	-0.11 %	0.10 %		-0.05	-0.02	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年04月02日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.13	2.40	72.89	0.70	18.00	10.51	1.47	83304.68
1	2.13	2.63	69.63	0.65	18.45	10.28	1.47	83944.17
2	2.32	3.27	76.40	0.81	18.27	10.49	1.48	81016.00
3	1.84	4.59	67.02	0.64	17.58	10.24	1.48	81237.08
4	1.84	4.59	65.71	0.70	17.67	10.22	1.47	84329.50
5	1.81	2.06	83.32	0.82	18.28	10.13	1.46	84827.72
6	1.84	4.71	70.45	0.87	16.30	10.76	1.47	80970.59
7	1.78	4.20	65.32	0.96	17.41	10.42	1.46	81796.60
8	1.65	4.08	67.79	0.95	15.70	10.59	1.45	82275.56
9	3.95	9.20	57.01	1.37	15.84	10.24	1.44	78442.28
10	20.45	9.85	62.22	2.50	14.43	10.55	1.44	78809.98
11	13.61	12.28	65.88	2.54	14.89	10.50	1.44	82557.67
12	12.43	29.39	69.10	1.93	14.36	10.93	1.43	78341.11
13	32.54	8.64	61.29	3.00	14.83	10.17	1.42	81026.49
14	18.67	18.69	62.60	1.82	15.53	10.17	1.42	81974.48
15	6.44	5.15	65.45	1.27	15.97	10.08	1.42	82687.35
16	11.18	21.41	59.85	1.54	15.58	10.09	1.42	78596.62
17	12.22	4.12	57.25	0.88	17.33	9.66	1.42	84068.36
18	8.83	4.49	59.38	0.87	17.36	10.07	1.42	79565.21
19	10.05	2.02	65.22	0.88	17.62	10.03	1.43	82423.37
20	4.88	2.38	62.87	0.76	16.90	10.13	1.41	82411.06
21	5.07	2.67	61.99	0.76	17.87	9.83	1.40	84719.11
22	4.18	2.76	70.51	0.75	17.63	10.35	1.39	80886.31
23	5.39	22.62	67.01	1.13	17.61	9.85	1.41	81262.92
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	7.80	7.84	66.09	1.21	16.73	10.26	1.44	81728.09
最 大 值	32.54	29.39	83.32	3.00	18.45	10.93	1.50	84827.72
發生時間	13	12	5	13	1	12		5
最 小 值	1.65	2.02	57.01	0.64	14.36	9.66	1.38	78341.11
發生時間	8	19	9	3	12	17		12
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.00 %	-0.01 %		-0.03	-0.00	-0.01 %
全幅偏移	0.00 %	-0.05 %	-0.09 %	-0.08 %		-0.05	0.02	-0.01 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %