P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年02月19日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	3.57	1.61	101.39	8.35	15.93	11.64	1.11	103238.70
1	2.46	2.36	84.16	8.54	17.31	11.44	1.13	105159.86
2	4.19	2.16	89.44	8.54	15.18	11.69	1.13	103558.74
3	5.14	1.43	106.54	8.30	14.73	11.65	1.09	105370.09
4	11.93	2.00	95.60	9.53	13.44	11.76	1.11	104426.82
5	12.57	2.11	88.05	9.48	13.45	11.77	1.11	103590.19
6	7.59	1.66	105.59	8.81	14.28	11.63	1.12	104562.79
7	8.56	1.52	126.40	9.31	13.52	12.25	1.14	95330.67
8	5.39	2.16	124.79	8.61	14.06	11.72	1.16	102817.81
9	7.99	2.39	117.94	8.50	14.44	11.50	1.17	106322.05
10	8.40	2.44	108.34	8.58	14.27	11.57	1.18	104880.30
11	12.11	2.40	96.29	8.99	13.71	11.68	1.20	104169.03
12	12.94	5.68	82.64	9.23	13.28	11.85	1.14	103066.80
13	10.35	2.54	104.57	9.08	14.55	11.83	1.15	102171.40
14	11.07	1.96	114.16	8.53	14.63	11.54	1.20	104557.21
15	12.87	2.41	95.75	8.60	14.50	11.65	1.24	103445.13
16	8.63	2.83	88.00	8.81	14.08	11.74	1.23	103083.11
17	4.85	2.76	99.83	8.81	14.24	11.92	1.17	101191.03
18	5.90	2.23	95.61	8.57	15.26	11.59	1.17	104014.07
19	3.45	1.86	94.31	9.02	17.73	11.40	1.19	102676.90
20	6.20	2.35	92.03	8.97	15.05	11.75	1.21	102344.10
21	11.99	5.66	91.83	9.23	13.22	11.97	1.19	102384.97
22	8.85	2.66	90.20	8.97	13.66	11.88	1.15	102919.67
23	11.97	2.02	91.99	9.16	13.34	11.93	1.13	102994.21
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.29	2.47	99.39	8.85	14.49	11.72	1.16	103261.49
最 大 值	12.94	5.68	126.40	9.53	17.73	12.25	1.32	106322.05
發生時間	12	12	7	4	19	7		9
最 小 值	2.46	1.43	82.64	8.30	13.22	11.40	1.06	95330.67
發生時間	1	3	12	3	21	19		7
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.06 %	-0.02 %		-0.01	0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.16 %	0.09 %	-0.03 %		0.12	0.02	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年02月19日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	1.61	0.74	82.61	5.19	15.08	12.17	0.57	73369.63
1	1.26	23.92	61.65	4.92	17.15	11.44	0.58	76972.15
2	1.21	3.39	63.49	5.07	14.04	11.95	0.59	75674.16
3	1.22	2.22	68.84	5.08	14.49	11.88	0.59	75937.80
4	1.33	3.66	67.79	5.12	14.17	11.79	0.60	76946.01
5	2.18	2.33	70.95	5.54	13.26	12.11	0.59	74985.65
6	1.85	9.75	67.92	5.19	14.20	11.83	0.60	76952.02
7	1.85	0.89	76.32	5.14	13.90	11.99	0.66	75183.14
8	2.12	14.88	71.32	5.09	13.38	11.92	0.68	76504.65
9	2.48	1.79	73.81	5.68	11.88	12.73	0.66	70947.59
10	3.64	24.95	70.83	5.81	12.32	12.17	0.70	74079.44
11	3.74	27.36	65.77	5.35	13.75	11.69	0.68	73084.21
12	4.43	15.72	80.27	5.63	11.91	12.29	0.70	71865.95
13	3.42	54.71	80.33	5.56	12.36	12.33	0.67	72458.64
14	4.56	40.59	79.80	6.05	11.83	12.73	0.65	69399.85
15	2.70	2.95	80.34	5.13	13.42	12.15	0.68	72877.21
16	2.31	2.28	88.22	5.16	13.41	12.08	0.68	73998.45
17	2.99	10.75	77.04	5.39	13.05	12.26	0.71	72688.07
18	3.68	14.08	75.07	5.50	12.57	12.33	0.75	72692.49
19	2.14	17.54	75.47	5.38	13.62	12.52	0.72	70500.80
20	2.40	18.64	91.97	5.60	12.90	12.53	0.69	71495.11
21	1.65	1.03	100.98	5.43	13.80	12.56	0.68	70220.82
22	1.64	1.40	82.45	5.33	13.17	12.47	0.69	71925.31
23	3.46	4.43	81.42	6.19	12.16	12.56	0.71	71847.65
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	2.49	12.50	76.44	5.40	13.41	12.19	0.66	73441.95
最 大 值	4.56	54.71	100.98	6.19	17.15	12.73	0.79	76972.15
發生時間	14	13	21	23	1	9		1
最 小 值	1.21	0.74	61.65	4.92	11.83	11.44	0.56	69399.85
發生時間	2	0	1	1	14	1		14
零點偏移	0.00 %	-0.00 %	-0.00 %	-0.00 %		-0.26	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.18 %	0.22 %	0.13 %	-0.19 %		-0.52	-0.00	-0.07 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年02月19日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.38	1.44	82.65	9.10	11.77	12.76	1.59	91978.20
1	2.08	1.66	70.63	8.40	12.92	12.22	1.59	96933.04
2	2.36	1.48	79.86	9.04	12.07	12.51	1.59	94363.24
3	2.28	0.76	71.42	8.48	12.18	12.04	1.58	98814.60
4	2.73	1.08	69.20	8.50	12.00	12.01	1.55	98904.32
5	4.04	0.83	75.16	8.80	11.14	12.30	1.52	96731.52
6	3.58	1.53	78.64	8.96	11.67	12.47	1.52	94736.06
7	3.42	1.15	77.32	8.72	12.34	12.30	1.53	95448.97
8	2.64	0.32	102.98	9.08	12.94	12.13	1.59	96402.21
9	1.81	1.16	114.20	9.03	12.76	12.04	1.62	95924.17
10	1.76	2.03	85.98	8.84	12.25	11.94	1.62	98730.62
11	1.66	8.33	64.37	8.51	12.67	11.97	1.62	97526.78
12	1.68	3.80	75.40	9.01	12.59	12.38	1.64	92167.70
13	1.56	2.05	76.47	8.48	13.09	11.89	1.63	96297.96
14	2.05	5.21	67.78	8.73	11.93	12.13	1.68	95804.12
15	2.13	6.05	69.95	8.74	12.21	12.11	1.71	95047.32
16	2.92	20.17	73.51	9.02	11.14	12.40	1.72	91917.95
17	1.98	2.11	83.54	9.46	12.24	12.67	1.70	88588.30
18	1.45	1.69	84.76	9.10	12.88	12.40	1.70	92604.55
19	1.42	7.13	71.29	8.86	12.69	12.28	1.72	92096.71
20	1.93	48.59	65.34	8.85	10.51	12.32	1.69	90304.09
21	1.86	6.41	70.74	8.88	11.60	12.28	1.70	90058.88
22	1.58	3.63	80.05	9.31	11.86	12.52	1.73	87744.44
23	1.60	1.91	79.11	9.49	11.42	12.78	1.70	85883.12
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	2.20	5.44	77.93	8.89	12.12	12.29	1.63	93958.70
最 大 值	4.04	48.59	114.20	9.49	13.09	12.78	1.75	98904.32
發生時間	5	20	9	23	13	23		4
最 小 值	1.42	0.32	64.37	8.40	10.51	11.89	1.52	85883.12
發生時間	19	8	11	1	20	13		23
零點偏移	0.00 %	-0.00 %	-0.00 %	-0.01 %		-0.04	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.01 %	0.16 %	0.02 %		-0.41	-0.02	0.12 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %