P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年01月16日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	5.75	1.66	92.38	10.07	12.60	11.96	1.48	99966.20
1	3.79	1.77	91.57	9.75	13.91	11.84	1.41	100948.06
2	5.91	2.25	88.79	10.06	14.89	11.67	1.42	101806.15
3	18.72	1.47	95.94	10.57	13.39	11.81	1.42	101012.05
4	8.02	1.03	99.59	9.91	13.81	11.83	1.41	102200.50
5	3.32	1.14	89.65	9.52	13.27	11.69	1.43	103872.45
6	9.87	1.18	90.12	10.19	12.64	11.88	1.43	100692.37
7	10.46	2.02	94.37	10.38	12.40	12.06	1.35	97153.76
8	8.15	1.03	98.85	10.03	13.52	11.80	1.34	99627.90
9	11.91	0.84	92.27	10.36	13.26	11.86	1.36	101857.41
10	15.04	1.08	95.88	10.18	13.63	11.53	1.38	103891.84
11	6.22	0.98	94.03	9.70	13.95	11.67	1.37	104114.78
12	7.12	1.30	94.14	9.88	13.37	11.85	1.37	104403.23
13	12.13	0.92	96.83	9.89	13.85	11.60	1.35	106000.65
14	13.53	1.33	97.68	10.10	12.53	11.92	1.39	101108.23
15	7.46	1.15	96.06	9.73	13.64	11.70	1.36	104198.34
16	8.61	1.83	111.20	10.05	13.66	12.01	1.33	101795.87
17	9.33	6.30	97.80	9.89	13.28	11.83	1.35	101981.47
18	8.14	1.38	96.14	9.98	14.95	11.72	1.37	104737.46
19	13.85	2.47	92.09	10.88	13.93	11.74	1.39	103133.16
20	13.79	1.81	97.66	10.78	13.34	11.73	1.39	102878.88
21	12.88	2.17	97.41	10.44	13.58	11.71	1.39	101707.06
22	15.02	1.32	97.91	10.40	13.90	11.65	1.38	103771.86
23	13.25	1.32	97.26	10.13	14.26	11.58	1.40	104396.77
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	10.09	1.66	95.65	10.12	13.56	11.78	1.38	102385.69
最 大 值	18.72	6.30	111.20	10.88	14.95	12.06	1.63	106000.65
發生時間	3	17	16	19	18	7		13
最 小 值	3.32	0.84	88.79	9.52	12.40	11.53	1.29	97153.76
發生時間	5	9	2	5	7	10		7
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.03 %	-0.03 %		-0.12	0.00	0.00 %
全幅偏移	0.04 %	-0.00 %	-0.14 %	0.02 %		0.12	0.02	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年01月16日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	13.51	15.06	89.81	6.67	12.00	12.05	1.01	75629.57
1	9.39	13.10	80.86	5.75	15.30	12.01	0.99	73517.30
2	3.54	1.99	78.65	5.43	15.12	11.98	1.00	73097.04
3	4.47	0.84	90.86	5.32	13.29	11.99	1.04	72837.16
4	8.95	2.50	77.65	6.00	12.78	11.87	1.01	76010.76
5	7.36	15.85	85.18	5.55	13.20	11.95	1.01	75216.72
6	8.77	1.08	86.64	5.77	13.35	11.97	1.01	75350.32
7	5.96	2.03	92.60	5.36	12.95	11.76	1.01	75769.32
8	8.01	0.77	85.86	5.66	12.64	11.92	1.04	75694.98
9	10.43	2.03	83.12	6.08	12.54	12.05	1.01	73996.92
10	8.94	15.31	84.35	5.83	13.15	11.76	1.07	74321.13
11	8.30	6.27	87.14	5.59	12.80	11.94	1.04	73466.17
12	7.14	1.23	83.23	5.52	12.94	11.85	1.02	75051.70
13	14.80	1.81	82.77	5.95	12.74	11.79	1.00	75419.40
14	10.99	2.35	90.47	5.54	12.91	11.96	1.01	73746.06
15	9.53	1.70	87.24	5.65	12.73	11.87	1.00	75994.09
16	14.31	9.10	89.19	6.15	11.78	12.04	1.02	76113.63
17	7.32	0.90	96.92	5.49	12.08	12.18	1.03	74009.68
18	4.59	3.23	81.41	5.24	16.27	11.96	0.99	72602.59
19	3.65	2.86	94.15	5.35	15.36	12.03	0.99	73593.57
20	8.91	1.60	88.95	5.97	12.06	12.13	0.98	75283.52
21	14.22	2.76	85.95	6.63	11.26	12.31	0.98	74196.43
22	8.08	2.02	101.38	6.08	11.34	12.80	0.99	69111.45
23	6.90	2.23	100.33	5.78	12.03	12.37	0.98	72761.87
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.67	4.53	87.70	5.76	13.03	12.02	1.01	74282.97
最 大 值	14.80	15.85	101.38	6.67	16.27	12.80	1.30	76113.63
發生時間	13	5	22	0	18	22		16
最 小 值	3.54	0.77	77.65	5.24	11.26	11.76	0.95	69111.45
發生時間	2	8	4	18	21	7		22
零點偏移	-0.02 %	0.00 %	-0.02 %	-0.01 %		-0.28	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.00 %	-0.00 %	0.03 %	0.04 %		0.12	-0.04	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年01月16日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	9.22	19.03	73.13	9.35	10.65	11.89	2.36	94945.95
1	6.76	18.93	69.69	9.02	13.23	11.76	2.39	94586.59
2	5.29	6.96	70.22	8.82	14.16	11.52	2.42	95959.26
3	7.03	4.17	89.37	10.23	11.75	12.44	2.42	88675.43
4	4.53	1.44	89.33	9.73	12.31	12.05	2.40	92713.08
5	6.24	1.45	89.77	9.61	12.15	11.79	2.41	95210.12
6	4.14	2.80	100.51	9.64	12.55	11.83	2.42	94706.84
7	4.68	5.11	93.42	9.63	12.10	11.82	2.42	94007.62
8	4.58	15.61	79.18	9.55	11.40	11.93	2.32	93840.89
9	4.40	8.68	85.96	9.41	12.47	11.65	2.27	95702.38
10	4.94	11.13	80.06	9.35	12.22	11.58	2.32	96255.92
11	4.23	16.06	88.51	9.56	12.60	11.83	2.29	93896.05
12	4.22	11.23	96.24	9.45	13.08	11.74	2.29	93955.69
13	4.03	1.75	99.50	9.81	13.00	12.05	2.29	90272.47
14	4.13	0.94	102.68	9.94	12.03	12.07	2.30	91122.75
15	3.67	1.69	86.36	9.30	13.67	11.77	2.29	94481.81
16	3.85	2.90	87.98	8.97	13.72	11.42	2.30	98760.39
17	4.21	1.17	92.75	9.75	12.18	11.94	2.29	94175.62
18	3.48	1.13	101.49	9.95	13.85	12.30	2.27	89030.73
19	3.13	3.51	94.10	9.58	14.41	12.06	2.26	91224.82
20	8.79	5.53	97.22	9.71	11.86	11.63	2.26	96993.82
21	7.19	31.59	97.66	9.82	11.69	11.75	2.26	96586.97
22	6.06	23.12	85.96	9.48	10.39	11.93	2.26	94764.57
23	4.41	2.79	87.39	9.43	10.91	11.90	2.26	94353.62
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	5.13	8.28	89.10	9.55	12.43	11.86	2.32	94009.31
最 大 值	9.22	31.59	102.68	10.23	14.41	12.44	2.43	98760.39
發生時間	0	21	14	3	19	3		16
最 小 值	3.13	0.94	69.69	8.82	10.39	11.42	2.24	88675.43
發生時間	19	14	1	2	22	16		3
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.05 %	-0.31 %		-0.11	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.00 %	-0.02 %	0.04 %		-0.47	-0.02	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %