P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2022年01月14日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	12.50	12.98	53.02	1.07	16.01	10.98	1.41	70063.72
1	14.71	28.63	55.77	1.26	16.57	11.31	1.41	67504.30
2	14.55	13.44	54.86	1.33	16.48	11.10	1.41	69530.02
3	12.18	5.64	55.05	1.79	14.89	11.43	1.42	68416.12
4	12.09	5.30	52.78	1.36	15.50	11.20	1.41	69952.28
5	12.35	8.81	48.04	1.76	14.88	11.25	1.41	69965.07
6	11.61	8.19	51.11	1.22	15.57	11.26	1.41	69529.34
7	12.40	12.31	46.17	1.40	15.05	11.16	1.41	69860.93
8	12.86	10.50	52.17	1.48	14.96	11.22	1.41	69002.51
9	12.22	15.84	46.78	1.38	14.81	11.27	1.41	69378.28
10	11.89	4.41	67.96	0.72	16.17	11.30	1.40	68168.84
11	12.77	6.38	47.31	1.24	15.30	11.07	1.39	70407.42
12	11.46	23.91	45.46	1.25	14.84	11.40	1.42	68024.14
13	10.76	6.79	55.99	0.93	15.76	11.17	1.41	68901.44
14	12.08	10.21	49.46	0.83	16.02	10.95	1.38	70099.63
15	11.31	7.07	59.63	1.32	14.89	11.38	1.38	68399.23
16	11.29	4.61	63.30	1.16	14.89	11.49	1.42	67235.00
17	12.25	5.49	68.32	0.95	15.81	11.67	1.43	65467.06
18	8.58	25.11	75.01	2.09	13.38	13.25	1.45	56056.34
19	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
20	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
21	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
23	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
監測時數	19	19	19	19	19	19	19	19
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	19	19	19	19	19	19	19	19
平 均 值	12.10	11.35	55.17	1.29	15.36	11.36	1.41	68208.51
最 大 值	14.71	28.63	75.01	2.09	16.57	13.25	1.57	70407.42
發生時間	1	1	18	18	1	18		11
最 小 值	8.58	4.41	45.46	0.72	13.38	10.95	1.36	56056.34
發生時間	18	10	12	10	18	14		18
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.00 %	-0.01 %		-0.02	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.01 %	0.13 %	-0.11 %	-0.01 %		0.01	-0.00	0.31 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2022年01月14日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	11.91	4.26	57.23	0.15	16.29	10.82	1.50	60176.95
1	13.04	11.18	53.02	0.28	17.33	10.50	1.51	63249.84
2	13.28	7.19	58.73	0.70	16.01	10.52	1.50	64454.56
3	13.76	2.87	65.07	0.43	16.81	10.60	1.51	62988.24
4	11.96	2.27	64.64	0.26	16.93	10.49	1.51	63455.71
5	12.20	2.52	64.00	0.47	16.40	10.75	1.51	61891.95
6	11.27	1.84	74.08	0.10	17.33	10.53	1.51	62426.25
7	12.35	2.35	69.32	0.06	17.59	10.47	1.50	62174.77
8	12.21	2.73	59.56	0.38	16.04	10.77	1.49	61330.11
9	13.86	14.96	59.02	0.40	17.06	10.46	1.47	61783.21
10	11.95	3.60	53.46	0.59	16.00	10.55	1.46	60936.75
11	10.80	4.83	58.46	0.35	15.54	11.04	1.47	58151.87
12	8.97	9.20	74.42	0.47	14.58	11.63	1.50	54907.59
13	11.67	4.56	85.22	0.08	15.98	11.47	1.50	56698.62
14	12.15	14.33	88.24	0.11	17.05	10.81	1.49	62245.16
15	11.77	9.68	75.76	0.20	15.48	11.00	1.47	62681.47
16	13.50	12.18	60.60	0.48	15.77	10.94	1.48	62181.10
17	12.59	5.86	66.87	0.21	16.07	10.95	1.50	62032.40
18	9.58	22.80	72.60	0.30	14.47	12.12	1.50	54931.72
19	10.96	23.80	60.16	0.30	15.27	11.49	1.51	58905.45
20	12.25	3.35	64.61	0.20	16.83	10.45	1.51	64773.30
21	13.38	14.95	58.85	0.39	15.67	10.60	1.51	64720.88
22	15.99	8.81	54.48	0.60	15.71	10.26	1.51	63821.79
23	14.95	9.88	52.59	0.56	16.00	10.15	1.52	64548.34
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	12.35	8.33	64.62	0.34	16.18	10.81	1.50	61477.83
最 大 值	15.99	23.80	88.24	0.70	17.59	12.12	1.59	64773.30
發生時間	22	19	14	2	7	18		20
最 小 值	8.97	1.84	52.59	0.06	14.47	10.15	1.46	54907.59
發生時間	12	6	23	7	18	23		12
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.01 %	-0.08 %		-0.03	-0.00	-0.02 %
全幅偏移	0.43 %	-0.02 %	-0.04 %	-0.01 %		0.42	-0.03	0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2022年01月14日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	11.66	3.27	78.42	2.49	15.24	10.95	1.43	78768.97
1	11.84	7.63	63.63	2.27	17.14	11.09	1.41	76610.16
2	13.91	5.25	62.88	2.53	16.38	10.84	1.41	76591.75
3	11.65	2.61	71.86	2.35	16.72	10.34	1.40	79952.29
4	12.60	4.75	55.65	2.43	15.85	10.56	1.39	79209.47
5	11.75	3.17	60.64	2.42	15.78	10.58	1.38	76773.03
6	12.90	3.74	62.30	2.61	16.28	10.43	1.38	78343.58
7	11.68	4.11	64.45	2.37	15.70	10.81	1.38	77605.55
8	17.89	2.94	61.31	2.27	16.44	10.48	1.38	78523.25
9	13.64	4.01	64.62	2.21	16.06	10.24	1.41	81941.50
10	11.42	4.68	65.29	2.31	14.41	11.05	1.44	77258.16
11	11.43	4.71	63.92	2.25	14.34	11.01	1.39	76895.33
12	12.12	7.35	64.50	2.14	14.97	10.84	1.42	78205.68
13	10.88	4.99	61.42	1.41	17.39	10.60	1.43	75068.95
14	12.78	6.79	55.91	1.49	16.12	10.40	1.40	75527.11
15	11.83	27.58	58.60	2.16	15.36	10.55	1.40	77275.13
16	11.21	9.60	57.61	2.53	15.82	10.37	1.43	73882.76
17	12.69	8.33	43.91	1.69	16.54	10.01	1.43	74975.59
18	11.70	12.37	46.95	1.53	15.75	10.27	1.43	73320.99
19	13.37	4.97	49.72	1.67	16.71	9.78	1.44	77483.69
20	12.74	8.36	46.95	1.65	16.59	9.57	1.46	78416.59
21	14.02	9.37	48.64	2.23	14.76	10.03	1.44	75553.72
22	14.50	22.60	60.76	2.72	14.35	10.18	1.45	77401.39
23	12.38	11.10	52.48	2.04	15.33	10.04	1.44	75292.77
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	12.61	7.68	59.27	2.16	15.83	10.46	1.41	77119.89
最 大 值	17.89	27.58	78.42	2.72	17.39	11.09	1.47	81941.50
發生時間	8	15	0	22	13	1		9
最 小 值	10.88	2.61	43.91	1.41	14.34	9.57	1.38	73320.99
發生時間	13	3	17	13	11	20		18
零點偏移	0.00 %	-0.00 %	-0.00 %	-0.00 %		0.00	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.28 %	0.03 %	0.11 %	0.06 %		0.34	-0.00	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %