P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年02月15日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	3.96	0.89	105.74	10.11	15.69	11.57	1.24	103294.18
1	2.75	1.61	90.31	10.59	17.10	11.71	1.26	100558.15
2	4.65	2.03	94.03	10.55	14.64	11.88	1.24	101493.36
3	7.10	1.59	103.73	10.33	13.44	11.85	1.22	103400.32
4	9.87	3.34	107.42	10.11	14.55	11.54	1.21	104892.91
5	12.30	1.52	104.08	10.31	13.77	11.73	1.22	103965.52
6	14.54	2.29	96.50	10.49	13.44	11.80	1.23	102295.71
7	13.43	1.71	103.29	10.29	14.34	11.70	1.22	103484.18
8	17.30	1.91	97.72	10.45	13.27	11.83	1.25	102105.32
9	18.67	1.48	96.68	10.34	13.95	11.77	1.23	101202.01
10	10.50	1.23	100.16	10.11	14.68	11.69	1.24	102383.52
11	8.13	1.52	109.72	10.52	14.35	12.15	1.20	97585.73
12	19.31	1.68	99.46	10.87	14.14	11.75	1.26	103008.61
13	18.24	2.61	101.74	11.17	13.39	11.83	1.28	101775.76
14	24.84	3.77	109.31	12.47	12.90	11.95	1.31	98916.42
15	15.20	1.79	128.03	10.41	13.67	11.83	1.31	99943.15
16	7.21	1.23	127.22	10.24	14.02	11.97	1.30	99934.24
17	4.65	2.02	95.16	10.08	14.50	11.75	1.29	101401.23
18	4.49	1.58	115.73	10.84	15.29	12.33	1.23	94264.63
19	2.91	2.08	109.71	11.29	16.46	12.37	1.22	92703.31
20	2.45	2.37	108.50	11.02	14.60	12.49	1.22	93592.17
21	2.33	1.83	115.83	10.99	13.43	12.54	1.21	95409.63
22	2.80	4.90	102.71	11.12	12.44	12.63	1.21	94721.57
23	2.72	2.05	106.34	10.69	13.87	12.24	1.18	97492.98
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	9.60	2.04	105.38	10.64	14.25	11.95	1.24	99992.69
最 大 值	24.84	4.90	128.03	12.47	17.10	12.63	1.34	104892.91
發生時間	14	22	15	14	1	22		4
最 小 值	2.33	0.89	90.31	10.08	12.44	11.54	1.16	92703.31
發生時間	21	0	1	17	22	4		19
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	0.00 %	-0.01 %		-0.03	0.00	0.00 %
全幅偏移	0.11 %	0.10 %	0.04 %	-0.10 %		0.02	0.02	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年02月15日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	1.77	16.48	86.42	5.40	14.93	12.04	0.70	74044.59
1	1.62	4.56	70.94	5.34	16.45	11.83	0.70	74064.30
2	2.37	8.45	82.47	5.68	13.21	12.19	0.69	73830.86
3	2.97	2.52	82.28	5.72	12.89	12.08	0.71	75079.81
4	3.00	2.00	82.15	5.50	14.09	11.90	0.71	75604.86
5	2.28	2.54	77.69	5.41	14.36	11.92	0.72	75235.53
6	2.71	8.92	84.62	5.68	13.27	12.12	0.69	74221.45
7	2.88	23.10	80.36	5.64	12.73	12.31	0.68	72988.28
8	2.45	38.24	79.47	5.47	14.50	11.91	0.68	74448.56
9	2.59	8.81	72.79	5.47	13.90	11.95	0.70	74521.60
10	2.21	6.26	75.66	5.21	14.78	11.68	0.67	75905.35
11	2.19	3.16	80.93	5.34	14.81	11.93	0.71	73989.50
12	2.38	12.54	80.12	5.47	14.03	11.84	0.68	75351.20
13	5.59	20.43	81.96	6.38	12.81	12.10	0.64	74070.50
14	6.00	21.30	87.86	6.50	13.26	12.01	0.67	73254.97
15	5.89	17.81	76.34	6.08	13.41	12.01	0.65	74263.43
16	3.28	9.29	91.58	5.36	14.65	11.96	0.65	72618.61
17	2.33	0.94	83.91	5.51	14.06	12.24	0.65	71705.10
18	2.14	1.16	82.90	5.38	15.13	11.98	0.68	72968.19
19	1.95	4.63	73.97	5.36	15.92	11.86	0.69	73619.66
20	2.07	0.85	87.07	5.48	14.43	12.09	0.68	73235.84
21	2.35	0.99	78.92	5.52	13.74	12.13	0.65	73250.87
22	2.24	0.96	82.58	5.70	13.15	12.49	0.63	69857.37
23	1.90	0.67	89.85	5.63	13.69	12.47	0.63	69924.23
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	2.80	9.03	81.37	5.59	14.09	12.04	0.68	73668.94
最 大 值	6.00	38.24	91.58	6.50	16.45	12.49	0.75	75905.35
發生時間	14	8	16	14	1	22		10
最 小 值	1.62	0.67	70.94	5.21	12.73	11.68	0.61	69857.37
發生時間	1	23	1	10	7	10		22
零點偏移	-0.06 %	0.00 %	-0.02 %	-0.03 %		-0.29	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.07 %	0.10 %	0.06 %	0.03 %		-0.24	-0.02	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年02月15日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	1.32	0.50	92.88	10.79	12.74	12.60	1.77	90332.89
1	1.20	0.85	80.97	9.92	14.23	12.15	1.76	94044.49
2	1.29	2.58	79.51	10.19	12.17	12.22	1.74	94827.04
3	1.59	2.74	82.84	10.16	12.45	12.09	1.74	96511.23
4	1.68	1.59	78.64	10.14	12.41	12.15	1.74	94122.18
5	1.45	7.19	77.36	9.91	13.09	12.02	1.73	96449.89
6	1.44	2.20	81.16	10.57	12.03	12.44	1.74	89911.38
7	1.31	2.91	86.68	10.45	12.92	12.33	1.75	91474.62
8	1.33	3.26	78.28	10.01	12.73	11.95	1.75	93156.65
9	1.41	1.23	86.54	10.26	13.27	12.33	1.75	89249.90
10	1.30	9.58	72.36	9.53	13.29	11.86	1.76	97109.45
11	1.48	1.19	83.54	9.99	12.98	12.10	1.77	94375.03
12	1.42	2.66	90.36	10.23	12.75	12.28	1.77	91164.28
13	1.58	13.84	90.57	10.52	12.86	12.46	1.74	88742.12
14	1.64	3.37	78.13	9.78	13.15	11.84	1.75	95595.16
15	1.83	4.08	85.26	10.42	13.11	12.37	1.74	90199.99
16	1.56	1.49	84.82	10.16	12.83	12.16	1.74	92157.46
17	1.50	3.31	78.52	9.87	13.38	12.02	1.74	94679.02
18	1.41	1.68	93.80	10.85	12.84	12.77	1.74	85921.84
19	1.28	2.07	94.64	11.29	12.62	13.11	1.71	82922.84
20	1.18	1.66	82.31	9.83	14.02	12.13	1.69	93757.96
21	1.21	1.77	85.06	10.20	12.85	12.22	1.70	93670.13
22	1.29	1.08	86.79	10.41	12.98	12.37	1.71	92166.78
23	1.30	1.25	93.70	10.91	12.80	12.71	1.70	88529.98
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	1.42	3.09	84.36	10.27	12.94	12.28	1.74	92128.01
最 大 值	1.83	13.84	94.64	11.29	14.23	13.11	1.80	97109.45
發生時間	15	13	19	19	1	19		10
最 小 值	1.18	0.50	72.36	9.53	12.03	11.84	1.69	82922.84
發生時間	20	0	10	10	6	14		19
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.00 %	-0.01 %		-0.09	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.07 %	0.13 %	0.04 %	0.23 %		-0.48	-0.00	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %