P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年10月13日

| 項目 | 氯化氫 | 一氧化碳 | 氮氧化物 | 二氧化硫 | 水含量 | 氧氣 | 不透光率 | 流量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位 | ppm | ppm | ppm | ppm | % | % | % | Nm3/Hour |
| 小時\限標 | 60.00 | 150.00 | 220.00 | 150.00 | 40.00 | 20.95 | 20.00 | 999999.00 |
| 0 | 2.30 | 1.47 | 65.23 | 0.06 | 16.02 | 11.36 | 1.14 | 94276.56 |
| 1 | 2.29 | 2.60 | 44.88 | 0.15 | 16.33 | 11.34 | 1.15 | 93502.95 |
| 2 | 2.34 | 1.68 | 61.20 | 0.07 | 17.16 | 11.38 | 1.15 | 93161.34 |
| 3 | 2.65 | 1.93 | 59.87 | 0.12 | 15.99 | 11.41 | 1.16 | 94657.25 |
| 4 | 2.45 | 1.63 | 60.41 | 0.07 | 16.47 | 11.54 | 1.17 | 92076.89 |
| 5 | 2.19 | 3.76 | 48.47 | 0.06 | 16.54 | 11.21 | 1.17 | 94902.32 |
| 6 | 3.13 | 2.02 | 60.00 | 0.74 | 15.38 | 11.76 | 1.19 | 91366.76 |
| 7 | 2.50 | 0.96 | 84.34 | 0.11 | 15.70 | 12.17 | 1.21 | 86352.25 |
| 8 | 2.13 | 1.74 | 65.44 | 0.12 | 16.25 | 11.39 | 1.20 | 94783.54 |
| 9 | 2.20 | 10.20 | 51.66 | 0.35 | 15.40 | 11.39 | 1.21 | 94245.19 |
| 10 | 3.95 | 9.94 | 54.85 | 0.87 | 15.40 | 11.44 | 1.19 | 93833.49 |
| 11 | 9.78 | 20.03 | 56.00 | 2.52 | 13.46 | 11.78 | 1.21 | 91270.03 |
| 12 | 9.59 | 6.86 | 53.61 | 1.50 | 14.62 | 11.63 | 1.18 | 92154.48 |
| 13 | 5.85 | 5.41 | 49.33 | 1.10 | 14.18 | 11.73 | 1.17 | 91723.04 |
| 14 | 3.65 | 2.62 | 56.22 | 0.21 | 15.76 | 11.36 | 1.19 | 93857.10 |
| 15 | 2.94 | 2.42 | 48.51 | 0.29 | 15.95 | 11.46 | 1.18 | 92451.95 |
| 16 | 2.75 | 6.01 | 55.97 | 0.22 | 16.20 | 11.40 | 1.17 | 92647.02 |
| 17 | 2.52 | 51.99 | 54.86 | 0.30 | 15.05 | 11.28 | 1.20 | 95417.92 |
| 18 | 4.01 | 28.14 | 50.28 | 0.87 | 14.53 | 11.43 | 1.21 | 94335.84 |
| 19 | 6.35 | 5.96 | 48.58 | 0.95 | 14.87 | 11.63 | 1.22 | 92680.60 |
| 20 | 3.69 | 5.70 | 50.55 | 0.46 | 14.70 | 11.48 | 1.21 | 92804.36 |
| 21 | 3.75 | 4.06 | 55.73 | 0.59 | 14.80 | 11.60 | 1.20 | 91657.40 |
| 22 | 3.06 | 3.24 | 52.11 | 0.42 | 15.10 | 11.36 | 1.20 | 93530.45 |
| 23 | 2.97 | 2.01 | 56.50 | 0.26 | 15.52 | 11.54 | 1.21 | 91488.88 |
| 監測時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 超限次數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有效時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 平 均 值 | 3.71 | 7.60 | 56.02 | 0.52 | 15.47 | 11.50 | 1.19 | 92882.40 |
| 最 大 值 | 9.78 | 51.99 | 84.34 | 2.52 | 17.16 | 12.17 | 1.27 | 95417.92 |
| 發生時間 | 11 | 17 | 7 | 11 | 2 | 7 | | 17 |
| 最 小 值 | 2.13 | 0.96 | 44.88 | 0.06 | 13.46 | 11.21 | 1.12 | 86352.25 |
| 發生時間 | 8 | 7 | 1 | 0 | 11 | 5 | | 7 |
| 零點偏移 | -0.00 % | 0.00 % | -0.02 % | 0.00 % | | -0.07 | -0.00 | 0.00 % |
| 全幅偏移 | 0.00 % | 0.01 % | 0.03 % | -0.05 % | | -0.00 | -0.00 | 0.19 % |
| 有效比率 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年10月13日

| 項目 | 氯化氫 | 一氧化碳 | 氮氧化物 | 二氧化硫 | 水含量 | 氧氣 | 不透光率 | 流量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位 | ppm | ppm | ppm | ppm | % | % | % | Nm3/Hour |
| 小時\限標 | 60.00 | 150.00 | 220.00 | 150.00 | 40.00 | 20.95 | 20.00 | 999999.00 |
| 0 | 0.45 | 1.10 | 61.54 | 0.74 | 13.86 | 11.79 | 1.11 | 79972.55 |
| 1 | 0.53 | 1.26 | 65.20 | 0.42 | 15.09 | 11.65 | 1.08 | 80446.25 |
| 2 | 0.42 | 1.52 | 61.79 | 0.66 | 14.10 | 11.63 | 1.10 | 81220.83 |
| 3 | 0.51 | 1.15 | 66.47 | 0.62 | 14.09 | 11.67 | 1.10 | 82321.36 |
| 4 | 0.48 | 0.84 | 61.65 | 0.47 | 14.77 | 11.48 | 1.12 | 81581.09 |
| 5 | 0.48 | 2.04 | 60.30 | 0.49 | 14.77 | 11.60 | 1.10 | 80891.48 |
| 6 | 0.43 | 2.04 | 59.39 | 0.29 | 15.53 | 11.39 | 1.12 | 82385.48 |
| 7 | 0.47 | 2.75 | 56.68 | 0.74 | 13.75 | 11.89 | 1.13 | 79000.78 |
| 8 | 0.47 | 2.20 | 63.42 | 0.80 | 13.57 | 11.76 | 1.13 | 79046.40 |
| 9 | 0.56 | 3.96 | 71.78 | 0.95 | 13.10 | 12.14 | 1.15 | 76544.36 |
| 10 | 0.85 | 5.43 | 67.54 | 1.12 | 13.01 | 12.01 | 1.14 | 78949.22 |
| 11 | 0.99 | 7.04 | 69.94 | 1.20 | 12.55 | 11.85 | 1.12 | 78720.08 |
| 12 | 1.69 | 45.95 | 71.37 | 1.68 | 12.60 | 11.89 | 1.08 | 79596.36 |
| 13 | 1.42 | 13.25 | 65.95 | 1.03 | 13.25 | 11.92 | 1.08 | 80552.66 |
| 14 | 0.87 | 29.02 | 68.07 | 0.81 | 14.01 | 11.71 | 1.10 | 79725.03 |
| 15 | 0.75 | 9.72 | 81.13 | 0.47 | 14.93 | 11.43 | 1.13 | 82740.41 |
| 16 | 0.75 | 10.73 | 71.90 | 0.87 | 13.40 | 11.97 | 1.14 | 79290.84 |
| 17 | 0.73 | 3.35 | 61.35 | 0.79 | 13.86 | 11.89 | 1.08 | 79004.14 |
| 18 | 0.69 | 1.58 | 67.78 | 0.83 | 13.67 | 11.91 | 1.11 | 78834.10 |
| 19 | 0.74 | 15.83 | 67.08 | 0.69 | 14.14 | 11.53 | 1.14 | 81223.83 |
| 20 | 0.95 | 9.77 | 64.26 | 1.07 | 13.18 | 11.80 | 1.13 | 79149.96 |
| 21 | 1.23 | 4.33 | 67.57 | 1.19 | 12.84 | 11.96 | 1.14 | 77720.49 |
| 22 | 0.86 | 7.37 | 65.32 | 0.78 | 13.57 | 11.83 | 1.13 | 80783.84 |
| 23 | 0.79 | 3.46 | 71.75 | 0.59 | 14.44 | 11.74 | 1.12 | 79814.75 |
| 監測時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 超限次數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有效時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 平 均 值 | 0.75 | 7.74 | 66.22 | 0.80 | 13.84 | 11.77 | 1.11 | 79979.85 |
| 最 大 值 | 1.69 | 45.95 | 81.13 | 1.68 | 15.53 | 12.14 | 1.27 | 82740.41 |
| 發生時間 | 12 | 12 | 15 | 12 | 6 | 9 | | 15 |
| 最 小 值 | 0.42 | 0.84 | 56.68 | 0.29 | 12.55 | 11.39 | 1.06 | 76544.36 |
| 發生時間 | 2 | 4 | 7 | 6 | 11 | 6 | | 9 |
| 零點偏移 | -0.04 % | -0.00 % | -0.03 % | -0.00 % | | -0.02 | -0.00 | -0.14 % |
| 全幅偏移 | 0.31 % | 0.21 % | 0.06 % | 0.03 % | | -0.00 | -0.02 | -0.14 % |
| 有效比率 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年10月13日

| 項目 | 氯化氫 | 一氧化碳 | 氮氧化物 | 二氧化硫 | 水含量 | 氧氣 | 不透光率 | 流量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位 | ppm | ppm | ppm | ppm | % | % | % | Nm3/Hour |
| 小時\限標 | 60.00 | 150.00 | 220.00 | 150.00 | 40.00 | 20.95 | 20.00 | 999999.00 |
| 0 | 11.84 | 2.77 | 75.32 | 4.49 | 16.54 | 10.26 | 1.33 | 88134.83 |
| 1 | 9.52 | 2.80 | 81.20 | 4.42 | 17.37 | 10.59 | 1.33 | 84099.44 |
| 2 | 9.77 | 9.71 | 88.33 | 5.01 | 15.41 | 11.39 | 1.33 | 80507.40 |
| 3 | 13.45 | 2.57 | 84.67 | 4.83 | 16.64 | 10.44 | 1.34 | 87723.32 |
| 4 | 14.39 | 2.33 | 78.49 | 4.88 | 16.33 | 10.56 | 1.35 | 86967.86 |
| 5 | 11.19 | 2.20 | 100.60 | 4.44 | 17.79 | 10.93 | 1.35 | 82857.35 |
| 6 | 12.02 | 2.86 | 100.67 | 4.64 | 17.61 | 11.03 | 1.36 | 82255.01 |
| 7 | 15.19 | 2.64 | 88.92 | 4.59 | 17.73 | 10.59 | 1.35 | 84819.19 |
| 8 | 29.34 | 3.86 | 78.65 | 5.15 | 15.74 | 11.08 | 1.35 | 82572.34 |
| 9 | 9.68 | 2.86 | 84.74 | 4.60 | 17.23 | 10.54 | 1.35 | 86085.91 |
| 10 | 9.99 | 2.73 | 80.89 | 4.61 | 16.28 | 10.64 | 1.37 | 87260.23 |
| 11 | 11.65 | 49.53 | 74.13 | 6.55 | 14.48 | 10.84 | 1.36 | 80933.74 |
| 12 | 18.66 | 38.47 | 81.67 | 7.16 | 14.60 | 11.15 | 1.34 | 80728.99 |
| 13 | 12.53 | 10.45 | 77.26 | 5.60 | 14.27 | 11.15 | 1.34 | 80641.53 |
| 14 | 14.54 | 8.96 | 92.40 | 5.19 | 16.07 | 11.31 | 1.37 | 80283.88 |
| 15 | 15.45 | 12.86 | 76.61 | 5.16 | 16.14 | 10.85 | 1.35 | 83596.53 |
| 16 | 14.55 | 21.41 | 75.54 | 4.90 | 15.79 | 10.40 | 1.34 | 83915.86 |
| 17 | 12.15 | 6.80 | 75.90 | 4.91 | 15.59 | 10.70 | 1.34 | 80965.83 |
| 18 | 17.59 | 11.65 | 82.70 | 5.50 | 14.71 | 10.74 | 1.35 | 83056.67 |
| 19 | 15.89 | 20.56 | 73.30 | 5.31 | 15.26 | 10.59 | 1.35 | 81498.98 |
| 20 | 17.43 | 33.47 | 76.25 | 5.90 | 14.50 | 10.88 | 1.34 | 81750.05 |
| 21 | 15.57 | 22.14 | 78.94 | 5.85 | 14.71 | 11.12 | 1.34 | 80255.23 |
| 22 | 12.61 | 5.03 | 81.52 | 5.15 | 14.75 | 11.16 | 1.36 | 79286.63 |
| 23 | 13.81 | 3.46 | 82.08 | 4.81 | 16.21 | 10.59 | 1.37 | 83913.78 |
| 監測時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 超限次數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有效時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 平 均 值 | 14.12 | 11.76 | 82.12 | 5.15 | 15.91 | 10.81 | 1.35 | 83087.94 |
| 最 大 值 | 29.34 | 49.53 | 100.67 | 7.16 | 17.79 | 11.39 | 1.37 | 88134.83 |
| 發生時間 | 8 | 11 | 6 | 12 | 5 | 2 | | 0 |
| 最 小 值 | 9.52 | 2.20 | 73.30 | 4.42 | 14.27 | 10.26 | 1.31 | 79286.63 |
| 發生時間 | 1 | 5 | 19 | 1 | 13 | 0 | | 22 |
| 零點偏移 | -0.08 % | 0.00 % | -0.02 % | -0.05 % | | 0.06 | -0.00 | -0.27 % |
| 全幅偏移 | 0.36 % | 0.03 % | 0.07 % | 0.03 % | | 0.37 | -0.00 | -0.20 % |
| 有效比率 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |