P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2022年03月06日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	14.86	6.92	53.60	1.29	16.51	11.70	1.49	69351.51
1	14.36	25.78	55.55	1.68	16.35	12.13	1.50	66088.83
2	15.93	9.07	49.62	1.12	18.62	11.11	1.50	72328.25
3	14.33	3.95	51.57	1.55	16.61	11.35	1.49	72277.98
4	16.01	5.45	50.22	1.70	15.67	11.59	1.48	70538.92
5	15.44	6.64	46.39	1.63	16.01	11.44	1.47	72023.12
6	16.87	5.76	46.68	1.15	16.75	11.59	1.48	69224.79
7	14.31	9.58	42.39	1.18	16.20	11.52	1.48	70692.99
8	15.49	6.11	48.98	0.78	17.95	11.22	1.48	72190.08
9	14.60	6.21	46.24	1.13	16.28	11.51	1.47	70579.93
10	15.78	74.29	40.84	1.55	15.68	11.78	1.46	68441.69
11	15.48	7.11	60.13	0.85	17.61	11.48	1.46	69342.76
12	16.55	4.19	69.06	0.77	17.52	11.29	1.46	70565.20
13	15.90	5.15	49.49	1.36	16.15	11.44	1.46	70004.44
14	16.43	21.57	42.88	1.27	16.44	11.51	1.46	69579.42
15	15.46	10.45	45.83	1.14	16.41	11.58	1.49	69873.56
16	14.39	4.04	63.12	0.84	16.95	11.82	1.50	67534.37
17	15.40	4.30	71.89	0.73	16.69	11.70	1.51	68411.50
18	16.00	21.46	45.97	1.16	16.52	11.63	1.49	69889.84
19	16.88	10.08	45.42	1.04	16.64	11.48	1.47	70461.02
20	15.74	7.99	42.27	1.48	15.30	11.91	1.46	67610.64
21	14.40	9.62	50.32	1.19	16.19	12.09	1.45	66290.88
22	15.19	10.62	53.45	0.78	17.52	11.51	1.44	69579.80
23	15.32	5.07	75.04	1.07	15.65	12.12	1.46	66246.88
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	15.46	11.73	51.96	1.19	16.59	11.60	1.47	69547.02
最 大 值	16.88	74.29	75.04	1.70	18.62	12.13	1.52	72328.25
發生時間	19	10	23	4	2	1		2
最 小 值	14.31	3.95	40.84	0.73	15.30	11.11	1.43	66088.83
發生時間	7	3	10	17	20	2		1
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.02 %	-0.00 %		-0.05	-0.00	0.00 %
全幅偏移	-0.28 %	-0.34 %	0.01 %	0.23 %		0.14	-0.00	0.41 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2022年03月06日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	14.39	7.11	61.46	0.14	18.29	10.42	1.46	62716.67
1	14.81	7.16	59.10	0.19	17.19	10.94	1.46	60418.85
2	15.39	5.01	58.39	0.32	16.70	10.84	1.46	60224.52
3	15.06	21.10	59.92	0.33	17.06	10.65	1.46	61942.69
4	14.53	3.69	60.75	0.27	16.55	10.72	1.45	62247.26
5	15.05	3.29	59.24	0.25	16.79	10.77	1.45	61376.46
6	18.53	41.06	54.47	0.30	17.37	10.25	1.45	63817.05
7	13.80	6.94	53.47	0.42	16.07	10.88	1.44	59527.55
8	14.26	20.03	55.96	0.37	15.72	10.77	1.43	59671.14
9	14.26	4.23	61.26	0.35	16.25	11.00	1.43	59785.73
10	14.57	17.17	59.92	0.52	15.66	11.08	1.42	59406.00
11	14.81	16.95	52.74	0.40	16.42	10.78	1.40	61373.29
12	16.14	51.38	64.02	0.85	15.94	10.75	1.40	61695.65
13	14.68	2.85	72.63	0.36	15.75	10.99	1.42	60375.05
14	15.73	2.46	66.68	0.30	16.37	10.81	1.44	60564.83
15	15.74	20.47	51.36	0.41	16.43	10.75	1.46	61128.80
16	14.10	9.43	49.46	0.23	18.10	10.39	1.46	62329.83
17	15.40	13.99	52.58	0.28	16.94	10.93	1.46	59681.33
18	14.90	8.27	51.25	0.12	17.83	10.83	1.45	60339.30
19	15.48	5.51	52.77	0.16	16.36	10.88	1.43	60598.31
20	15.62	12.08	55.97	0.40	15.37	11.14	1.42	58826.30
21	13.91	4.77	59.58	0.17	16.58	10.98	1.40	58322.95
22	15.09	6.72	53.24	0.17	16.81	10.75	1.39	59508.49
23	14.68	2.16	53.02	0.10	17.31	10.59	1.41	60646.68
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	15.04	12.24	57.47	0.31	16.66	10.79	1.43	60688.53
最 大 值	18.53	51.38	72.63	0.85	18.29	11.14	1.47	63817.05
發生時間	6	12	13	12	0	20		6
最 小 值	13.80	2.16	49.46	0.10	15.37	10.25	1.38	58322.95
發生時間	7	23	16	23	20	6		21
零點偏移	0.00 %	-0.01 %	-0.00 %	-0.00 %		-0.06	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.66 %	0.19 %	0.13 %	-0.02 %		0.23	-0.00	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2022年03月06日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	14.60	6.43	56.03	2.40	16.41	10.28	1.51	77376.87
1	15.45	3.87	59.93	2.54	15.52	10.67	1.52	73100.63
2	14.59	3.24	62.06	2.62	16.06	10.63	1.51	73526.11
3	14.33	4.09	59.18	2.88	15.38	10.49	1.51	75708.56
4	14.60	10.67	61.88	3.17	14.28	10.63	1.51	74086.96
5	15.14	3.80	62.81	3.02	14.93	10.60	1.51	74493.67
6	15.63	3.01	67.51	3.12	16.41	10.13	1.52	76890.13
7	14.23	5.90	55.26	3.43	14.26	10.46	1.51	72663.53
8	11.32	7.36	54.57	2.84	14.00	10.43	1.49	72393.03
9	15.51	11.50	51.32	2.77	14.39	10.53	1.49	72226.97
10	14.78	11.50	56.17	2.75	14.81	10.65	1.49	71705.27
11	15.90	21.08	55.01	3.31	13.55	10.76	1.49	70813.63
12	14.61	5.15	56.80	2.65	15.51	10.67	1.49	71493.03
13	15.76	7.17	71.28	2.48	15.62	11.24	1.49	67436.26
14	15.66	39.85	51.55	3.26	14.20	10.54	1.48	71957.14
15	15.47	11.19	51.67	2.81	14.74	10.41	1.48	72275.54
16	14.54	7.06	50.35	2.46	14.45	10.65	1.45	71062.03
17	15.69	13.43	52.83	2.53	14.84	10.53	1.42	70435.78
18	14.85	16.14	44.49	2.89	14.47	10.27	1.44	70367.82
19	14.67	11.50	42.42	2.16	15.54	9.90	1.48	72117.80
20	15.19	24.84	37.43	2.30	14.40	10.19	1.48	70063.25
21	14.69	9.10	50.20	2.19	15.03	10.27	1.48	69880.18
22	15.09	5.54	50.23	2.07	15.71	10.24	1.48	70800.41
23	15.15	3.63	57.52	2.16	16.24	10.12	1.48	71394.98
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.89	10.29	54.94	2.70	15.03	10.47	1.49	72261.23
最 大 值	15.90	39.85	71.28	3.43	16.41	11.24	1.52	77376.87
發生時間	11	14	13	7	0	13		0
最 小 值	11.32	3.01	37.43	2.07	13.55	9.90	1.38	67436.26
發生時間	8	6	20	22	11	19		13
零點偏移	-0.02 %	-0.00 %	-0.02 %	-0.00 %		-0.01	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.26 %	-0.23 %	-0.07 %	-0.09 %		0.11	0.02	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %