P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年04月23日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	6.89	40.67	59.07	4.32	12.72	13.60	1.49	64157.94
1	6.68	28.85	64.92	4.56	13.06	13.80	1.50	61977.79
2	9.05	9.76	61.48	4.62	12.45	13.65	1.52	64178.89
3	13.99	28.63	65.07	5.64	11.72	13.87	1.54	62430.95
4	17.64	8.23	63.10	5.33	12.47	13.80	1.60	62444.41
5	14.31	26.17	60.32	5.30	12.13	13.72	1.61	64578.94
6	13.94	13.57	59.28	5.97	11.86	13.77	1.61	64084.75
7	14.29	35.12	64.75	6.56	11.07	13.99	1.57	62391.15
8	14.85	17.47	58.90	6.01	11.81	13.68	1.50	63327.72
9	21.23	39.18	56.99	6.76	11.08	13.83	1.54	62000.20
10	18.85	23.55	63.45	6.38	11.37	14.01	1.52	60410.21
11	29.08	20.86	67.97	6.97	10.93	14.11	1.55	59841.43
12	25.36	47.83	71.48	7.26	10.65	14.23	1.54	59725.77
13	32.13	35.77	66.50	9.35	10.21	14.12	1.60	60318.67
14	31.99	23.25	65.47	8.55	9.87	14.15	1.64	59753.57
15	20.29	16.22	71.18	9.12	9.57	14.37	1.70	58895.90
16	26.60	37.85	86.43	10.47	9.73	14.44	1.60	58174.37
17	30.97	9.64	88.22	8.66	10.03	14.34	1.54	59397.72
18	20.73	4.38	104.09	7.42	10.49	14.73	1.61	55470.35
19	12.67	4.85	92.94	6.97	10.50	14.83	1.62	54863.87
20	19.45	70.60	69.82	7.59	10.45	14.24	1.57	59563.86
21	19.78	38.04	61.52	7.01	11.00	14.09	1.56	60677.07
22	18.59	7.50	66.29	6.92	10.71	14.38	1.63	57423.06
23	17.67	8.33	73.35	6.13	11.51	14.35	1.54	57341.09
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	19.04	24.85	69.27	6.83	11.14	14.09	1.56	60559.57
最 大 值	32.13	70.60	104.09	10.47	13.06	14.83	2.02	64578.94
發生時間	13	20	18	16	1	19		5
最 小 值	6.68	4.38	56.99	4.32	9.57	13.60	1.41	54863.87
發生時間	1	18	9	0	15	0		19
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.18	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.21 %	0.09 %	0.09 %	0.11 %		-0.05	-0.00	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年04月23日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	15.99	4.78	114.17	0.59	16.93	11.03	1.40	66282.67
1	18.20	4.30	110.15	0.80	17.00	10.80	1.37	67188.97
2	19.34	6.08	107.53	0.94	17.46	10.88	1.37	66964.98
3	14.89	2.92	113.26	0.67	17.77	10.69	1.36	67273.44
4	12.68	2.84	108.06	0.72	17.48	10.68	1.35	67619.84
5	14.48	3.18	105.01	0.88	17.63	10.29	1.34	69907.76
6	12.74	5.31	106.99	0.91	16.51	11.41	1.36	64069.73
7	8.97	9.47	101.46	0.70	17.13	10.42	1.35	70046.19
8	13.11	4.70	108.24	0.87	17.07	10.38	1.35	70343.77
9	27.85	67.99	107.08	3.85	14.73	11.18	1.33	66086.10
10	36.26	33.44	108.28	3.10	14.64	11.09	1.33	65129.13
11	23.27	3.41	120.20	2.54	14.73	11.37	1.34	64796.89
12	17.96	10.03	110.13	1.52	14.54	11.35	1.32	64212.77
13	13.58	21.49	113.15	1.11	15.06	11.24	1.34	65101.55
14	22.06	46.59	126.26	3.60	13.44	11.75	1.35	64426.00
15	21.70	11.59	112.41	4.70	12.76	11.87	1.36	63568.03
16	23.38	26.52	120.55	9.35	12.39	11.73	1.39	65346.52
17	23.14	16.52	133.41	5.58	12.98	11.80	1.40	63556.34
18	18.09	9.40	118.52	1.43	16.04	11.10	1.37	65055.44
19	14.92	7.42	112.48	0.87	15.96	11.44	1.34	63944.05
20	17.37	5.47	119.09	0.73	16.56	10.99	1.37	66164.30
21	18.06	4.91	116.47	1.02	16.33	10.91	1.40	68153.61
22	14.66	6.50	121.67	0.55	16.82	10.92	1.39	67029.89
23	12.38	7.19	120.19	0.87	15.50	11.53	1.36	64453.50
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	18.13	13.42	113.95	2.00	15.73	11.12	1.36	66113.39
最 大 值	36.26	67.99	133.41	9.35	17.77	11.87	1.41	70343.77
發生時間	10	9	17	16	3	15		8
最 小 值	8.97	2.84	101.46	0.55	12.39	10.29	1.32	63556.34
發生時間	7	4	7	22	16	5		17
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.01 %	-0.02 %		-0.07	-0.00	-0.20 %
全幅偏移	0.32 %	-0.04 %	0.06 %	-0.02 %		-0.05	-0.02	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年04月23日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	13.95	3.12	86.47	3.14	17.96	10.55	1.49	79339.13
1	15.88	4.72	73.61	3.28	17.69	10.27	1.48	82816.36
2	27.22	20.86	74.86	4.20	17.79	10.23	1.48	84811.46
3	23.75	5.39	67.68	4.23	17.16	10.06	1.48	79974.63
4	32.55	3.62	71.69	5.23	17.94	10.16	1.48	78999.33
5	24.49	8.12	74.59	4.06	18.04	10.11	1.48	78927.85
6	24.33	13.91	67.58	3.52	16.76	10.31	1.46	80088.01
7	23.86	3.54	76.51	4.12	17.25	10.20	1.47	79575.46
8	24.69	4.39	80.52	4.48	17.28	9.92	1.48	78765.20
9	26.67	4.87	68.88	4.48	16.30	10.13	1.49	77874.26
10	35.14	9.27	69.05	4.89	16.39	10.04	1.50	78783.96
11	33.28	4.45	76.09	4.47	16.87	9.91	1.48	79730.70
12	25.61	24.22	84.17	6.50	13.76	10.65	1.48	74680.79
13	27.58	16.10	62.35	7.05	14.15	10.19	1.49	75405.65
14	21.11	18.38	57.20	5.71	14.94	9.66	1.51	77561.68
15	34.68	20.18	59.87	11.91	13.34	10.06	1.50	74303.12
16	24.06	65.47	70.20	13.87	14.87	9.68	1.49	77253.58
17	35.85	45.66	73.23	15.13	13.90	10.03	1.49	73874.86
18	25.91	26.31	66.84	6.61	15.63	9.98	1.49	77084.16
19	17.11	5.75	72.35	3.61	16.13	10.30	1.48	81097.40
20	21.58	4.01	81.23	3.50	17.17	9.98	1.48	83411.15
21	29.44	9.05	84.37	4.08	16.32	10.33	1.47	79761.90
22	23.95	5.73	74.56	4.03	16.02	10.73	1.44	77730.43
23	17.01	2.24	89.77	3.39	17.09	10.71	1.47	77592.08
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	25.40	13.72	73.49	5.65	16.28	10.17	1.48	78726.80
最 大 值	35.85	65.47	89.77	15.13	18.04	10.73	1.52	84811.46
發生時間	17	16	23	17	5	22		2
最 小 值	13.95	2.24	57.20	3.14	13.34	9.66	1.44	73874.86
發生時間	0	23	14	0	15	14		17
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.00 %	0.00 %		-0.01	-0.00	-0.07 %
全幅偏移	0.28 %	0.02 %	0.02 %	-0.05 %		-0.05	-0.00	-0.07 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %