P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年07月10日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	4.34	1.56	87.88	10.19	18.13	11.09	0.44	104236.01
1	3.09	2.31	79.12	10.41	17.94	11.27	0.41	106054.14
2	4.52	3.32	87.97	10.06	16.00	11.29	0.40	105894.79
3	5.57	7.57	91.73	10.39	14.57	11.60	0.38	102183.54
4	8.30	18.97	88.39	10.40	15.97	11.19	0.39	106298.82
5	6.44	3.10	83.83	10.47	16.30	11.17	0.40	106248.94
6	3.95	2.05	84.71	9.94	15.66	11.38	0.41	102534.31
7	4.84	2.83	84.01	10.27	14.90	11.59	0.42	99112.94
8	10.31	3.10	81.56	10.23	14.39	11.38	0.41	101314.96
9	7.70	5.71	80.90	10.09	13.83	11.49	0.42	100611.21
10	7.28	2.52	95.08	10.23	14.78	11.69	0.48	98567.28
11	5.64	12.72	83.53	9.93	14.95	11.20	0.44	104062.50
12	14.61	5.99	86.87	10.65	14.18	11.62	0.43	99805.99
13	10.29	4.36	82.07	10.49	13.66	11.51	0.46	101259.19
14	14.21	32.11	79.73	12.16	13.36	11.54	0.47	100378.19
15	10.16	10.04	82.94	10.58	14.14	11.50	0.43	101660.51
16	5.85	3.53	85.96	10.18	14.83	11.47	0.40	102099.32
17	4.86	2.93	81.86	9.73	15.47	11.23	0.43	105065.09
18	4.50	2.89	86.49	9.93	16.60	11.26	0.44	103594.93
19	5.02	21.91	71.46	9.72	15.19	10.91	0.48	101161.54
20	12.66	33.11	78.99	11.52	14.41	11.25	0.48	98971.73
21	7.35	14.04	78.88	10.12	14.43	11.29	0.48	99407.21
22	5.60	4.83	78.97	9.71	15.28	11.06	0.47	102818.48
23	4.52	38.54	75.16	11.40	15.72	11.10	0.45	101672.34
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	7.15	10.00	83.25	10.37	15.20	11.34	0.43	102292.25
最 大 值	14.61	38.54	95.08	12.16	18.13	11.69	0.51	106298.82
發生時間	12	23	10	14	0	10		4
最 小 值	3.09	1.56	71.46	9.71	13.36	10.91	0.35	98567.28
發生時間	1	0	19	22	14	19		10
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		0.04	0.00	0.00 %
全幅偏移	0.13 %	0.06 %	-0.00 %	0.01 %		0.00	0.02	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年07月10日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	3.60	3.15	84.89	4.85	15.93	11.93	0.37	74982.41
1	3.08	11.03	84.16	4.64	16.71	11.56	0.40	77409.78
2	3.13	6.38	76.31	4.84	14.59	11.73	0.36	76990.62
3	2.99	18.86	76.54	4.66	15.77	11.42	0.38	79113.69
4	2.95	18.64	75.25	4.67	15.66	11.34	0.39	79892.09
5	3.15	1.30	76.57	4.81	14.72	11.72	0.37	77752.10
6	3.30	11.20	74.76	4.54	15.44	11.26	0.37	81017.04
7	3.47	88.27	76.94	4.90	13.50	11.52	0.38	79719.64
8	5.09	7.16	80.45	5.12	14.27	12.05	0.42	74648.23
9	8.96	19.18	105.69	6.70	13.36	14.29	0.37	56409.44
10	12.45	54.49	108.43	6.96	11.99	15.04	0.41	51021.03
11	14.69	21.52	87.55	5.00	12.75	15.28	0.44	48804.87
12	10.39	16.76	81.75	4.69	13.12	15.11	0.43	49741.59
13	10.81	11.05	87.05	4.97	13.73	14.70	0.44	52132.13
14	9.33	9.50	75.16	3.30	14.82	14.30	0.45	54689.13
15	8.63	31.02	55.40	3.48	13.03	14.56	0.45	53204.63
16	8.88	12.47	63.28	3.44	13.65	14.46	0.45	53456.49
17	9.59	13.70	58.61	3.40	13.82	14.35	0.42	54662.19
18	7.89	12.07	54.10	3.16	15.67	13.95	0.40	56747.17
19	7.68	50.94	73.63	3.28	14.65	14.10	0.37	56172.25
20	7.99	28.27	66.18	3.26	14.39	14.24	0.33	55373.69
21	8.23	35.68	64.04	4.72	13.56	14.41	0.34	53911.48
22	8.23	20.95	71.08	3.35	13.59	14.39	0.35	54392.91
23	9.13	10.61	87.19	3.44	13.49	14.59	0.34	53184.80
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	7.23	21.42	76.88	4.42	14.26	13.43	0.39	62726.22
最 大 值	14.69	88.27	108.43	6.96	16.71	15.28	0.50	81017.04
發生時間	11	7	10	10	1	11		6
最 小 值	2.95	1.30	54.10	3.16	11.99	11.26	0.27	48804.87
發生時間	4	5	18	18	10	6		11
零點偏移	-0.00 %	-0.02 %	-0.00 %	-0.04 %		0.01	-0.00	-0.20 %
全幅偏移	0.09 %	-0.00 %	0.06 %	-0.02 %		-0.12	-0.00	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年07月10日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	11.57	12.09	99.72	8.10	19.47	9.87	1.37	83775.12
1	11.62	4.29	95.57	7.51	20.53	9.20	1.37	92491.37
2	11.58	13.42	95.47	7.82	19.78	9.37	1.38	92979.59
3	15.27	4.12	96.35	7.90	19.05	9.42	1.36	89006.72
4	16.29	3.93	91.51	8.30	19.40	9.29	1.35	88049.10
5	16.21	20.37	89.31	8.12	20.78	8.67	1.35	92574.43
6	19.32	20.15	80.89	8.58	17.89	9.41	1.34	83245.37
7	7.71	24.32	90.49	8.19	19.20	9.50	1.36	80513.27
8	11.05	40.58	73.34	7.93	20.20	8.55	1.36	82776.22
9	10.97	14.16	84.98	7.57	20.20	8.89	1.38	85932.66
10	14.27	13.90	75.80	7.84	18.28	9.02	1.38	85082.04
11	18.65	29.98	81.41	8.14	18.05	9.28	1.41	86325.11
12	20.35	21.70	96.10	7.94	18.41	9.55	1.40	84640.39
13	20.55	8.38	87.09	7.87	17.96	9.32	1.37	86662.65
14	19.10	29.73	82.63	10.15	18.26	9.31	1.36	83301.03
15	12.93	24.41	76.80	7.77	17.75	9.51	1.38	80948.37
16	10.80	9.82	88.99	7.56	19.52	9.15	1.43	86958.10
17	11.79	2.05	89.21	7.19	20.65	8.55	1.39	93318.99
18	9.46	4.08	89.68	7.44	19.01	9.35	1.38	87623.05
19	11.97	6.37	86.29	7.39	19.53	8.88	1.47	89773.38
20	7.05	28.58	79.26	8.51	20.09	8.86	2.02	82205.38
21	5.25	38.83	68.38	7.25	19.29	8.34	2.06	81410.18
22	4.90	32.95	63.46	6.70	19.28	8.18	2.24	82575.51
23	5.17	29.24	72.46	7.76	20.67	8.18	2.17	86030.85
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	12.66	18.23	84.80	7.90	19.30	9.07	1.50	86174.95
最 大 值	20.55	40.58	99.72	10.15	20.78	9.87	2.38	93318.99
發生時間	13	8	0	14	5	0		17
最 小 值	4.90	2.05	63.46	6.70	17.75	8.18	1.34	80513.27
發生時間	22	17	22	22	15	22		7
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.00 %	-0.01 %		0.01	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.00 %	0.09 %	0.07 %		-0.01	-0.00	0.12 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %