P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年05月13日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	16.59	2.33	92.44	2.70	13.06	14.10	1.43	67076.95
1	15.91	3.43	78.10	2.73	12.76	13.98	1.51	69332.48
2	21.01	7.82	55.78	3.30	13.26	13.25	1.49	76808.21
3	21.63	27.91	56.09	4.11	13.34	13.09	1.48	77828.60
4	11.46	2.83	85.61	1.92	14.18	13.51	1.42	73280.52
5	7.84	6.94	76.90	1.97	13.54	13.34	1.50	75195.09
6	7.43	14.86	46.47	2.43	13.90	13.31	1.49	75574.57
7	16.14	18.63	46.76	3.48	12.84	13.52	1.52	73555.80
8	18.33	18.75	50.44	3.83	12.46	13.81	1.45	71219.14
9	10.92	21.47	53.62	2.82	13.28	13.34	1.44	75972.76
10	18.38	15.03	51.46	3.98	11.99	13.80	1.42	71675.27
11	21.57	18.22	52.33	4.40	11.19	13.96	1.45	71131.82
12	20.52	7.24	58.08	4.79	10.75	14.35	1.45	67880.44
13	25.01	34.65	53.65	3.89	12.84	13.59	1.48	73221.24
14	25.09	63.10	52.33	4.64	11.44	14.04	1.45	69527.45
15	21.24	34.75	57.82	4.67	11.04	14.11	1.42	69351.14
16	13.86	19.31	65.36	3.49	12.70	14.00	1.41	69439.03
17	8.42	12.13	78.51	3.51	12.53	14.27	1.47	67483.43
18	7.39	5.88	67.69	2.43	13.99	13.49	1.44	73842.86
19	17.91	18.86	49.68	3.24	12.97	13.25	1.43	76209.57
20	20.00	17.70	50.51	3.81	12.51	13.34	1.43	75919.25
21	24.22	40.03	47.81	3.97	12.10	13.37	1.46	75078.18
22	29.90	56.63	55.60	7.89	10.81	13.83	1.48	71819.95
23	20.87	26.24	59.55	4.69	11.64	13.83	1.47	71634.47
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	17.57	20.61	60.11	3.70	12.55	13.69	1.46	72502.43
最 大 值	29.90	63.10	92.44	7.89	14.18	14.35	2.03	77828.60
發生時間	22	14	0	22	4	12		3
最 小 值	7.39	2.33	46.47	1.92	10.75	13.09	1.30	67076.95
發生時間	18	0	6	4	12	3		0
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.00 %	-0.00 %		-0.06	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.49 %	-0.01 %	0.10 %	0.00 %		-0.03	-0.00	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備　　註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年05月13日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	12.34	7.01	83.35	1.13	16.19	11.18	1.30	63544.43
1	14.55	2.39	68.53	1.27	17.98	10.89	1.29	63379.77
2	19.36	5.70	67.46	2.12	16.96	10.97	1.27	64914.22
3	16.04	3.32	75.28	1.53	16.84	11.21	1.27	62229.28
4	7.93	2.62	79.58	0.26	17.53	11.42	1.26	60726.46
5	7.98	2.69	74.03	0.36	17.33	11.31	1.27	62370.13
6	11.25	4.85	67.36	0.90	16.70	10.81	1.29	67087.42
7	10.42	7.63	75.06	1.40	15.63	11.49	1.27	60554.57
8	13.09	6.63	77.18	1.85	14.38	11.97	1.29	59260.40
9	10.65	17.34	80.92	1.47	14.92	11.97	1.30	60675.10
10	15.49	59.99	81.63	2.42	14.20	12.17	1.30	59303.08
11	46.61	41.04	78.45	4.74	14.71	12.29	1.29	58246.03
12	39.54	13.27	95.05	1.28	16.21	12.32	1.29	58125.03
13	39.58	59.86	79.55	4.14	15.78	11.77	1.30	62315.70
14	14.32	60.49	84.69	12.32	11.50	12.40	1.30	59933.73
15	19.75	46.67	81.49	14.05	10.78	12.83	1.30	54868.29
16	15.90	20.29	76.47	3.83	13.45	12.35	1.29	58267.56
17	11.33	40.45	84.48	0.99	14.66	12.54	1.29	53970.96
18	6.71	7.38	90.50	0.50	15.69	12.49	1.30	55079.97
19	13.60	21.23	83.43	0.65	16.01	11.61	1.29	61938.96
20	15.80	15.72	78.68	1.06	15.22	11.43	1.31	63658.29
21	18.34	38.13	78.33	1.99	14.45	11.40	1.30	63453.28
22	12.48	6.00	74.20	1.18	15.48	11.46	1.29	64334.13
23	10.10	4.92	76.41	0.48	17.23	11.25	1.31	63034.12
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	16.80	20.65	78.84	2.58	15.41	11.73	1.29	60886.29
最 大 值	46.61	60.49	95.05	14.05	17.98	12.83	1.34	67087.42
發生時間	11	14	12	15	1	15		6
最 小 值	6.71	2.39	67.36	0.26	10.78	10.81	1.25	53970.96
發生時間	18	1	6	4	15	6		17
零點偏移	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %		-0.09	-0.00	-0.27 %
全幅偏移	0.49 %	-0.03 %	0.02 %	-0.11 %		-0.05	-0.04	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備　　註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年05月13日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	36.63	49.83	46.45	3.17	14.85	10.79	1.34	73817.07
1	20.57	8.66	51.58	1.66	19.26	10.29	1.34	83848.44
2	34.87	4.34	52.40	2.63	18.09	10.19	1.34	84623.80
3	19.70	3.12	52.54	1.99	18.39	10.44	1.34	83253.27
4	8.48	3.99	54.10	1.35	18.60	10.65	1.34	80690.48
5	12.20	6.78	58.18	1.69	19.17	11.06	1.34	77140.37
6	11.53	13.61	47.50	1.68	19.32	10.16	1.34	82202.24
7	18.16	16.47	56.54	2.51	16.73	10.75	1.36	82393.28
8	18.74	37.98	48.47	3.32	17.95	10.01	1.40	78068.08
9	19.58	21.61	52.97	3.10	17.35	10.22	1.38	76502.30
10	16.85	27.98	49.83	2.57	16.74	10.64	1.38	73240.45
11	12.34	9.31	45.60	2.17	17.28	10.33	1.38	76075.19
12	34.72	6.82	59.38	2.24	18.02	11.07	1.38	73146.43
13	13.68	4.76	47.07	1.87	17.65	10.53	1.38	76813.18
14	25.18	無效	51.57	3.78	15.41	10.82	1.38	72384.54
15	32.72	無效	53.41	7.77	13.50	11.32	1.38	69749.29
16	27.42	16.04	50.45	3.33	15.82	10.64	1.38	80032.35
17	22.14	42.79	55.11	2.48	15.48	11.15	1.37	74746.71
18	18.03	10.69	50.27	2.20	17.09	10.49	1.37	79452.05
19	16.44	25.23	51.72	2.13	18.55	10.08	1.38	79763.79
20	17.89	6.65	48.87	2.38	18.20	9.66	1.37	85516.28
21	21.08	18.22	52.33	2.32	19.22	9.84	1.38	85140.73
22	21.68	8.89	58.69	3.24	15.92	10.38	1.36	78450.56
23	18.78	4.66	52.05	2.36	18.92	9.97	1.37	81828.72
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	22	24	24	24	24	24	24
平 均 值	20.81	15.83	51.96	2.66	17.40	10.48	1.36	78703.32
最 大 值	36.63	49.83	59.38	7.77	19.32	11.32	1.43	85516.28
發生時間	0	0	12	15	6	15		20
最 小 值	8.48	3.12	45.60	1.35	13.50	9.66	1.32	69749.29
發生時間	4	3	11	4	15	20		15
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.03	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.05 %	0.01 %	0.15 %	0.01 %		-0.04	0.02	0.12 %
有效比率	100.00 %	91.66%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備　　註								