P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年09月11日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.22	4.32	58.58	4.61	14.68	11.84	1.04	102425.11
1	2.74	4.85	51.39	4.02	17.36	11.03	1.02	108012.81
2	2.26	5.23	48.74	4.04	17.49	11.29	1.02	105051.53
3	2.69	8.33	54.78	4.39	14.84	11.32	1.05	108298.00
4	4.08	4.30	55.74	4.76	14.48	11.61	1.04	104869.01
5	10.48	6.65	52.79	5.35	14.33	11.36	1.04	108106.90
6	4.49	5.67	57.46	4.66	14.80	11.95	1.08	100889.80
7	2.98	2.99	56.58	4.16	15.80	11.41	1.09	106171.25
8	2.66	3.01	53.84	4.27	15.47	11.58	1.06	104679.77
9	2.57	3.33	55.47	4.34	15.40	11.54	1.04	105329.43
10	3.18	3.05	61.82	4.24	16.02	11.56	1.07	104151.59
11	11.44	60.17	59.55	6.20	13.81	11.60	1.06	104673.63
12	26.93	57.36	54.17	7.54	13.80	11.45	1.06	104131.12
13	12.74	22.97	58.75	4.83	15.53	11.46	1.08	103028.32
14	5.84	3.86	63.82	4.27	15.64	11.28	1.08	103575.76
15	3.60	3.15	87.62	4.45	15.07	11.95	1.09	98453.98
16	3.76	2.66	91.73	4.13	15.83	11.57	1.06	104972.31
17	3.17	1.09	81.57	4.01	16.94	11.49	1.06	104682.60
18	3.25	3.96	56.56	4.20	16.17	11.48	1.05	106939.03
19	4.29	19.44	47.34	4.60	14.85	11.53	1.02	106921.19
20	6.19	14.13	48.67	4.71	15.05	11.48	1.01	106251.99
21	5.83	5.82	50.52	4.53	15.34	11.49	1.04	106506.80
22	4.90	2.64	65.49	4.22	16.16	11.36	1.08	105743.03
23	4.01	1.91	77.11	4.01	16.36	11.47	1.08	105449.94
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	5.68	10.45	60.42	4.61	15.47	11.50	1.05	104971.45
最 大 值	26.93	60.17	91.73	7.54	17.49	11.95	1.14	108298.00
發生時間	12	11	16	12	2	6		3
最 小 值	2.22	1.09	47.34	4.01	13.80	11.03	0.99	98453.98
發生時間	0	17	19	17	12	1		15
零點偏移	-0.05 %	0.00 %	-0.06 %	0.00 %		-0.07	-0.00	-0.01 %
全幅偏移	0.00 %	0.07 %	0.00 %	-0.06 %		-0.06	-0.00	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年09月11日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	1.61	1.17	66.57	4.56	14.67	11.70	1.02	78971.52
1	1.10	0.85	75.52	4.33	16.35	11.62	1.02	80221.47
2	0.85	35.84	67.90	4.28	17.19	11.48	1.04	79444.76
3	0.93	17.97	65.12	4.37	14.22	11.61	0.96	81050.89
4	1.25	23.15	70.32	4.59	13.61	11.71	0.97	80485.14
5	1.52	2.38	74.46	4.59	14.05	11.97	0.99	78159.05
6	1.63	1.68	70.65	4.42	14.05	11.79	0.99	80038.27
7	1.05	7.64	74.92	4.19	14.93	11.40	1.03	83215.14
8	1.12	9.82	74.45	4.33	14.44	11.70	1.05	79902.09
9	1.27	9.68	59.59	4.37	14.45	11.67	1.14	78146.24
10	1.16	13.95	61.64	4.27	14.45	11.48	1.18	77878.63
11	1.04	3.36	74.27	4.41	14.43	11.73	1.17	77314.37
12	1.27	2.94	68.72	4.33	15.18	11.63	1.12	79186.52
13	1.13	0.53	95.55	4.42	15.68	11.88	1.14	77482.29
14	1.01	15.66	84.61	4.30	15.39	11.64	1.03	78896.70
15	1.07	6.39	79.46	4.32	14.51	11.60	1.09	79556.13
16	0.98	4.82	65.91	4.23	14.60	11.41	1.13	80625.40
17	0.96	3.82	72.75	4.39	15.08	11.74	1.07	78567.59
18	0.68	7.39	63.78	4.22	15.89	11.36	1.08	81362.04
19	0.60	4.98	58.37	4.35	14.83	11.64	1.04	80712.32
20	0.73	3.57	66.77	4.28	16.90	11.57	1.08	78685.91
21	0.71	1.80	70.38	4.34	15.05	11.58	1.01	81331.99
22	0.90	0.85	70.49	4.28	15.30	11.60	1.04	80667.97
23	0.87	2.25	74.15	4.31	15.62	11.60	1.06	80411.97
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	1.06	7.60	71.10	4.35	15.04	11.63	1.06	79679.77
最 大 值	1.63	35.84	95.55	4.59	17.19	11.97	1.23	83215.14
發生時間	6	2	13	4	2	5		7
最 小 值	0.60	0.53	58.37	4.19	13.61	11.36	0.90	77314.37
發生時間	19	13	19	7	4	18		11
零點偏移	-0.00 %	-0.00 %	-0.00 %	0.00 %		-0.02	-0.00	-0.20 %
全幅偏移	0.08 %	0.09 %	0.06 %	0.15 %		0.04	-0.04	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年09月11日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	28.21	24.74	80.86	7.33	18.14	9.40	1.15	98543.58
1	18.51	18.92	89.69	7.21	20.27	9.34	1.15	97635.14
2	20.37	3.08	84.43	6.86	20.92	8.92	1.15	103533.02
3	20.19	9.63	80.43	7.49	18.72	9.32	1.15	99180.14
4	22.72	16.97	81.89	6.96	18.67	9.45	1.14	96525.48
5	27.79	22.17	83.02	7.20	18.11	9.56	1.13	95583.26
6	21.32	6.29	84.63	6.82	18.31	9.75	1.13	97683.53
7	19.91	4.59	88.29	6.64	19.42	9.43	1.14	101970.96
8	21.73	6.50	85.52	6.70	18.69	9.56	1.16	98963.62
9	17.92	3.20	82.46	6.36	19.82	9.25	1.17	101199.36
10	18.21	8.62	84.64	6.41	19.09	9.20	1.18	102932.63
11	16.77	12.36	104.35	6.89	19.56	9.96	1.18	97121.58
12	22.04	7.85	85.27	6.68	19.98	9.17	1.19	102447.78
13	25.35	57.29	81.39	12.21	18.83	9.08	1.24	100437.62
14	12.01	21.44	69.39	36.79	16.11	8.81	1.21	89843.80
15	11.68	12.49	58.09	20.54	14.28	9.42	1.19	92070.84
16	19.09	1.60	85.20	10.72	19.00	9.55	1.18	93222.02
17	22.59	1.60	100.47	8.12	19.90	9.65	1.17	98195.06
18	20.85	4.99	83.97	7.12	18.89	8.97	1.16	103979.30
19	16.94	21.61	78.47	6.49	16.46	9.31	1.18	97970.63
20	13.20	10.83	76.43	6.52	17.88	9.52	1.16	95989.84
21	35.82	26.74	76.19	8.69	16.84	9.47	1.15	99112.68
22	29.73	3.76	84.85	7.17	18.20	9.37	1.17	99682.41
23	24.20	2.93	82.16	6.95	18.02	9.51	1.15	96728.46
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	21.13	12.92	83.00	9.20	18.50	9.37	1.16	98356.36
最 大 值	35.82	57.29	104.35	36.79	20.92	9.96	1.27	103979.30
發生時間	21	13	11	14	2	11		18
最 小 值	11.68	1.60	58.09	6.36	14.28	8.81	1.13	89843.80
發生時間	15	16	15	9	15	14		14
零點偏移	0.00 %	-0.00 %	-0.00 %	-0.00 %		-0.07	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.08 %	0.03 %	0.05 %	0.12 %		0.23	-0.02	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %