P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年09月12日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	12.87	4.72	84.14	0.10	20.70	10.46	1.26	66647.40
1	12.56	6.77	98.21	0.11	20.42	10.99	1.31	63544.65
2	13.72	4.35	93.80	0.09	20.30	10.93	1.29	62685.92
3	16.35	3.88	78.29	0.10	20.57	9.77	1.27	69756.77
4	16.91	8.63	69.74	0.42	19.43	10.26	1.27	67991.28
5	18.41	5.69	91.03	0.13	19.79	10.80	1.28	64269.71
6	24.56	5.68	79.14	0.17	18.34	10.75	1.25	67470.13
7	17.68	3.43	93.40	0.08	19.33	11.09	1.25	66160.01
8	15.03	3.97	95.95	0.47	19.03	10.38	1.25	69308.82
9	19.25	9.39	80.15	1.19	18.07	10.66	1.24	67006.66
10	15.81	5.20	77.55	1.45	17.77	10.84	1.22	66616.48
11	18.56	4.70	81.73	1.18	17.54	11.10	1.24	66099.96
12	21.70	5.89	81.69	0.80	17.05	10.68	1.19	67611.70
13	25.72	19.64	72.49	1.20	16.39	11.11	1.18	65045.44
14	22.64	5.64	75.89	0.76	18.31	10.65	1.17	66893.01
15	13.07	13.66	82.42	0.95	15.75	12.38	1.22	56815.52
16	17.67	8.27	76.58	0.75	17.36	10.93	1.24	65669.77
17	18.22	20.40	80.51	1.35	16.26	11.54	1.25	62077.54
18	24.66	11.19	73.96	1.10	18.15	10.98	1.25	64848.53
19	21.46	6.85	65.80	0.97	18.35	10.48	1.25	65682.40
20	19.01	4.96	74.03	0.48	17.51	11.00	1.25	66058.02
21	16.86	4.70	79.95	0.19	16.52	11.84	1.24	63881.67
22	17.09	4.23	82.69	0.13	18.05	11.72	1.25	63849.63
23	16.14	5.35	78.79	0.08	19.32	10.73	1.23	67027.76
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	18.16	7.38	81.16	0.59	18.35	10.92	1.24	65542.45
最 大 值	25.72	20.40	98.21	1.45	20.70	12.38	1.38	69756.77
發生時間	13	17	1	10	0	15		3
最 小 值	12.56	3.43	65.80	0.08	15.75	9.77	1.17	56815.52
發生時間	1	7	19	7	15	3		15
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.04 %	-0.02 %		-0.04	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.11 %	0.09 %	-0.11 %		-0.05	-0.00	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年09月12日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	10.10	15.30	125.18	0.14	18.49	11.82	1.44	54990.14
1	10.10	2.99	97.99	0.14	19.62	10.52	1.44	63089.78
2	12.21	2.20	103.57	0.17	20.49	10.58	1.40	62853.96
3	14.15	33.86	105.62	0.33	17.44	11.16	1.41	59495.75
4	14.72	4.90	98.55	0.40	17.73	10.98	1.40	59361.08
5	11.88	7.51	89.70	0.30	18.11	10.75	1.40	61889.98
6	13.79	11.74	86.72	0.48	17.83	10.47	1.39	64197.88
7	28.99	12.59	82.01	0.58	18.91	10.08	1.38	64998.86
8	17.93	18.70	85.56	2.21	17.84	10.42	1.37	64276.93
9	12.36	22.48	93.77	2.09	16.89	10.89	1.39	65305.22
10	11.95	27.36	92.37	2.07	16.98	10.94	1.40	60912.69
11	12.52	27.44	92.89	3.07	16.82	10.66	1.40	62516.42
12	15.24	17.88	95.75	1.48	17.63	10.44	1.41	64994.76
13	19.09	6.15	94.32	0.64	17.76	10.64	1.40	63586.97
14	21.09	15.94	96.79	1.27	17.62	10.54	1.40	62386.84
15	15.38	23.82	101.51	1.41	16.15	11.65	1.42	56823.50
16	11.80	5.86	83.66	1.56	17.32	10.35	1.42	61641.70
17	11.16	14.63	89.47	1.03	17.77	10.56	1.42	60542.15
18	12.54	15.89	96.20	1.92	18.00	10.67	1.40	63623.59
19	17.51	1.23	102.80	0.48	18.68	10.21	1.41	67881.80
20	20.72	8.70	101.32	0.65	17.87	10.99	1.41	63570.21
21	13.30	1.54	103.64	0.19	18.90	11.06	1.41	64987.62
22	14.53	0.93	108.79	0.15	19.57	10.54	1.43	66588.31
23	14.06	13.33	79.37	0.17	19.05	10.14	1.43	64661.80
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.88	13.04	96.15	0.96	18.06	10.71	1.41	62715.75
最 大 值	28.99	33.86	125.18	3.07	20.49	11.82	1.67	67881.80
發生時間	7	3	0	11	2	0		19
最 小 值	10.10	0.93	79.37	0.14	16.15	10.08	1.36	54990.14
發生時間	0	22	23	0	15	7		0
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.06	-0.00	-0.01 %
全幅偏移	0.42 %	0.07 %	0.29 %	0.26 %		-0.05	-0.04	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年09月12日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	11.54	5.40	79.53	0.99	19.80	10.31	1.32	85068.44
1	12.57	5.22	79.16	1.07	19.82	10.52	1.33	83206.41
2	13.28	9.46	78.92	0.86	20.13	10.67	1.33	83042.21
3	17.67	35.79	69.62	3.17	19.51	9.69	1.33	87181.72
4	14.40	28.99	52.10	2.60	19.78	9.05	1.32	89021.96
5	18.29	35.36	55.73	2.98	19.22	9.63	1.33	84339.26
6	17.46	3.94	82.20	1.61	20.12	10.21	1.32	82643.80
7	16.24	13.14	67.89	1.40	19.32	10.06	1.33	90026.90
8	27.03	25.65	69.41	3.48	19.51	10.13	1.33	86706.88
9	14.09	39.25	61.51	5.77	19.00	9.86	1.32	84902.81
10	12.34	5.45	75.63	2.69	17.87	11.02	1.32	75536.46
11	17.09	15.56	66.17	4.00	19.63	9.84	1.31	85247.78
12	25.58	18.46	65.46	5.03	17.98	10.09	1.31	85577.39
13	22.88	36.80	65.26	5.36	17.14	10.33	1.32	82896.54
14	17.26	16.43	62.03	4.47	17.98	10.14	1.32	85462.29
15	19.41	13.66	73.99	4.05	16.39	10.97	1.32	78518.84
16	18.00	27.21	65.87	4.36	17.42	10.02	1.33	86155.01
17	25.37	26.90	66.38	4.59	18.93	9.88	1.32	85959.82
18	20.73	9.79	62.67	11.13	19.37	9.40	1.33	87355.22
19	23.23	14.87	63.62	4.76	17.80	10.05	1.32	80330.90
20	28.57	27.55	67.73	4.25	18.44	10.27	1.32	83562.44
21	15.30	4.70	68.39	1.25	18.30	10.81	1.33	87006.07
22	21.33	14.65	67.20	1.97	20.15	9.61	1.33	95432.80
23	17.80	17.27	52.70	2.36	19.41	9.28	1.31	89962.73
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	18.64	18.81	67.47	3.51	18.88	10.08	1.32	85214.36
最 大 值	28.57	39.25	82.20	11.13	20.15	11.02	1.35	95432.80
發生時間	20	9	6	18	22	10		22
最 小 值	11.54	3.94	52.10	0.86	16.39	9.05	1.29	75536.46
發生時間	0	6	4	2	15	4		10
零點偏移	-0.03 %	0.00 %	-0.00 %	0.00 %		-0.00	-0.00	-0.07 %
全幅偏移	0.20 %	0.04 %	-0.04 %	0.05 %		-0.05	-0.00	-0.01 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %